



Arkivsak-dok. 201301211
Arkivkode
Saksbehandler Erik Lagethon

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Fylkesutvalget	18.04.2013	51/13

SAKSPROTOKOLL

Konsesjonssøknad Nørdre Juva kraftverk, Skjåk kommune

Fylkesutvalget har behandlet saken i møte 18.04.2013 sak 51/13

Forslag til vedtak:

Fylkesutvalget vil ikke motsette seg at det gis konsesjon for etablering av Nørdre Juva kraftverk under forutsetning om at det blir satt krav til følgende avbøtende tiltak:

- Slipp av minstevannføring forbi inntaksdammen på 14 l/sek i perioden 01.05 – 30.09.
- Standard naturforvaltningsvilkår.

Dersom vilkårene ikke blir tatt inn i konsesjonen fremmer fylkesutvalget innsigelse med hjemmel i vannressurslovens § 24, og begrunnes med hensynet til vannforskriftens § 12.

Vedtak

I samsvar med fylkesrådmannens innstilling fattet fylkesutvalget slikt enstemmig vedtak:

Fylkesutvalget vil ikke motsette seg at det gis konsesjon for etablering av Nørdre Juva kraftverk under forutsetning om at det blir satt krav til følgende avbøtende tiltak:

- Slipp av minstevannføring forbi inntaksdammen på 14 l/sek i perioden 01.05 – 30.09.
- Standard naturforvaltningsvilkår.

Dersom vilkårene ikke blir tatt inn i konsesjonen fremmer fylkesutvalget innsigelse med hjemmel i vannressurslovens § 24, og begrunnes med hensynet til vannforskriftens § 12.