

Til adresseliste

Vår dato: **16 SEPT 2011**

Vår ref.: NVE 201101794-4 ki/sosb

Arkiv: 313/238.5A

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Solveig Silset Berg

22 95 93 25

Vardø kommune - Søknad om tillatelse til regulering av Oksevatn, Vardø kommune, Finnmark - høring

NVE har mottatt søknad fra Vardø kommune, datert 12.7.2011, om tillatelse til å regulere Oksevatn for utnyttelse som vannforsyning for Storskaret vannverk i Vardø kommune.

Oksevatn er planlagt brukt til vannforsyning for Vardø kommune. For å sikre nødvendig forsyning er det søkt om en regulering av Oksevatn mellom kotene 143 og 142,8. Dimensjonerende uttak er satt til 50 l/s. Vannveien på ca. 5600 m vil følge regulert vei på ca. 4500 m av strekningen. De siste 1100 m må det anlegges ny vei i urørt terreng. Vannveien vil bli nedgravd på hele strekningen. Ved Oksevatn vil det bli etablert en pumpestasjon.

Søknaden skal behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknaden med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og den blir kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. Hvis høringspartene ønsker papirutgave av søknaden, kan dere kontakte Vardø kommune v/Reidulf Ervik på tlf. 78 94 34 51/92 28 40 81 eller e-post: reidulf.ervik@vardo.kommune.no.

Vi ber Vardø kommune om å legge to eksemplarer av søknaden ut til offentlig gjennomsyn i vestibylen på rådhuset frem til **21.11.2011**. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.

Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.

NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **21.11.2011**. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Middeithunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge

Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord

Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest

Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst

Vangsvæien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



Med hilsen


Øystein Grundt
seksjonssjef


Solveig Silset Berg
avdelingsingeniør

Vedlegg: 4 Søknad til kommunen
Kunngjøringstekst
Informasjonsark
Adresseliste

Adresseliste for: Regulering av Oksevatn

Behandles etter: Vannressursloven

Kunngjøres av NVE ved CIA Media Marketing 1 gang i: Østhavet og Finnmarken

Antall søknader	Navn/adresse
3	Vardø kommune, Postboks 292, 9951 VARDØ
	Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus, 9815 VADSØ
	Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, 9815 VADSØ
	Statens vegvesen, Region nord, Postboks 1403, 8002 BODØ
	Naturvernforbundet i Finnmark, Postboks 25, 9840 VARANGERBOTN
	NJFF Finnmark, Arbeidergt. 5, Postboks 26, 9915 KIRKENES
	FNF-Finnmark, Postboks 26, 9915 KIRKENES
	Varangerhalvøya Turlag, Postboks 476, 9811 VADSØ
	Mattilsynet, Distriktskontoret Øst-Finnmark, Postboks 147, 9811 VADSØ
	Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok/Kárásjohka
	Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark, Postboks 174, 9735 KARASJOK
	Reinbeitedistrikt 16 Karasjon Vest v/Nils Johan J. Gaup, Fitnodatgeaidnu 40, 9730 KÁRÁSJOHKA
1	KM -TGB
1	ER - JSL
1	KD - ROAN

- KUNNGJØRING -

Vardø kommune – Søknad om tillatelse til regulering av Oksevatn som vannforsyning til Storskaret vannverk i Vardø kommune

NVE har mottatt søknad fra Vardø kommune om tillatelse til regulering av Oksevatn som vannforsyning til Storskaret vannverk i Vardø kommune. Det er søkt om en regulering av Oksevatn mellom kotene 143,0 og 142,8. Dimensjonerende uttak er satt til 50 l/s. Vannveien på ca. 5600 m vil følge regulert vei på ca. 4500 m av strekningen. De siste 1100 m må det anlegges ny vei i urørt terreng. Vannveien vil bli nedgravd på hele strekningen. Ved Oksevatn vil det bli etablert en pumpestasjon.

Søknaden behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven, og gjelder tillatelse etter § 8 i samme lov. Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn [sted for utlegging i kommunen] og på NVEs nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut. Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med Reidulf Ervik på tlf.: 78 94 34 51/92 28 40 81 eller e-post: reidulf.ervik@vardo.kommune.no.

NVE foretrekker at uttalelser sendes oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **21.11.2011**. I tillegg er det mulig å sende uttalelser per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser blir referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Orientering til høringspartene

Generelt

NVE har hjemmel til å gi tillatelse i saker som gjelder utbygging av småkraftverk (inntil 10 MW), og andre vassdragstiltak. Tillatelse til større kraftutbygginger gis av Kongen i statsråd.

Fra 1. januar 2010 er fylkeskommunen delegert myndighet for kraftverk med installert effekt inntil 1 MW. Dette gjelder bl.a. ikke saker i vernede vassdrag.

Denne orienteringen gjelder saker der NVE kan gi tillatelse etter vannressursloven § 8.

Behandling av søknaden fram til endelig vedtak

NVE sender informasjon om høringen til berørte kommuner, fylkesmenn (FM), fylkeskommuner (FK), statlige forvaltningsorgan og interesseorganisasjoner. Høringsperioden er minst 6 uker. Saken blir kunngjort i minst én avis i distriktet, og kommunen legger søknaden ut til offentlig gjennomsyn, ev. utlån. I tillegg legges søknaden ut på www.nve.no/konsesjonssaker med adgang til å sende inn høringsuttalelse elektronisk.

Søker får anledning til å kommentere innkomne uttalelser, før NVE gjennomfører befaring i området.

I helhetsvurderingen står NVE fritt til å vurdere om tillatelse skal gis og i hvilken utstrekning, jf. vannressursloven § 25. Søknaden og innkomne uttalelser er viktige grunnlag for NVEs vurdering.

Dersom NVE gir tillatelse, kan det knyttes vilkår til denne, jf. vannressursloven § 26. Vilkårene kan omfatte byggefrister, vannslipping, naturforvaltning, fornminner og sanksjoner ved ev. brudd på vilkårene.

NVEs vedtak kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet frem til parten.

Dersom det er søkt om tillatelse etter energiloven for elektriske anlegg i kraftverk/høyspent overføringsanlegg, vil NVE gi nødvendige konsesjoner samtidig med at vedtaket fattes. De fleste høyspentanlegg med linjer kan bygges innenfor lokal netteiers områdekonsesjon.

Hva forventes av høringsinstansene?

Kommunen bør gi begrunnede synspunkter på om planene bør gjennomføres, ev. valg av alternativ. Vi ber kommunen informere om hvorvidt kjente allmenne interesser (f.eks. landskap, friluftsliv, fisk og vilt) blir berørt av tiltaket, og ev. andre forhold som kan få betydning for gjennomføringen. NVE ønsker forslag til vilkår eller avbøtende tiltak som kan redusere ev. skader ved gjennomføring av planene. NVE forventer at kommunen omtaler forhold knyttet til kommuneplanen og andre kommunale planer.

FM bør vektlegge forhold omkring miljø, herunder fisk og biologisk mangfold, og vurdere tiltaket i forhold til sektorlovgivningen.

FK bør legge vekt på kulturminner og friluftsliv som særlige ansvarsområder. Det skal redegjøres for tiltakets status og antatte konfliktnivå i fylkesdelplan for småkraftverk, dersom slik plan er utarbeidet.

Innsigelses- og klagerett

I ny plan- og bygningslov er forholdet mellom konsesjonsbehandling og planbehandling av energianlegg endret for å sikre en mer effektiv saksbehandling. Det er ikke krav om reguleringsplan. For å ivareta innsigelsesadgangen som kommuner og statlige fagetater har hatt til reguleringsplaner, er det innført bestemmelser i energi- og vassdragslovgivningen om innsigelse og klagerett. NVE understreker at en ev. innsigelse må reises i høringsperioden. Vi viser til våre nettsider for mer informasjon: www.nve.no/konsesjonssaker.