

NORD-SALTEN KRAFT AS

8276 ULVSVÅG

Vår dato: 10.10.2017

Vår ref.: 201102623-7

Arkiv: 437

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Lars Kjeang Amdahl

Oversending av revisjonsrapport, Nord-Salten Kraft AS

Vi viser til revisjon av Nord-Salten Kraft AS og oversender revisjonsrapporten fra revisjonen som ble holdt 24.8.2017. Revisjonen var varslet i brev av 13.7.2017.

Ved revisjonen ble det funnet 1 avvik og gitt 2 anmerkninger. Revisjonsrapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket. Dokumentasjon på lukking av avvik skal sendes NVE innen oppgitte tidsfrister.

NVE varsler om at vi vil vurdere å treffe vedtak om retting dersom avvikene ikke er lukket innen de tidsfrister som er satt.

Frist for å uttale seg til saken er satt til 1. november. Vi oppfordrer særlig til at faktiske opplysninger som gjelder saken, blir korrigert eller supplert. Dersom uttalelsen ikke er kommet til NVE innen fristen, vil NVE legge til grunn de opplysninger som foreligger i saken.

Dersom NVE ikke har avdekket avvik eller dersom NVE ikke mottar kommentarer innen fristen, er denne revisjonsrapporten å anse som endelig.

Med hilsen

Ingunn Åsgard Bendiksen
avdelingsdirektør

Lars Grøttå
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsvæien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Nord-Salten Kraft AS / 995114666
Revisjonsdato:	24.8.2017
Sted:	Ulvsvåg
Medvirkende fra revidert enhet:	Leder, Odd Erling Grimstad Stedfortredende vassdragsteknisk ansvarlig, Stig Solberg Roald Normann
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder, Lars Amdahl Medrevisor, Ronald Andersen
Seksjon	Seksjonssjef, Lars Grøttå / TBD

1 Innledning

1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

Formålet med revisjonen var å vurdere hvorvidt Nord-Salten Kraft AS oppfyller kravene i damsikkerhetsforskriften og IK-vassdrag.

1.2 Revisjonsgrunnlag

I denne revisjonen var revisjonsgrunnlaget følgende:

- Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivninger (IK-vassdrag)
- Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften/dsf.)
- Mottatt dokumentasjon fra virksomheten

1.3 Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet følgende tema:

- Organisasjon og kvalifikasjoner
- Overvåking

1.4 Funn

1 avvik

2 anmerkinger

Avvik er: Brudd på krav i regelverk og tillatelser gitt i eller i medhold av energi- og vassdragslovgivningen og annen lovgivning NVE forvalter.

Anmerking er: påpekning av forhold med forbedringsmuligheter eller et forhold som bør vurderes nærmere av virksomheten, men som ikke er brudd på gitte krav.

1.5 Generelle kommentarer

Nord-Salten Kraft AS (NSK) er i følge damdatabasen SIV ansvarlig for fem dammer og fem trykkrør, hvorav to trykkrør er i konsekvensklasse 2. Inntrykket etter revisjonen er at NSK er et selskap som har en god og samvittighetsfull tilnærming til sikkerhet rundt egne anlegg, både for bruddkonsekvenser og sikkerhet for allmennheten.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	Forskrift for sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-2 <i>Overvåking</i>
Avviket	<i>Periodiske tilsyn av vassdragsanlegg blir ikke dokumentert på en tilfredsstillende måte.</i>
Dokumentasjon	Innsendt dokumentasjon fra Nord-Salten Kraft AS.
Hvordan lukke	Periodisk tilsyn fra Rekvatn dam og vannvei, sendes NVE innen angitt frist.
Frist for lukking	1. desember 2017

3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	Det er ikke registrert en godkjent vassdragsteknisk ansvarlig på revisjonstidspunktet. Kurs og opplæring for ny VTA er underveis. Det forventes at det søkes om godkjenning når opplæringstiden er over, og at NVE informeres dersom det ikke skulle la seg gjøre.
2	Det forventes at plan for hovedtilsyn og revurderinger også implementeres i JobTech-systemet for å sikre at det blir gjennomført etter intervall i henhold til krav i damsikkerhetsforskriften.