



adresseliste

Vår dato: **13 SEPT. 2013**

Vår ref.: NVE 201102815-10 ki/elha

Arkiv: 312 /125.4FZ

Deres dato: 2.9.2013

Deres ref.:

Saksbehandler:

Ellen Lian Halten

Mokraft AS - Søknad om tillatelse til å bygge Grønningselva kraftverk i Levanger kommune, Nord-Trøndelag - høring

NVE har mottatt søknad fra Mokraft AS, datert 2.9.2013, om tillatelse til å bygge Grønningselva kraftverk i Levanger kommune.

Det søkes om to utbyggingsalternativ. Alternativ A skal utnytte et nedbørfelt på 57 km² og et fall på 60 m, fra inntaket på kote 155 til kraftstasjon på kote 95. Inntaksdammen vil bli cirka 10 m lang og ha en største høyde på om lag 6 m. Fra inntaket vil vannet bli ført ned til kraftstasjonen gjennom et 1050 m langt rør som skal graves ned. Alternativ B skal utnytte et nedbørfelt på 57,2 km² og et fall på 45 meter. Inntaket plasseres på kote 140, og kraftstasjonen skal plasseres på kote 95, samme plassering som for alternativ A. Inntaksdammen vil bli ca. 2 meter høy med en lengde på ca. 15 m. For alternativ B vil rørgata bli 660 m lang. Uansett utbyggingsalternativ skal rørgatetraséen gå langs nordsiden av elva.

Middelvannføringen i vassdraget er 1,76 m³/s. For alternativ A er kraftverket planlagt med en maksimal slukeevne på 1,42 m³/s, mens alternativ B er planlagt med en maksimal slukeevne på 2,3 m³/s. Maksimal effekt ut på nettet for alternativ A og B er hhv. 650 kW og 800 kW. Alternativ A vil medføre redusert vannføring på en ca. 1140 m lang strekning av elva, mens alternativ B vil føre til redusert vannføring på en ca. 715 m lang elvestrekning. Det er planlagt slipp av helårig minstevannføring på 190 l/s.

Det skal bygges ca. 110 m ny veg fra eksistenevede veg og frem til planlagt kraftstasjonsplassering. I tillegg er det behov for midlertidig veg for bygging av rørgate og inntaksdam. Denne vegen skal gå langs rørgatetraséen, innenfor inngrepssonen til denne. Fra kraftstasjonen er det planlagt å legge ca. 250 m 22 kV jordkabel frem til eksisterende linjenett.

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Grønningselva kraftverk med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje.

Søknaden skal behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknaden med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og den blir kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. Hvis høringspartene ønsker papirutgave av

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge

Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord

Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest

Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst

Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

søknaden, kan dere kontakte Mokraft AS v/Roald Løvli på tlf. 90 73 39 25 eller e-post: roald.lovli@ntebb.no.

Vi ber Levanger kommune om å legge to eksemplarer av søknaden ut til offentlig gjennomsyn hos servicekontoret på rådhuset frem til **29.10.2013**. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.

Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.

NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **29.10.2013**. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Med hilsen



Gry Berg
seksjonssjef

Ellen Lian Halten
Ellen Lian Halten
rådgiver

Vedlegg: 4 Søknad til kommunen
Kunngjøringstekst
Informasjonsark
Adresseliste

- KUNNGJØRING -

Søknad om tillatelse til å bygge Grønningselva kraftverk i Levanger kommune

Mokraft AS søker om tillatelse etter vannressursloven til å bygge Grønningselva kraftverk i Grønningselva. Det er fremmet to utbyggingsalternativ for minikraftverket som enten vil gi en årlig kraftproduksjon på 2,70 GWh eller 2,44 GWh. Dette tilsvarer strømbruken til ca. 135- 122 husstander.

Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn hos servicekontoret på rådhuset til Levanger kommune og på NVEs nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut. Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med Mokraft AS v/ Roald Lovli på tlf.: 90 73 39 25 eller e-post: roald.lovli@ntebb.no. Høringsuttalelser kan sendes oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker, per e-post til nve@nve.no eller per post til NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo innen **29.10.2013**.

Adresseliste for: Bygging av Grønningselva kraftverk

Behandles etter: Vannressursloven og energiloven

Kunngjøres av NVE ved CIA Media Marketing 1 gang i: Levanger-avisa og Trønder-Avisa

Antall søknader	Navn/adresse
3	Levanger kommune, Rådhuset, Postboks 130, 7601 Levanger
	Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, , Postboks 2600, 7734 Steinkjer
	Nord-Trøndelag fylkeskommune, Fylkets Hus, Pb 2560, 7735 Steinkjer
	Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag, Postboks 132, 7702 Steinkjer
	Levanger JFL v/ Sverre Øksenberg, Leirabekkv. 4, 7600 Levanger
	NTE NETT AS, Pb 2551, 7736 Steinkjer
	FNF-NT, C/O Naturvernforbundet Nord-Trøndelag, Pb. 132, 7702 Steinkjer
	Innherred turlag, Postboks 232, 7501 Stjørdal
	Færen/Gasken-Laante v/ Nils Sigvard Danielsen, Nedre Møllenberg gt 60, 7014 Trondheim
	Reindriftsforvaltningen Nord-Trøndelag, Saemien Sitje, 7760 Snåsa
	Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok/Kárášjohka
	Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim
1	TBM/TOS
1	TBD/DAB
1	ER/JSL

Kopi: Mokraft AS v/ Roald Løvli, 7622 Markabygda

Orientering til høringspartene

Generelt

Fra 1. januar 2010 har fylkeskommunen hjemmel til å gi tillatelse i saker som gjelder utbygging av kraftverk med installert effekt inntil 1 MW. Dette gjelder bl.a. ikke for saker i vernede vassdrag. Tillatelse til større kraftutbygginger gis av NVE eller Kongen i statsråd.

Denne orienteringen gjelder saker der fylkeskommunen kan gi tillatelse etter vannressursloven § 8.

Behandling av søknaden fram til innstilling gis til fylkeskommunen

NVE sender informasjon om høringen til berørte kommuner, fylkesmenn (FM), fylkeskommuner (FK), statlige forvaltningsorgan og interesseorganisasjoner. Høringsperioden er minst 6 uker. Saken blir kunngjort i minst én avis i distriktet, og kommunen legger søknaden ut på offentlig sted for gjennomsyn, ev. utlån. I tillegg legges søknaden ut på www.nve.no/konsesjonssaker med adgang til å sende inn høringsuttalelse elektronisk.

Søker får anledning til å kommentere innkomne uttalelser, før NVE gjennomfører befarings i området.

I helhetsvurderingen står NVE fritt til å vurdere om tillatelse bør gis og i hvilken utstrekning, jf. vannressursloven § 25. Søknaden og innkomne uttalelser er viktige grunnlag for NVEs vurdering.

Dersom FK gir tillatelse, kan det knyttes vilkår til denne, jf. vannressursloven § 26. Vilkårene kan omfatte byggefrister, vannslipping, naturforvaltning, fornminner og sanksjoner ved ev. brudd på vilkårene.

FKs vedtak kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet fram til parten.

Dersom det er søkt om tillatelse etter energiloven for elektriske anlegg i kraftverk/høyspent overføringsanlegg, vil NVE gi nødvendige konsesjoner etter at vedtaket er fattet. De fleste høyspentanlegg med linjer kan bygges innenfor lokal netteiers områdekonsesjon.

Hva forventes av høringsinstansene?

Kommunen bør gi begrunnede synspunkter på om planene bør gjennomføres, ev. valg av alternativ. Vi ber kommunen informere om hvorvidt kjente allmenne interesser (f.eks. landskap, friluftsliv, fisk og vilt) blir berørt av tiltaket, og ev. andre forhold som kan få betydning for gjennomføringen. NVE ønsker forslag til vilkår eller avbøtende tiltak som kan redusere ev. skader ved gjennomføring av planene. NVE forventer at kommunen omtaler forhold knyttet til kommuneplanen og andre kommunale planer.

FM bør vektlegge forhold omkring miljø, herunder fisk og biologisk mangfold, og vurdere tiltaket i forhold til sektorlovgivningen.

FK skal bidra med faglig informasjon innenfor egne ansvarsområder, men er ikke høringspart i NVEs forberedende behandling.

Innsigelses- og klagerett

I ny plan- og bygningslov er forholdet mellom konsesjonsbehandling og planbehandling av energianlegg endret for å sikre en mer effektiv saksbehandling. Det er ikke krav om reguleringsplan. For å ivareta innsigelsesadgangen som kommuner og statlige fagetater har hatt til reguleringsplaner, er det innført bestemmelser i energi- og vassdragslovgivningen om innsigelse og klagerett. NVE understreker at en ev. innsigelse må reises i høringsperioden. Vi viser til våre nettsider for mer informasjon: www.nve.no/konsesjonssaker.