



Arkivsak-dok. 201406509
Arkivkode
Saksbehandler Kristin Loe Kjelstad

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Fylkesutvalget	08.09.2015	90/15

SAKSPROTOKOLL

Høringsuttalelse - konsesjonssøknad Rysna kraftverk, Vang kommune - Innsigelse

Fylkesutvalget har behandlet saken i møte 08.09.2015 sak 90/15

Forslag til

VEDTAK

1. Oppland fylkeskommune har innsigelse til søknad om konsesjon for Rysna kraftverk inntil undersøkelsesplikten jfr. kulturminnelovens § 9 er oppfylt, og tiltakets forhold til automatisk fredede kulturminner er endelig avklart. Innsigelsen kan frafalles så snart forholdet til kulturminner er avklart.
2. Utover forholdet til kulturminner har ikke fylkeskommunen innvendinger mot at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir konsesjon til Rysna kraftverk. Sammenlignet med de andre småkraftverkene i Valdrespakken må Rysna kraftverk betegnes som et godt småkraftprosjekt med akseptable konsekvenser.
3. I en ev. konsesjon må det stilles følgende vilkår:
 - a) Slipp av minstevannføring forbi inntaksdammen på 250 l/sek i perioden 01.05 – 30.09 og 20 l/sek i perioden 01.10 – 31.04
 - b) Krav til restaurering og istandsetting etter fysiske inngrep i forbindelse med anleggsarbeider.
 - c) Hjemmel til å pålegge utbygger å utrede og gjennomføre biotoptiltak på den strekningen som berøres av utbyggingen.
 - d) Standard naturforvaltningsvilkår.
 - e) Det forutsettes at omsøkt slukeevne fastsettes som maksimal tillatt slukeevne i en evt. tillatelse.

Møtebehandling

Anne Lise Fredlund (SV) fremmet forslag slik:

Siste setning i punkt 1 strykes: Innsigelsen kan frafalles så snart forholdet til kulturminner er avklart.

Nytt punkt 2: Oppland fylkeskommune ser negativt på at NVE skal gi konsesjon til Rysna kraftverk.

Resten av punktene står.

Fylkesordfører foreslo tillegg:

Minstevassføring må renne fritt.

Votering

Fylkesrådmannens innstilling med tillegg foreslått av fylkesordfører ble satt opp mot forslag fremmet av Fredlund (SV): Fylkesrådmannens innstilling med tillegg foreslått av fylkesordfører ble vedtatt mot en stemme.

Vedtak

Fylkesutvalget fattet slikt vedtak:

1. Oppland fylkeskommune har innsigelse til søknad om konsesjon for Rysna kraftverk inntil undersøkelsesplikten jfr. kulturminnelovens § 9 er oppfylt, og tiltakets forhold til automatisk fredede kulturminner er endelig avklart. Innsigelsen kan frafalles så snart forholdet til kulturminner er avklart.
2. Utover forholdet til kulturminner har ikke fylkeskommunen innvendinger mot at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir konsesjon til Rysna kraftverk. Sammenlignet med de andre småkraftverkene i Valdrespakken må Rysna kraftverk betegnes som et godt småkraftprosjekt med akseptable konsekvenser.
3. I en ev. konsesjon må det stilles følgende vilkår:
 - a) Slipp av minstevannføring forbi inntaksdammen på 250 l/sek i perioden 01.05 – 30.09 og 20 l/sek i perioden 01.10 – 31.04
 - b) Krav til restaurering og istandsetting etter fysiske inngrep i forbindelse med anleggsarbeider.
 - c) Hjemmel til å pålegge utbygger å utrede og gjennomføre biotoptiltak på den strekningen som berøres av utbyggingen.
 - d) Standard naturforvaltningsvilkår.
 - e) Det forutsettes at omsøkt slukeevne fastsettes som maksimal tillatt slukeevne i en evt. tillatelse.

Minstevassdrag må renne fritt.