

Saksprotokoll

Kommunestyret

07.11.2013

Sak: 72/13

Tittel: Saksprotokoll: Søknad om løyve til bygging av Kjerringnes Kraft
Arkivsak: 13/2245

Behandling:

Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteken med følgjande tillegg:

Tilrådinga gjeld også om det skulle bli aktuelt å flytta kraftstasjonen til alternativ plassering nærare Kjerringnes.

Vedtak:

Luster kommune syner til saksutgreiinga med vurdering og tilrår at det vert innvilga konsesjon for bygging av Kjerringnes Kraftverk med tilhøyrande elektriske anlegg.

Av omsyn til landskapsbiletet og biologisk mangfald bør det setjast som vilkår for konsesjon slepping av minstevassføring lik 5-persentilen sommar for perioden 1/5 – 30/9 og 5-persentilen vinter for perioden 1/10 – 30/4.

Det må setjast krav til støydempende tiltak ved val av byggjematerialar og isolasjon av kraftstasjonen. Avlaupet må utførast med vasslås.

Tilrådinga gjeld også om det skulle bli aktuelt å flytta kraftstasjonen til alternativ plassering nærare Kjerringnes.