

Vassendelva kraftverk, hoveddata		
TILSIG		
Nedbørfelt	km ²	6,6
Årlig tilsig til inntaket	mill.m ³	14,5
Spesifikk avrenning	l/s/km ²	70
Middelvannføring	m ³ /s	0,46
Alminnelig lavvannføring	m ³ /s	0,06
5-persentil sommer (1/5-30/9)	m ³ /s	0,115
5-persentil vinter (1/10-30/4)	m ³ /s	0,013
Restvannføring	m ³ /s	0,165
KRAFTVERK		
Inntak	moh.	395
Magasinvolum	m ³	2000
Avløp	moh.	166
Lengde på berørt elvestrekning	m	2300
Brutto fallhøyde	m	229
Midlere energiekivalent	kWh/m ³	0,52
Slukeevne, maks	m ³ /s	1
Slukeevne, min	m ³ /s	0,05
Planlagt minstevannføring, sommer	m ³ /s	0,050
Planlagt minstevannføring, vinter	m ³ /s	0
Tilløpsrør, diameter	mm	700
Tilløpsrør, lengde	m	1850
Installert effekt, maks	MW	1,81
Brukstid	timer	3333
REGULERINGSMAGASIN		
Magasinvolum	mill. m ³	-
HRV	moh.	-
LRV	moh.	-
PRODUKSJON		
Produksjon, vinter (1/10 - 30/4)	GWh	3,5
Produksjon, sommer (1/5 - 30/9)	GWh	2,5
Produksjon, årlig middel	GWh	6,0
ØKONOMI		
Utbyggingskostnad	mill.kr	25,3
Utbyggingspris	kr/kWh	4,21

Vassendelva kraftverk, elektriske anlegg		
GENERATOR		
Ytelse	MVA	2,0
Spenning	kV	0,66
TRANSFORMATOR		
Ytelse	MVA	2,0
Omsetning	kV/kV	0,69/22
NETTILKNYTNING (kraftlinjer/kabler)		
Lengde	km	0,5
Nominell spenning	kV	22
Luftlinje el. jordkabel		Jordkabel