

Ringerikskraft AS
Postboks 522
3504 HØNEFOSS

Vår dato: 26.10.2018
Vår ref.: 201103144-5
Arkiv: 437
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Lars Kjeang Amdahl

Oversending av revisjons og varsel om vedtak om retting – Ringerikskraft AS

Vi viser til revisjon av Ringerikskraft AS og oversender rapporten fra revisjonen som ble holdt 17.10.2018. Revisjonen var varslet i brev av 12.9.2018.

NVE fant 3 avvik og har gitt 1 anmerkning. Rapporten beskriver de avvikene og anmerkningene som ble avdekket ved revisjonen.

Dere må sende dokumentasjon på at avvikene er lukket innen de tidsfristene som er gitt.

Dersom avvikene ikke er lukket innen de tidsfristene som er gitt, varsler NVE om at vi vil vurdere å treffe vedtak om retting.

Dere kan uttale dere til denne rapportene innen 15. november 2018. Det er særlig viktig at dere korrigerer/supplerer faktiske opplysninger som gjelder saken. Dersom uttalelsen ikke er kommet til NVE innen fristen, vil NVE legge til grunn de opplysninger vi har i saken.

Med hilsen

Ingunn Åsgard Bendiksen
avdelingsdirektør

Lars Grøttå
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg: 1 Revisjonsrapport

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Ringerikskraft AS / org.nr: 976957628
Revisjonsdato:	17.10.2018
Sted:	Hønefoss
Medvirkende fra revidert enhet:	Leder, Ole Sunnset Vassdragsteknisk ansvarlig, Helge Bergstrøm Stedfortredende vassdragsteknisk ansvarlig, Trond Monsen
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder, Lars Amdahl Medrevisor, Goranka Grzanic Observatør, Håkon Skogmo
Seksjon	Seksjon for damsikkerhet, seksjonssjef Lars Grøttå

1 Innledning

1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

Formålet med revisjonen var å vurdere om Brønnøy kommune oppfyller kravene i forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) og forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag).

1.2 Revisjonsgrunnlag

I denne revisjonen var revisjonsgrunnlaget følgende:

- Forskrift av 28.10.2011 nr. 1058 om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag)
- Forskrift av 18.12.2009 nr. 1600 om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften, dsf.)
- Mottatt dokumentasjon fra Ringerikskraft AS

1.3 Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet følgende tema:

- Organisering og kvalifikasjoner (dsf. kap. 2 og 3)
- Overvåking (dsf. § 7-2)
- Beredskapsplan og innsatsplaner (dsf. § 7-4)

1.4 Funn

3 avvik

1 anmerking

Avvik er: Brudd på krav i regelverk og tillatelser gitt i eller i medhold av energi- og vassdragslovgivningen og annen lovgivning NVE forvalter.

Anmerking er: påpekning av forhold med forbedringsmuligheter eller et forhold som bør vurderes nærmere av virksomheten, men som ikke er brudd på gitte krav.

1.5 Generelle kommentarer

Revisjonen ble gjennomført hos Ringerikskraft AS i Hønefoss, og omfattet også datterselskapet Ringerikskraft Produksjon AS. Til sammen har NVE registrert 8 dammer og 6 vannveier som selskapene er ansvarlig for. Det er NVEs inntrykk etter revisjonen at organisasjonen innehar kompetent personell. Arbeidet med beredskap virket særskilt godt. Vi anbefaler tettere kontakt med saksbehandler i NVE på et generelt grunnlag, men spesielt når det kommer til arbeid med hovedtilsyn og revurdering.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag) § 5 <i>Innholdet i internkontrollen</i> (punkt 1 og 9)
Avviket	<i>Internkontrollsystemet er ikke oppdatert i henhold til gjeldende regelverk.</i>
Dokumentasjon	Innsendt dokumentasjon: Internkontroll - vassdrag
Hvordan lukke	Bekreftelse på at internkontrollsystem er revidert sendes NVE innen angitt frist. Revidert internkontrollsystem skal ivareta krav IK-vassdrag og damsikkerhetsforskriften. Blant annet følgende: <ul style="list-style-type: none">• Referanser til gjeldende regelverk og veiledere• Oppdaterte eier/ansvarsforhold• Oppdaterte tilsynsrutiner iht. dsf. § 7-2 (se avvik 2)• Etablere rutine for melding til NVE ved ulykker og uønskede hendelser (dsf. § 7-11)• Revidere rutiner for rapportering av avvik og planer til leder (VTAs årsrapport)• Datering av forrige og neste internrevisjon av internkontrollsystemet.
Frist for lukking	1. februar 2019

Avvik 2	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-2 <i>Overvåking</i>
Avviket	<i>Hovedtilsyn og revurdering blir ikke gjennomført i henholdt til angitt hyppighet i damsikkerhetsforskriften.</i>
Dokumentasjon	Innsendt dokumentasjon og intervju.
Hvordan lukke	Følgende sendes NVE innen angitt frist: <ul style="list-style-type: none">• Program for interntilsyn og revurdering.• Fremdriftsplan for innsendelse av pågående revurderinger. Programmet skal angi årstall for tidligere hovedtilsyn og revurderinger samt planlagte tilsyn de neste 20 år.
Frist for lukking	1. februar 2019

Avvik 3	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-2 <i>Overvåking</i>
Avviket	<i>Vassdragsanleggene har manglende instrumentering.</i>
Dokumentasjon	Innsendt dokumentasjon og intervju.
Hvordan lukke	Bekreftelse på at instrumentering er etablert sendes NVE innen angitt frist. Dette inkluderer også vannstandsskala for alle dammene.
Frist for lukking	1. september 2019

3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	Ringerikskraft bør ha et møte med aktuelle redningsmyndigheter for å presentere beredskapsplaner og dambruddsbølgeberegninger.