

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Vår dato: 27.03.2014

Vår ref.: 201103423-5, 201207133-4, 201303019-3,
201306773-3

Arkiv: 312

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Dag Kjelle vold

22959456

dkj@nve.no

Flere søkere – søknad om tillatelse til å bygge 4 småkraftverk i Rollag kommune i Buskerud fylke - høring

NVE har mottatt søknader fra flere søkere om tillatelse til å bygge 4 småkraftverk i Rollag kommune. Søknadene vil bli behandlet samtidig. NVE ber høringspartene om å vurdere hver sak for seg, men óg alle sakene samlet.

Nørståe II kraftverk – Nørståe II Kraft SUS – Rollag kommune

Nørståe II kraftverk vil utnytte et fall på 158 m fra inntaket på kote 545 ned til kraftstasjonen på sørsiden av Nørståe på kote 387. Tilløpsrøret blir 2400 m nedgravde GRP-rør. Rørtraséen skal følge eksisterende traktorveier ned til kote 490. Derfra legges rørtraséen i skogsterreng i 700 m lengde og 20 m bredde. I rørtraséen legges en 4 m bred, midlertidig anleggsvei.

Kraftverket vil få en installert effekt på 2,3 MW og slukeevne mellom 1815 og 90 l/s. Midlere årsproduksjon blir på 5,7 GWh, fordelt på 4,0 GWh om sommeren og 1,7 GWh om vinteren.

Planlagt minstevannføring skal være 62 l/s for perioden 1.5. til 30.9. og 56 l/s resten av året. Kraftverket skal ikke ha reguleringer eller overføringer fra andre vassdrag.

Fra kraftstasjonen overføres strømmen via en 375 m lang kabel i luftstrekk og nedgravd til eksisterende 22 kV-linje som går nord for tiltaksområdet.

De fleste utbyggingsløsninger som er brukt ved bygging av Nørståe I vil bli benyttet ved bygging av Nørståe II.

Nørståe III kraftverk – Nørståe III Kraft SUS – Rollag kommune

Nørståe III kraftverk vil utnytte et fall på 176 m fra inntaket på kote 722 ned til kraftstasjonen på sørsiden av Hekanåe på kote 546 like etter samløpet med Årsetåe.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Tilløpsrøret blir 2100 m nedgravde GRP-rør. Fra inntaket og fram til skogsbilveien går rørgata i skogsterreng i en lengde på 1150 m. De neste 700 meterne går rørgata langs skogsbilveien. Fra kote 615 og ned til stasjonen går rørgata i skogsterreng i en lengde på 250 m. Det anlegges en 4 m bred anleggsvei i rørtraséen.

Kraftverket vil få en installert effekt på 1,4 MW og slukeevne mellom 982 og 98 l/s. Midlere årsproduksjon blir på 3,5 GWh, fordelt på 2,4 GWh om sommeren og 1,1 GWh om vinteren.

Planlagt minstevannføring skal være lik alminnelig lavvannføring på 26 l/s hele året. Kraftverket skal ikke ha reguleringer eller overføringer fra andre vassdrag.

Fra kraftstasjonen overføres strømmen via jordkabel i rørgrøfta ned til Nørståe II kraftstasjon og påkobles kabel fra Nørståe II som går i luftstrekk opp lia og opp på flata og derfra nedgravd fram til eksisterende 22kV linje.

De fleste utbyggingsløsninger som er brukt ved bygging av Nørståe I vil bli benyttet ved bygging av Nørståe III.

Nørståe IV kraftverk – Nørståe IV Kraft SUS – Rollag kommune

Nørståe IV kraftverk vil utnytte et fall på 139 m fra inntaket på kote 685 ned til kraftstasjonen på kote 546.

Tilløpsrøret blir 1650 m nedgravde GRP-rør. Rørtraséen legges på vestsiden av elva i en bredde av 20 m. Det legges en 4 m bred anleggsvei i traséen. Rørtraséen skal ikke tilsås, men revegeteres med stedlig vegetasjon.

Kraftverket vil få en installert effekt på 760 kW og slukeevne mellom 701 og 71 l/s. Midlere årsproduksjon blir på 1,87 GWh, fordelt på 1,35 GWh om sommeren og 0,52 GWh om vinteren.

Planlagt minstevannføring på 22 l/s hele året. Kraftverket skal ikke ha reguleringer.

Fra kraftstasjonen overføres strømmen via jordkabel som legges i rørgrøfta ned til Nørståe II kraftstasjon og påkobles kabel fra Nørståe II som går i luftstrekk opp lia og opp på flata og derfra nedgravd fram til eksisterende 22 kV linje.

De fleste utbyggingsløsninger som er brukt ved bygging av Nørståe I vil bli benyttet ved bygging av Nørståe IV.

Medåe II kraftverk – Medåe II kraft SUS – Rollag kommune

Medåe II kraftverk vil utnytte et fall på 166 m fra inntaket på kote 499 ned til kraftstasjonen som bygges på sørsiden av Medåe på kote 333.

Tilløpsrøret blir 1800 m nedgravde GRP-rør. Rørgata går i skogsterreng de første 400 meterne fram til skogsbilveien. Det bygges en permanent anleggsvei i denne delen av rørtraséen. Deretter går røret parallelt med skogsbilveien i 750 meter før det føres i skogsterreng 650 meter ned til stasjonen. Det bygges en midlertidig anleggsvei i denne delen av rørtraséen. Rørgata blir 20 m bred. Det bygges en permanent adkomstvei til stasjonen i eksisterende traktorvei, lengde 350 m. Bredde på anleggsveier er 4 meter.

Kraftverket vil få en installert effekt på 1,9 MW og slukeevne mellom 1366 og 68 l/s. Midlere årsproduksjon blir på 4,77 GWh, fordelt på 3,33 GWh om sommeren og 1,44 GWh om vinteren.

Planlagt minstevannføring på 32 l/s hele året. Kraftverket skal ikke ha reguleringer eller overføringer fra andre vassdrag.

Fra kraftstasjonen overføres strømmen via en 750 m lang nedgravd jordkabel frem til en 22 kV-linje østafør Bakkstad gård.

De fleste utbyggingsløsninger som er brukt ved bygging av Nørståe I vil bli benyttet ved bygging av Medåe II.

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av kraftverkene, med tilhørende koblingsanlegg og kraftlinjer.

Søknadene skal behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknadene med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og de blir kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. Hvis høringspartene ønsker papirutgave av søknadene, kan dere kontakte Dag Kjellevold på tlf. 22 95 94 56 eller e-post: dkj@nve.no.

Vi ber Rollag kommune om å legge to eksemplarer av søknadene ut til offentlig gjennomsyn på Servicetorget på kommunehuset frem til **23.05.2014**. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.

Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.

NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **23.05.2014**. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Med hilsen

Øystein Grundt
seksjonssjef

Dag Kjellevold
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg: 3 søknader til kommunen
Kunngjøring
Informasjonsark

Kopi: Clemens Elvekraft AS, Dronningens gate 10, 0152 OSLO

Mottakerliste:

Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 DRAMMEN
Drammens og Oplands Turistforening, Postboks 305 Bragernes, 3001 DRAMMEN
EB Nett AS, Postboks 7007, 3007 DRAMMEN
Forum for natur og friluftsliv Buskrud, c/o Drammens og Oplands Turistforening, Postboks 305 Bragernes, 3001 DRAMMEN
Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 DRAMMEN
Naturvernforbundet i Buskerud, Åssideveien 525, 3322 FISKUM
Norges jeger og fiskerforbund, Foss gård, 3400
Norges miljøvernforbund, Region Østlandet, Øyen 258, 2100 SKARNES
Norges padleforbund, Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0840 OSLO
Rollag Elektrisitetsverk SA, Rollag, 3626 ROLLAG
Rollag kommune, 3626 ROLLAG
Statens vegvesen - Region sør, Postboks 723 Stoa, 4808 ARENDAL