

**Forslag til manøvreringsreglement
for Hemsil 3 kraftverk
i Gol og Hemsedal kommuner, Buskerud fylke**

1.

I tiden 15. mai til 30. september skal det slippes 500 l/s fra Eikredammen, og resten av året skal det slippes 150 l/s. Dersom tilsiget er mindre enn kravet til minstevannføring og vannstanden i Eikredammen er på laveste nivå, skal hele tilsiget slippes forbi. Kraftverket skal i slike tilfeller ikke være i drift.

Alle vannføringsendringer skal skje gradvis.

2.

Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende og at damanlegget til enhver tid er i god stand. Dersom det forlanges, skal også nedbørmengder, temperaturer, snødybde m.v. observeres og noteres.

3.

Dersom slipping etter dette reglementet medfører alvorlige uforutsette negative effekter tilknyttet fisk eller isforhold så kan Fylkesmannen i Buskerud be om at en endring i reglementet blir tatt opp til vurdering.

Viser det seg forøvrig at manøvrering og vannslipping etter dette reglementet medfører skadelige virkninger av omfang for allmenne interesser, kan Kongen uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann, fastsette de endringer i reglementet som finnes nødvendige.

Forandringer i reglementet kan bare foretas av Kongen etter at de interesserte har hatt anledning til å uttale seg.

Mulig tvist om forståelsen av dette reglementet avgjøres av Olje- og energidepartementet.