

AEVKs forslag til nytt**Manøvreringsreglement**

for reguleringer og overføringer i Finsåvassdraget

(erstatte reglement gitt ved kgl. resolusjon 12. juni 1964)

(Fastsatt ved kgl. resolusjon xx. xxx 202x)

1

Reguleringer

Magasin	Nat. vannst.	Reg. grenser		Reg. høyde m	Hvorav senking m
		Øvre kote	Nedre kote		
Kulivatn	590,6	610,6	575,6	35	15
Furevatn	436,6		421,6	15	15
Nespervatn		419,0	390,0	29	16
Bjørnestadvatnet	352,3		337,3	15	15
Lindvatnet	376,8		356,8	20	20

Reguleringsgrensene skal markeres med faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner. Høydene referer seg NN2000-høydegrunnlag.

3

Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende og at reguleringsanleggene til enhver tid er i god stand. Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander. Etter NVEs bestemmelse, skal også nedbørmengder, temperaturer, snødybde mv. observeres og noteres. NVE kan forlange å få tilsendt utskrift av protokollen som regulanten plikter å oppbevare for hele reguleringsperioden.

Overføringer

- Avløpet fra ca 8,3 km² av nedbørsfeltet til Hemsåni føres over til Mjåvatn i Sagåni.
- Avløpet fra ca 52,7 km² av nedbørsfeltet til Sagåni (+ 8,3 km² fra Hemsåni) føres over til Bjørnestadvatnet fra Nespervatn.
- Avløpet fra ca 11,6 km² av nedbørsfeltet i Lindåna føres inn i driftstunnelen ved tunnel fra Lindvatnet.
- Avløpet fra ca 0,8 km² av nedbørsfeltet i Furelibekken føres inn driftstunnelen for Finså kraftverk ved tunnel fra bekkeinntak.

2

Ved manøvreringen skal det tas hensyn til øyet av vassdragets naturlige flomvannføring nedenfor magasinene og overføringsstedene så vidt mulig ikke økes.

Restriksjoner på manøvreringen

Hvis slukeevnen i Finså kraftverk økes fra 8,8 m³/s til 10,1 m³/s, gis NVE fullmakt til å pålegge regulanten å slippe inntil 50 l/s fra Bjørnestadvatnet i perioden fra 15. juni til 1. september. Vannet skal slippes fra tverrslagstunnelen ved Timreknollen til Bjørnestadbekken / Finsåna. Dette skal eventuelt skje etter en nærmere avtalt prøveperiode.

4

Viser det seg at slippingen etter dette reglementet medfører skadelige virkninger av omfang for allmenne interesser, kan Kongen uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann, fastsette de endringer i reglementet som finnes nødvendige.

Forandringer i reglementet kan bare foretas av Kongen etter at de interesserte har hatt anledning til å uttale seg.

Mulig tvist om forståelsen av dette reglementet avgjøres av Olje- og energidepartementet.