

Til adresseliste

13 AUG. 2013

Vår dato:

Vår ref.: NVE 201104132-5 ki/saas

Arkiv: 312

Dykkar dato:

Dykkar ref.:

Sakshandsamar:

Silje Aakre Solheim

22 95 95 44

Skeie kraft SUS – Søknad om løyve til Skeie kraftverk i Kvam herad, Hordaland – høyring

NVE har motteke ein søknad frå Skeie kraftverk SUS v/Bertil Ove Skeie, datert 21.05.2013, om løyve til Skeie kraftverk i Kvam herad.

Skeie kraftverk vil nytte fallet i Skeisbekken mellom kote 125 og kote 10. Nedbørfeltet er 1,82 km² og middelvassføringa ved inntaket er 154 l/s. Frå inntaket vil vassvegen gå i klamra røyrgate ned til kote 50. Vidare ned til kraftstasjonen skal røyrkata gravast ned. Kraftverket vil ha ei maksimal slukeevne på 377 l/s, ein installert effekt på 404 kW og ein årleg produksjon på 1,44 GWh. Det er planlagt å sleppe minstevassføring tilsvarende alminneleg lågvassføring på 7 l/s.

Røyrгатetraseen skal nyttast som mellombels anleggsveg mellom kraftstasjon og inntak. Frå eksisterande veg skal det byggast 60 m ny veg som tilkomst til kraftstasjon. Frå traktorveg på austsida av elva vil ein lage ei forlenging av vegen som tilkomst til inntaket.

Det er òg søkt om løyve etter energilova for bygging og drift av Skeie kraftverk med tilhøyrande koplingsanlegg og kraftline.

Søknaden skal handsamast etter reglane i kap. 3 i vassressurslova og gjeld løyve etter vassressurslova § 8. Søknaden med vedlegg vert lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og den vert kunngjort av NVE i Hordaland Folkeblad. Kopi av kunngjeringa ligg ved. Viss de ønskjer papirutgåve av søknaden, kan de kontakte Bertil Ove Skeie på tlf. 90 12 08 55 eller e-post: beoske@bellen.no.

NVE ber Kvam herad leggje to eksemplar av søknaden ut til offentleg ettersyn på Kvam Rådhus i Norheimsund fram til **01.10.2013**. Det eine eksemplaret kan, om naudsynt, lånast ut for kortare tid (2-3 dagar). Det andre må ikkje fjernast frå utleggingsstaden.

Frå 01.01.2010 er det fylkeskommunen som har fått delegert myndigheit frå Olje- og energidepartementet til å fatte vedtak i saker der det er søkt om konsesjon til bygging av kraftverk under 1 MW. All førebuaende sakshandsaming skal gjennomførast av NVE, som gir instilling til fylkeskommunen. Vi syner elles til vedlagde informasjonsark som forklarar sakshandsaminga frå saka vert sendt på høyring til endeleg vedtak. Av dette går det fram kva for tilbakemelding vi ønskjer.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge

Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord

Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest

Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst

Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

NVE føretrekkjer at fråsegner vert sendt oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som råd og seinast innan **01.10.2103**. I tillegg kan ein sende fråsegner per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelinga, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Fråsegner eller delar av fråsegna vert referert i eit endeleg vedtak. Om fråsegna er lang, er det difor ein fordel om det vert utarbeidd eit samandrag som kan brukast til dette.

Med helsing


Gry Berg
seksjonssjef


Silje Aakre Solheim
avdelingsingeniør

Vedlegg: 4 Søknad til kommunen
Kunngjeringstekst
Informasjonsark
Adresseliste

Adresseliste for: Bygging av Skeie kraftverk

Handsamast etter: Vassressurslova

Vert kunngjort av NVE ved CIA Media Marketing 1 gong i: Hardanger Folkeblad

Tal på søknadar	Namn/adresser
3	Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 NORHEIMSUND Fylkesmannen i Hordaland, Pb. 7310, 5020 BERGEN Hordaland fylkeskommune, Pb. 7900, 5020 BERGEN Naturvernforbundet i Bergen og Hordaland, Pb. 1201 Sentrum, 5811 BERGEN NJFF Hordaland, Tverrgt. 4-6, 5017 BERGEN Bertil Ove Skeie, Steindalsvegen 321, 5600 NORHEIMSUND BKK Nett AS, Pb. 7050, 5020 BERGEN Kvam Kraftverk AS, Pb. 64, 5601 NORHEIMSUND Forum for natur og friluftsliv i Hordaland v/Bergen Turlag, Tverrgt. 4-6, 5017 BERGEN Kvam Turlag, Tverrgt. 4-5, 5017 BERGEN Energi Teknikk AS, Omvikdalsvegen 154, 5664 DIMMELSVIK
1	TBM – Katarina Eftevand TBD – Oddvar Indrebø ER – Seming Skau

Orientering til høyringspartane

Generelt

Frå 1. januar 2010 har fylkeskommunen heimel til å gje løyve i saker som gjeld utbygging av kraftverk med installert effekt inntil 1 MW. Dette gjeld m.a. ikkje saker i verna vassdrag. Løyve til større kraftutbyggingar blir gjeve av NVE eller Kongen i statsråd.

Denne orienteringa gjeld saker der fylkeskommunen kan gje løyve etter § 8 i vassressurslova.

Handsaming av søknaden fram til innstilling blir gjeve til fylkeskommunen

NVE sender informasjon om høyringa til kommunar, fylkesmenn (FM), fylkeskommunar (FK), statlege forvaltingsorgan og interesseorganisasjonar som saka vedkjem. Høyringsperioden er minst 6 veker. Saka vert kunngjort i minst ei avis i distriktet og kommunen legg søknaden ut til offentleg gjennomsyn, ev. utlån. Søknaden vert òg lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker med tilgang til å sende inn fråsegn elektronisk.

Søkjar får høve til å kommentere innkomne fråsegner før NVE gjennomfører synfaring i området.

I heilskapsvurderinga står NVE fritt til å vurdere om løyve bør gjevast og i kva omfang, jf. vassressurslova § 25. Søknaden og innkomne høyringsfråsegner er viktige grunnlag for NVE si vurdering.

Dersom FK gjev løyve, kan det bli knytt vilkår til dette, jf. vassressurslova § 26. Vilkåra kan omfatte byggjefristar, vasslepping, godkjenning av planar med omsyn til miljø og tryggleik, naturforvaltning, fornminne og sanksjonar ved ev. brot på vilkåra.

FK si avgjerd kan påklagast til Olje- og energidepartementet innan 3 veker frå det tidspunkt underretning er kome fram til parten.

Om det er søkt løyve etter energilova for elektriske anlegg i kraftverk/høgspenst overføringsanlegg, vil NVE gi naudsynte konsesjonar etter at vedtaket er fatta av FK. Dei fleste høgspentanlegg med linjer kan byggast innanfor lokal netteigar sin områdekonsesjon.

Kva vert forventet av høyringsinstansane?

Kommunen bør gje grunngeevne synspunkt på om planane bør gjennomførast, ev. val av alternativ. Vi ber kommunen informere om kjende allmenne interesser (t.d. landskap, friluftsliv, fisk og vilt) som tiltaket kan få følgjer for, og ev. andre faktiske tilhøve som kan få innverknad på gjennomføringa. NVE ønskjer forslag til vilkår eller avbøtande tiltak som kan redusere ev. skader ved gjennomføring av planane. NVE ventar at kommunen omtalar tilhøve til kommuneplanen og andre kommunale planar.

FM bør leggja vekt på tilhøva omkring miljø, medrekna fisk og biologisk mangfald, og vurdere tiltaket i høve til sektorlovgevinga.

FK skal bidra med fagleg informasjon innafor eige ansvarsområde, men er ikkje høyringspart i NVE si forberedande sakshandsaming.

Motsegn og klagerett

I ny plan- og bygningslov er tilhøvet mellom konsesjonshandsaming og handsaming av planar for energianlegg endra for å sikre ei meir effektiv sakshandsaming. Det er ikkje krav om reguleringsplan. For å ta hand om retten til å fremja motsegn som kommunar og statlege fagetatar har hatt til reguleringsplanar, er det teke inn reglar i energi- og vassdragslovgevinga om motsegn og klagerett. NVE understrekar at ei ev. motsegn må fremjast i høyringsperioden. NVE syner til våre nettsider for meir informasjon: www.nve.no/konsesjonssaker.