

NVE, Konesjonsavdelinga
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

201104255-22
KV/firh

Deres ref.: NVE 201104255-12 kv/firh
Vår ref.: 11224482

Dato: 21.09.2012

Høringsvar Aldal Kraft, Samnanger. Aldselva kraftverk.

Vi viser til høringsbrev for Aldselva kraftverk, 5,5 MW.

Det er i dag ikke ledig nettkapasitet til innmating av produksjon fra kraftverket i det eksisterende kraftnettet i området.

Etablering av nettkapasitet for kraftverket forutsetter at flere netttiltak er realisert, blant annet 420 kV Sima - Samnanger, større 300/132 kV transformator i Samnanger og ny 132/22 kV transformator i Samnanger.

Det er startet arbeid for å kartlegge nødvendige investeringer i BKK Netts distribusjonsnett i området. For ytterligere informasjon og oppdatering av informasjon vises det til regional kraftsystemutredning som blant annet er tilgjengelig på vår nettside www.bkk.no/kraftsystem

Med vennlig hilsen
BKK NETT AS



Jens Skår
Divisjonssjef



FOR Bengt Otterås
Rådgiver