

Nettilknytning av Harbaksfjellet og Kvenndalsfjellet vindkraftverk

Åfjord kommune

Endringssøknad

Mai 2017

Innhold

1	INNLEDNING	3
2	BAKGRUNN	3
3	SØKNADER OG FORMELLE FORHOLD	3
3.1	HARBAKSFJELLET VINDKRAFTVERK.....	4
3.2	KVENNDALSFJELLET VINDKRAFTVERK	4
4	NÆRMERE BESKRIVELSE AV OMSØKTE ENDRINGER	5
4.1	ENDRET PLASSERING AV TRANSFORMATORSTASJON OG ENDRET TRASÉ FOR 132 kV NETTILKNYTNING AV HARBAKSFJELLET VINDKRAFTVERK.....	5
4.2	ENDRET PLASSERING AV TRANSFORMATORSTASJON OG ENDRET TRASÉ FOR 132 kV NETTILKNYTNING AV KVENNDALSFJELLET VINDKRAFTVERK	6
5	MILJØVIRKNINGER AV OMSØKTE ENDRINGER	7
6	GRUNNEIERE	11
7	VEDLEGG	11

1 Innledning

Fosen Vind DA eies av Statkraft, TrønderEnergi og Nordic Wind Power. Selskapet skal bygge og drifte seks vindkraftverk i Midt-Norge med til sammen 1000 MW installert effekt. Statkraft er majoritetseier i selskapet og har ansvaret for utbyggingen av vindkraftverkene.

Fosen Vind DA er meddelt konsesjon for Harbaksfjellet og Kvenndalsfjellet med tilhørende 132 kV nettilknytning. Detaljprosjektering av nettilknytningen av anleggene pågår.

2 Bakgrunn

Harbaksfjellet vindkraftverk ble opprinnelig meddelt anleggskonsesjon for å bygge og drive vindkraftverket i november 2004. Senere er konsesjonen overført til Fosen vind DA og det er gitt konsesjon til å endre den installerte effekten i vindkraftverket fra 90,75 MW til 108 MW. Gjeldende konsesjon er datert 22.02.2016.

Kvenndalsfjellet ble meddelt konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 7.7.2010. NVEs vedtak er stadfestet av Olje- og energidepartementet. Senere har NVE oppdatert konsesjonen i tråd med departementets vedtak, herunder endret installert effekt fra 120 MW til 100,8 MW, og overført konsesjonen til Fosen Vind DA. Gjeldende anleggskonsesjon er datert 22.02.2016.

Under detaljprosjektering av anleggene har det blitt aktuelt å endre plasseringen av transformatorstasjonene i vindkraftverkene, og justere traseen for kraftledning. Dette som følge av tekniske og økonomiske forhold, samt innspill fra berørte grunneiere. Dette er nærmere begrunnet i kapittel 4.

3 Søknader og formelle forhold

Fosen Vind DA søker med dette i henhold til energiloven av 29/6-1990 om å endre anleggskonsesjonene for Harbaksfjellet og Kvenndalsfjellet vindkraftverk (Ref. NVE 200600802-4 og NVE 200600802-6) med tilhørende nettilknytning.

Kart over konsesjonsgitte og omsøkte endringer finnes i vedlegg 1-3. Fosen Vind ber om at disse kartene legges til grunn i ny anleggskonsesjon.

Det søkes samtidig om ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse, jf. oereigningsloven § 2 nr. 19 og § 25, jf. forvaltningsforskriften § 22 første ledd bokstav b.

Vi ønsker å oppnå avtaler med de berørte grunneierne om tilgang til grunnen og om erstatning for ervervet. Om slike avtaler ikke oppnås, søkes det i medhold av oereigningslovens § 2 punkt 19, om tillatelse til ekspropriasjon av nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene, herunder rettigheter for all nødvendig ferdsel og transport.

Samtidig ber Fosen Vind DA om at det blir fattet vedtak om forhåndstiltredelse etter oereigningslovens § 25, slik at arbeider med anlegget kan påbegynnes før skjønn er avholdt.

Fosen Vind DA har orientert berørte grunn- og rettighetshavere om planlagt fremdrift i prosjektet, utbyggingens omfang og målsettingen om å komme til minnelig avtale om grunn- og rettighetsserverv med så mange som mulig. Oversikt over berørte eiendommer og rettighetshavere fremgår av vedlegg 5 og kart i vedlegg 6.

Fosen Vind søker om å endre plasseringen av vindkraftverkens transformatorstasjoner og traseene for nettilknytningen av de to vindkraftverkene. Den tekniske utforming av kraftledningene/jordkablene for nettilknytning av vindkraftverkene, herunder valg av maste-, isolator og traverstype, tverrsnitt, etc. vil bli fastlagt under detaljprosjekteringen. Valg av løsninger vil avklares med NVE og fremgå av MTA/detaljplanene som skal utarbeides senere.

I tabellen under oppsummeres de endringer som omsøkes i gjeldende anleggskonsesjoner.

3.1 Harbaksfjellet vindkraftverk

Gjeldende anleggskonsesjon	Omsøkt endring
Spennning 132 kV	Ingen endring
Transformatorstasjon ved Breilivatnet	Ny plassering av transformatorstasjon ved Stivatna, se kart vedlegg 2
12,5 km lang 132 kV kraftledning fra transformatorstasjon ved Breilivatnet til Hubakken transformatorstasjon	13,5 km lang 132 kV kraftledning. Justering av linjetrasé sammenlignet med konsesjonsgitt løsning, se kart vedlegg 1-3.

3.2 Kvenndalsfjellet vindkraftverk


Gjeldende anleggskonsesjon	Omsøkt endring
Spennning 132 kV	Ingen endring
Transformatorstasjon ved Bjørnahauet	Ny plassering av transformatorstasjon nord for Bekkavatnet, se kart vedlegg 3
Ca. 1,6 km lang jordkabel fra transformatorstasjon ved Bjørnahauet	Bortfall av 1,6 km lang jordkabel som følge av endret plassering av transformatorstasjon. Se kart vedlegg 3.

4 Nærmere beskrivelse av omsøkte endringer

Under gis en nærmere beskrivelse og begrunnelse for de omsøkte endringene for nettilknytning av henholdsvis Harbaksfjellet og Kvenndalsfjellet vindkraftverk.

4.1 Endret plassering av transformatorstasjon og endret trasé for 132 kV nettilknytning av Harbaksfjellet vindkraftverk

Gjennom detaljprosjektering av vindkraftverket er plasseringen av den konsesjonsgitte transformatorstasjonen internt i vindkraftverket endret. Transformatorstasjonen er i opprinnelig anleggskonsesjon plassert ved Breilivatnet, helt sør i konsesjonsområdet. Transformatorstasjonen planlegges nå plassert ca. 100 meter sør for vatn 304 Stivatna, mer sentralt i konsesjonsområdet. Videre har det i arbeidet med detaljprosjektering av nettilknytningen kommet frem mer optimale teknisk-økonomiske løsninger som avviker fra konsesjonsgitt trasé. Kostandene ved ny løsning endrer seg ikke vesentlig fra opprinnelig konsesjonsgitt løsning. Man får en noe lenger luftlinje fra trafostasjon i Harbaksfjellet vindkraftverk, men dette oppveies av kortere jordkabler samt redusert elektrisk tap i vindparken. Også innspill fra grunneiere i området er forsøkt ivarettatt, ved å legge traseen bort fra sti/sledevei mellom Salbuvikvatnet og Lavatnet, som er å betrakte som et nyere tids kulturminne. Omsøkte endringer i kraftledningstraseen går frem av kart under, samt vedlegg 1 og vedlegg 2.




4.2 Endret plassering av transformatorstasjon og endret trasé for 132 kV nettilknytning av Kvenndalsfjellet vindkraftverk

Gjennom detaljprosjektering av vindkraftverket er plasseringen av den konsesjonsgitte transformatorstasjonen internt i vindkraftverket endret. I gjeldende anleggskonsesjon er transformatorstasjonen plassert 3-400 meter øst for Bjørnahauet, ca. 1,4 km fra konsesjonsgitt nettilknytning fra Harbaksfjellet vindkraftverk til Hubakken transformatorstasjon. Transformatorstasjonen planlegges nå ca. 1,2 km mot øst/nordøst, midt mellom Bekkavatnet, Bekkalitjønna og Bjørnabakkvatnet.

Nettilknytningen mellom Harbaksfjellet og Hubakken transformatorstasjon planlegges lagt innom den nye plasseringen for transformatorstasjon i Kvenndalsfjellet, i stedet for en avgreining som tidligere. Det er også gjort andre justeringer av linjetraseen, blant annet ved Dolmset, for å ivareta innspill fra grunneiere som ønsket lenger avstand mellom kraftledning og bebyggelse. Se kart under, samt vedlegg 1 og vedlegg 3.

Den økte kostnaden av den nye tekniske løsningen i Kvenndalsfjellet transformatorstasjon oppveies av at konsesjonsgitt 132 kV jordkabel ikke lenger bygges. Kostnadene ved ny løsning avviker derfor ikke vesentlig fra opprinnelig konsesjonsgitt løsning.



5 Miljøvirkninger av omsøkte endringer

Nye stasjonsplasseringer og konsesjonssøkt kraftledningstrasé berører flere registrerte miljøverdier (se vedlegg 4 med ID på miljøregistreringer). Tiltakene kommer i hovedsak i berøring med de samme områdene som ved konsesjonsgitt løsning.

Stasjonsplasseringene og traseen for kraftledningen er vurdert opp mot miljøinformasjon innhentet fra åpne data i Naturbase (naturvernområder, naturtyper, arter av nasjonal forvaltningsinteresse, viltområder, friluftslivsområder mv.), Askeladden (kulturminner) og Kilden (Miljøregistreringer i skogbruket). Videre er det sett hen til undersøkelser gjennomført ved konsesjonspålagte forundersøkelser på hubro, hønsehauk, storlom, smålom og svartand for vindkraftverkene utført 2014. U.off.data fra Naturbase (Fylkesmannen) som ble innhentet for forundersøkelsene i 2014 er også vurdert, men det er ikke innhentet eventuelt senere u.off.-registreringer fra Fylkesmannen.

Tabell 1. Oversikt over relevante miljøverdier nær transformatorstasjoner og linjetraseen Harbaksfjellet-Kvenndalsfjellet-Hubakken. Farget kolonne angir forskjellen i miljøvirkning mellom konsesjonsgitt og omsøkt endret løsning, se dog kommentarer i brødtekst under tabellen. Nr. i høyre kolonne viser til plassering på oversiktskart i vedlegg 4.

Miljøtema	Lokalitetsnavn	Beskrivelse	Grad av berøring	Forskjell fra konsesjonsgitt løsning	Forslag til avbøtende tiltak	ID
Friluftslivs-område	FK00004755 Harbaksfjellet	Stort turområde uten tilrettelegging	Både konsesjonsgitt og endret løsning ligger i/går inn i friluftslivsområdet.	Trafo Harbak og kraftledningen fra denne flyttes lenger inn i friluftslivsområdet (men turbinene og veinett vurderes å ha markert større betydning)	Ingen	1
Fugl for-undersøkelser	Vestre Stivatnet	Smålomlokalitet, hekkforsøk i 2014	700 m NV for ny trafoplass	Nærmere enn konsesjonsgitt løsning (men turbinene vurderes å ha markert større betydning)	Vurdere hekkeflåte på mer skjermet vann på Harb.fjellet	2
Rovfugl u.off.	Harbaksfjellet	Vandrefalk (ikke rødlistet) hekkelokalitet (ikke bratt på stedet, muligens feilplassert?)	6-700 m unna ny trafoplass	Nærmere enn konsesjonsgitt løsning (men turbinene vurderes å ha markert større betydning)	Ingen	3
Kulturminne, ikke fredet	Høvikskarvegen	Bygd 1852, brukt til ny vei ble bygd i 1882	Ikke direkte berørt, men store kjøretøy kan ødelegge håndmurte strekninger av veien (bygging av atkomstvei større fare for kulturminnet)	Ny krysning 180 m lenger øst, men ingen reell forskjell	Minimere motorferdsel langs denne veien	4
Viltområde	BA00032793	Leveområde storfugl, verdi B viktig	Går gjennom området	Ny trasé enda mer sentralt gjennom	Ingen	5
Viltområde	BA00032866 Salbuvikvatnet	Yngleområde stokkand, verdi C lokalt viktig Gråtrost (ansvarsart) observert/hekkende	Østsida/øst for vatnet	Ny trasé berører ikke vatnet	Ingen	6
Friluftslivs-område	FK00004773 Jultjuven/Lavatnet	Særlig kvalitetsområde (krigshistorie). Sti/sledevei mellom Salbuvikvatnet og Lavatnet er å betrakte som et nyere tids kulturminne. For å kunne hente ut skog vinterstid med hest og slede, ble det i mellomkrigstiden med håndkraft bygd en slags kjørevei av skiferheller fra området. Denne stien er i dag en av de mest	Krysses på langs	Ny trasé trukket lengre unna stien iht. lokale ønsker	Ingen	7

		brukte turveiene i Stokksund-området, det er etablert tur-post ved Lavatnet og stien er nylig merket.				
Viltområde	BA00032862/ BA00032890 Renntjønna	Yngleområde fiskemåke (NT) og storfugl, verdi B viktig	Krysser tjønna	Ny trasé ikke over øya i tjønna	Ingen	8
Viltområde Fugl for-undersøkelser	BA00032892/ BA00032879/ BA00032869 Lavatnet	Yngleområde storlom (hekkforsøk 2014), fiskemåke (NT), fossefall, verdi A/B/C	Langs vestsida av vatnet	Ny trasé krysser to grunne bukter	Begrense aktivitet i mai-august	9
Rovfugl u.off.	Fjellene vestover fra Lavatnet	Vandrefalk (ikke rødlistet) hekkelokalitet	Ikke synlig fra reirområdet	Ingen	Ingen	10
Friluftslivs-område	FK00004765 Kvenndalsfjellet/ Fjellheim	Viktig utfartsområde, fiske, fjellgård	Linja krysser området. Trafo Kvenndalsfjellet justeres innenfor området. Marginale forskjeller i berøringsgrad og synlighet.	Ingen	Ingen	11
Viltområde	BA00032957/ BA00032863/ BA00032883/ BA00032881/ BA00032865 Langvatnet	Yngleområde storlom, kvinand, heilo, fossefall, rødstilk, verdi A/C/C/C/C	4-500 m vestafor og lite synlig fra vatnet	Liten/ingen	Ikke fly over/unødig nær vatnet i mai-august, bakkeaktivitet ok	12
Fugl for-undersøkelser	Bjørnabakkvatnet	Storlom hekkelokalitet	Trafo flyttes til tomt 350 m fra vestkant av vatnet. Kraftlinja flyttes lengre unna vatnet.	Aktivitet tilknyttet trafo gir trolig mer forstyrrelse av hekkelokaliteten (men turbinene vurderes å ha markert større betydning)	Begrense aktivitet i mai-august. Vurdere hekkeflåte i østre del av vatnet (ingen holmer). Synlighetsmerke linja mellom vatna	13
Viltområde Fugl for-undersøkelser	BA00032891 Bekkavatnet	Yngleområde storlom, verdi A svært viktig	Ledningstrasé tangerer østsida av vatnet	Liten/ingen	Begrense aktivitet i mai-august. Synlighetsmerking jf. 13. Flåte uaktuelt pga. mange holmer.	14
Viltområde	BA00032644 sørsida Kvenndalsfjellet	Leveområde storfugl verdi B viktig	Gjennom østre del, noe perifert	Liten/ingen	Ingen	15
Rovfugl u.off.	Nord for Dolmset	Fjellvåk (ikke rødlistet, men ansvarsart) hekkelokalitet	Passerer i tett skog ca. 300 m fra hekkeplass	Endret trasé noe lengre fra hekkeplass	Ingen	16
Viltområde	BA00032794 Fra	Leve-/yngleområde storfugl,	Gjennom østre del, svært	Ingen	Ingen	17

	Dolmset og utover	spurvefugler, grevling, hare (NT), spettefugler, verdi B/B/B/C/B/B	perifert			
MiS-område	Dolmset	Lauvskogsuksesjon	Ryddegate konsesjonsgitt trasé går gjennom MiS-figur	Endret trasé går utenfor MiS-figuren.	Hogst i nedkant av lia bør uansett minimeres, mulig alm (nær reg. i Artskart og MiS)	18
Art av nasjonal forvaltningsintresse	Dolmsetaunet vest	Alm (VU)	Krysser tvers over lang ås med registrert alm. Konsesjonsgitt og ny trasé går begge over åsryggen, registrert funn av alm mellom de to traseene.	Liten/ingen	Alm bør spares i/inntil ryddegata så langt det er teknisk forsvarlig	19
Naturtype	BN00092169 Dolmsetaunet SV	Rik edellauvskog (alm-lindeskog), verdi A svært viktig	Konsesjonsgitt trasé berører østre ende av naturtypen	Endret trasé med ryddegate går (like) utenfor naturtypen	Ingen	20
Naturtype	BN00052570 Selsetholmen	Bløtbunnsområder i strandsonen, verdi B viktig	Krysses i luftspenn, ingen betydning	Litt lengre mot øst, ingen praktisk forskjell	Ingen	21
Art av nasjonal forvaltningsintresse	Mellombekken	MiS-område med gullprikklav (VU)	MiS-figur går helt inn til ryddegate 22 kV og blir berørt, men gullprikklavforekomst ca. 45 m bortenfor ytterkant ryddegate. Trasé i praksis uendret.	Ingen	Utvidelse av ryddegata bør unngås i det lengste, evt. små-trær få stå i gata	22
Viltområde	BA00032642 Monstadjellet	Leveområde storfugl, verdi B viktig	Krysses på tvers. Trasé i praksis uendret.	Ingen	Ingen	23
Friluftslivs-område	FK00004772 Monstadjellet	Nærturterreng, merka sti	Krysser merka sti. Trasé i praksis uendret.	Ingen	Ved evt. motorferdsel tilbakeføre merka sti	24

Nye plasseringer av de to transformatorstasjonene kommer nærmere registrerte hekkelokaliteter for sårbare fuglearter. Reell negativ effekt av endringen vurderes som liten når man ser hen til gjenværende avstand (forstyrrelsesavstand for de aktuelle artene er 500-750 m, jf. NINA rapport 623) og at områdene uansett skal bygges ut med turbiner og internveinett.

Konsesjonsgitt og endret trasé for kraftledningen er grovt sett nokså sammenfallende, og berører med noen unntak de samme miljøverdiene som tidligere. Små positive og negative forskjeller nuller hverandre i stor grad ut. Med utgangspunkt i rødlistestatus/arter av nasjonal forvaltningsinteresse er det nærliggende forekomster av alm og gullprikkklav (begge VU, begge utsatte ved hogst) som har størst verdi. Her er forskjellen mellom konsesjonsgitt og endret trasé hhv. liten/ingen for alm og ingen forskjell for gullprikkklav. Funn/lokaliteter innlagt i Artskart for de to artene blir ikke direkte berørt, men avstandene er ikke større enn 45-50 meter fra ryddebeltekanter.

Endret trasé er trukket lengre unna stien mellom Salbuvikvatnet og Lavatnet etter lokale ønsker. Denne ruten er å betrakte som et nyere tids kulturminne, og er i dag en av de mest brukte turveiene i Stokksundområdet. Endret trasé har derfor en positiv virkning for friluftslivet i området.

Oppsummert vurderes derfor ikke endringer i transformatorplassering og kraftlednings-trasé å medføre særlig endrede miljøvirkninger sammenlignet med gjeldende konsesjon.

6 Grunneiere

Justeringen av plassering av transformatorstasjoner og kraftledningstraseer berører ingen nye grunneiere. Flere av justeringene er basert på innspill fra berørte grunneiere. Se oversikt over berørte grunneiere og rettighetshavere i vedlegg 5 og eiendomskart i vedlegg 6.

7 Vedlegg

Vedlegg 1: Oversiktskart

Vedlegg 2: Kart over konsesjonsgitte og omsøkte løsninger på strekningen Harbaksfjellet vindkraftverk til Kvenndalsfjellet vindkraftverk


Vedlegg 3: Kart over konsesjonsgitte og omsøkte løsninger på strekningen Kvenndalsfjellet vindkraftverk til Hubakken transformatorstasjon

Vedlegg 4: Miljøverdier langs linjetraseene

Vedlegg 5: Oversikt over berørte grunneiere og rettighetshavere

Vedlegg 6: Eiendomskart


Vedlegg 1: Oversiktskart




Vedlegg 2: 132 kV kraftledningstrasé Harbaksfjellet-Kvenndalsfjellet



Vedlegg 3: 132 kV kraftledningstrasé Kvenndalsfjellet-Hubakken



Vedlegg 4: Miljøverdier langs linjetraseene



Vedlegg 5: Oversikt over berørte grunneiere og rettighetshavere

Grunneiere

Kommune	Gnr	Bnr	Part	Hjemmelshaver	Adresse	Post nr.	Poststed
1630 Åfjord	5	1		Jon Magne Valleraunet	Skråfjordsveien 1112	7170	Åfjord
1630 Åfjord	5	2		Henny Humstad	Skråfjordsvegen 1104	7170	Åfjord
1630 Åfjord	5	3		Ann Helen Moen	Skråfjordsvegen 1128	7170	Åfjord
1630 Åfjord	5	5	⅓	Lars Asbjørn Kverndal	Hammerbakken 32	1352	Kolsås
1630 Åfjord	5	5	⅓	Hilde Anita Kverndal Rosenblad	Durudveien 4	1344	Haslum
1630 Åfjord	5	5	⅓	Wenche Julie Ryager	Østenåsveien 26	1344	Haslum
1630 Åfjord	7	2		Einar Malvin Mandal	Sørviknesveien 62	7112	Hasselvika
1630 Åfjord	7	3		Per Magnar Kverndal	Skråfjordsveien 793	7170	Åfjord
1630 Åfjord	7	4	½	Ann Steen Dolmseth	Skråfjordsveien 781	7170	Åfjord
1630 Åfjord	7	4	½	Nils Asle Dolmseth	Skråfjordsveien 781	7170	Åfjord
1630 Åfjord	9	1, 2		Jan Roar Rognsøy	Vangsvegen 34	6906	Florø
1630 Åfjord	9	3	½	Hilde Marie Haugdahl Humstad	Humstadveien 265	7170	Åfjord
1630 Åfjord	9	3	½	Jan Robert Humstad	Humstadveien 265	7170	Åfjord
1630 Åfjord	9	7, 9		Åshild Helene Stjern	Humstadveien 149	7170	Åfjord
1630 Åfjord	59	8		Bjørnar Frønes	Monstadbakkan 12 A	7170	Åfjord
1630 Åfjord	59	10	½	Kirsti Bueng	Hubakkvegen 35	7170	Åfjord
1630 Åfjord	59	10	½	Petter Bueng	Hubakkvegen 39	7170	Åfjord
1630 Åfjord	59	14		Ingrid Johanne Haugsnes	Hubakkvegen 8	7170	Åfjord
1630 Åfjord	84	1, 7		Mary Ustine Haltstrand	Skjøraveien 473	7177	Revsnes
1630 Åfjord	84	2		John Millan Sydskjør	Skjøraveien 495	7177	Revsnes
1630 Åfjord	84	6		Kari Anita Sørbotten	Ratvikveien 13	7170	Åfjord
1630 Åfjord	92	1		Oddrun Helen Bugge	Høvikveien 96	7177	Revsnes
1630 Åfjord	92	2		Irene Josefine Lindseth Høvik	Ragna Jentofts veg 20	7900	Rørvik
1630 Åfjord	92	3		Herlof Jensen	Harbaksveien 201	7177	Revsnes
1630 Åfjord	92	4		Knut Guttelvik	Høvikveien 67	7177	Revsnes
1630 Åfjord	94	3		Steinar Martin Vold	Bjørkansveien 117	7177	Revsnes
1630 Åfjord	94	4		Arne Blix	Gårdenbakken 20	7177	Revsnes
1630 Åfjord	94	5		Einar Lian	Liansveien 38	7177	Revsnes
1630 Åfjord	94	12		Gunnhild Gaarden	Stokksundveien 1218	7177	Revsnes
1630 Åfjord	97	1	⅓	Jan Ludvig Bjerkan	Vestre Rosten 35	7072	Heimdal
1630 Åfjord	97	1	⅓	Martin Gunnerius Bjerkan	Bjørkansveien 119	7177	Revsnes
1630 Åfjord	97	1	⅓	Odd Christian Bjerkan	Øvre Flatåsveg 33 B	7079	Flatåsen
1630 Åfjord	97	2	½	Frøydis Carola Bjerkan Humstad	Bjørkansveien 131	7177	Refsnes
1630 Åfjord	97	2	½	Henry Humstad	Bjørkansveien 131	7177	Refsnes
1630 Åfjord	97	3		Steinar Martin Vold	Bjørkansveien 117	7177	Revsnes
1630 Åfjord	97	4		Kari Bargel	Vestre Rosten 51 D	7072	Heimdal
1630 Åfjord	101	1	½	Frøydis Carola Bjerkan Humstad	Bjørkansveien 131	7177	Refsnes
1630 Åfjord	101	1	½	Henry Humstad	Bjørkansveien 131	7177	Refsnes
1630 Åfjord	1032	5		Åfjord kommune	Øvre Årnes 7	7170	Åfjord
1630 Åfjord	1058	8		Sør-Trøndelag fylkeskommune	Erling Skakkes gate 14	7013	Trondheim
1630 Åfjord	1723	12		Sør-Trøndelag fylkeskommune	Erling Skakkes gate 14	7013	Trondheim

Rettighetshavere

Fosen reinbeitedistrikt, driftsgruppe nord v/leder Terje Haugen	Sjøåsen	7750	Namdalseid
---	---------	------	------------

Vedlegg 6: Eiendomskart

