



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Adresseliste

Vår dato: 01 JUL 2013

Vår ref.: 201105331-4 ke/sbja

Arkiv: 312

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Sissel Jakobsen

Ofta kraft AS— Søknad om bygging av Ofta kraftverk i Lærdal kommune, Sogn og Fjordane fylke – høring av søknad.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt søknad fra Ofta kraft AS, datert 25.6.2013, om tillatelse til å bygge Ofta kraftverk i Lærdal kommune. Ofta kraft AS søker om tillatelser i medhold av vannressursloven § 8 og energiloven § 3-1 for bygging og drift av kraftverk med tilhørende koblingsanlegg og kraftledninger som beskrevet i søknaden.

Ofta kraftverk er planlagt i Ofta, som renner ut i Lærdalselva ved Oftepollen. Kraftverket vil utnytte et fall på 580 meter, mellom kote 650 og kote 70, og vil ligge 1,5-4 km vest for Lærdalsøyri. Vannveien blir cirka 2040 meter, og vil bestå av boret sjakt, råsprenget tunnel og rør i tunnel. Installert effekt i anlegget vil være 9,4 MW. Total produksjon er beregnet til ca 20,3 GWh per år. Middelvannføringen ved inntaket er 0,63 m³/s, og det er søkt om en maksimal slukeevne på 1,89 m³/s. Det er planlagt slipp av minstevannføring på 0,13 m³/s om sommeren og 0,03 m³/s om vinteren. Atkomst til kraftstasjonen vil i hovedsak bli via eksisterende vei til vannforsyningsanlegget i Lærdal, med nybygg av ca 100 meter vei fra denne. Nettilknytning er planlagt med ca 0,4 km ny 22 kV jordkabel frem til Oftepollen.

Søknaden med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og den blir kunngjort i Sogn Avis av NVE.

Vi ber Lærdal kommune om å legge to eksemplarer av søknaden ut til offentlig gjennomsyn frem til **13.9.2013**. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.

Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **13.9.2013**. Uttalelser kan også sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Med hilsen

Tale Seldal
for Arne Olsen
seksjonssjef

Sissel Jakobsen
Sissel Jakobsen
rådgiver

Vedlegg: Søknader til kommunen
Kunngjøringstekst
Informasjonsark
Adresseliste

Adresseliste for: Bygging av Ofta kraftverk

Behandles etter: Vannressursloven og energiloven

Kunngjøres av NVE ved CIA Media Marketing 1 gang i: Sogn Avis

Antall søknader	Navn/adresse
3	Lærdal kommune,
	Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger
	Sogn og Fjordane fylkeskommune, Askedalen 2, 6863 Leikanger
	Statens vegvesen region vest, Askedalen 4, 6863 Leikanger
	Direktoratet for naturforvaltning, Pb. 5672 Sluppen, 7485 Trondheim
	Bondelaget, Sogn og Fjordane, Hafstadvegen 39, 6800 Førde
	Sogn og Fjordane Turlag, Helgheimsvegen 8, 6856 Sogndal
	Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane v/Lin Hjelmeland, Bjørnadikje, 6800 Førde
	NJFF Sogn og Fjordane Rygg, 6823 Sandane
	Forum for Natur og friluftsliv i Sogn og Fjordane, Sognefjordvegen 40, 6863 Leikanger
	Mattilsynet Sogn og Fjordane, Postboks 383, 2381 Brumunddal
	Norges Padleforbund, Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0840 Oslo
	Lærdal Energi, Postboks 94, 6886 Lærdal
1	TBM
1	TBD
1	ER

Kopi: Ofta kraft AS

- KUNNGJERING -

Søknad om løyve til å byggje Ofta kraftverk i Lærdal kommune

NVE har motteke ein søknad frå Ofta Kraft AS om løyve etter vassressurslova til å byggje Ofta kraftverk i Ofta. Småkraftverket er planlagt med ein installert effekt på 9,4 MW og årleg kraftproduksjon er berekna til 20,3 GWh. Dette svarar til straumbruken til om lag 1000 husstandar.

Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentleg ettersyn hos Lærdal kommune og på NVE sine nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høyringsfristen går ut. Om du ynskjer papirutgåve av søknaden, kan du kontakte Ofta Kraft AS, v/Bård Moberg på tlf. 911 71 678 eller bm@norskskraft.no. Fråsegn kan sendast NVE elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker, per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelinga, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo innan **13.9.2013**.



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Orientering til høringspartene

Generelt

NVE har hjemmel til å gi tillatelse i saker som gjelder utbygging av småkraftverk (inntil 10 MW), og andre vassdragstiltak. Tillatelse til større kraftutbygginger gis av Kongen i statsråd.

Fra 1. januar 2010 er fylkeskommunen delegert myndighet for kraftverk med installert effekt inntil 1 MW. Dette gjelder bl.a. ikke saker i vernede vassdrag.

Denne orienteringen gjelder saker der NVE kan gi tillatelse etter vannressursloven § 8.

Behandling av søknaden fram til endelig vedtak

NVE sender informasjon om høringen til berørte kommuner, fylkesmenn (FM), fylkeskommuner (FK), statlige forvaltningsorgan og interesseorganisasjoner. Høringsperioden er minst 6 uker. Saken blir kunngjort i minst én avis i distriktet, og kommunen legger søknaden ut til offentlig gjennomsyn, ev. utlån. I tillegg legges søknaden ut på www.nve.no/konsesjonssaker med adgang til å sende inn høringsuttalelse elektronisk.

Søker får anledning til å kommentere innkomne uttalelser, før NVE gjennomfører befarung i området.

I helhetsvurderingen står NVE fritt til å vurdere om tillatelse skal gis og i hvilken utstrekning, jf. vannressursloven § 25. Søknaden og innkomne uttalelser er viktige grunnlag for NVEs vurdering.

Dersom NVE gir tillatelse, kan det knyttes vilkår til denne, jf. vannressursloven § 26. Vilkårene kan omfatte byggefrister, vannslipping, naturforvaltning, fornminner og sanksjoner ved ev. brudd på vilkårene.

NVEs vedtak kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet frem til parten.

Dersom det er søkt om tillatelse etter energiloven for elektriske anlegg i kraftverk/høyspent overføringsanlegg, vil NVE gi nødvendige konsesjoner samtidig med at vedtaket fattes. De fleste høyspentanlegg med linjer kan bygges innenfor lokal netteiers områdekonsesjon.

Hva forventes av høringsinstansene?

Kommunen bør gi begrunnede synspunkter på om planene bør gjennomføres, ev. valg av alternativ. Vi ber kommunen informere om hvorvidt kjente allmenne interesser (f.eks. landskap, friluftsliv, fisk og vilt) blir berørt av tiltaket, og ev. andre forhold som kan få betydning for gjennomføringen. NVE ønsker forslag til vilkår eller avbøtende tiltak som kan redusere ev. skader ved gjennomføring av planene. NVE forventer at kommunen omtaler forhold knyttet til kommuneplanen og andre kommunale planer.

FM bør vektlegge forhold omkring miljø, herunder fisk og biologisk mangfold, og vurdere tiltaket i forhold til sektorlovgivningen.

FK bør legge vekt på kulturminner og friluftsliv som særlige ansvarsområder. Det skal redegjøres for tiltakets status og antatte konfliktnivå i fylkesdelplan for småkraftverk, dersom slik plan er utarbeidet.

Innsigelses- og klagerett

I ny plan- og bygningslov er forholdet mellom konsesjonsbehandling og planbehandling av energianlegg endret for å sikre en mer effektiv saksbehandling. Det er ikke krav om reguleringsplan. For å ivareta innsigelsesadgangen som kommuner og statlige fagetater har hatt til reguleringsplaner, er det innført bestemmelser i energi- og vassdragslovgivningen om innsigelse og klagerett. NVE understreker at en ev. innsigelse må reises i høringsperioden. Vi viser til våre nettsider for mer informasjon: www.nve.no/konsesjonssaker.