



Adresseliste

Vår dato: **- 4 JULI 2012**

Vår ref.: 201105544 – 4 ki/asva

Arkiv: 312

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Asgeir Vagnildhaug

asva@nve.no

Søknad om tillatelse til å bygge Tverrelva kraftverk i Balsfjord kommune, Troms – Høring

NVE har mottatt søknad fra Tormod Gangsei, datert 13.5.2012, om tillatelse til å bygge Tverrelva kraftverk i Balsfjord kommune.

Kraftverket skal utnytte et nedbørfelt på 3,82 km² i et fall på 260 m, og er planlagt med inntak på kote 340 og kraftstasjon på kote 80. Vannveien er planlagt som nedgravde rør med total lengde på 960 m.

Middelvannføringen i vassdraget er 187 l/s og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 450 l/s. Installert effekt er 935 kW og beregnet produksjon er 2,5 GWh i et midlere år. Utbyggingen vil medføre redusert vannføring på en 1350 m lang strekning av elva. Det er planlagt slipp av minstevannføring på 10 l/s hele året.

I forbindelse med etablering av vannvei må det anlegges en midlertidig anleggsvei. Denne vil gå langs rørgaten. Dammen vil bli ca. 5 m høy med en bredde på 10-15 m. Eksisterende vei, "Frostveien" vil bli benyttet som adkomst til kraftstasjonen. Fra kraftstasjonen er det planlagt å legge ca. 1370 m 22 kV jordkabel fram til "Elverum" hvor det går en eksisterende luftledning. Jordkabelen vil gå i en trasé hvor det tidligere er gravd ned vannledning.

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Tverrelva kraftverk med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje.

Søknaden skal behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknaden med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker og den blir kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. Hvis høringspartene ønsker papirutgave av søknaden, kan dere kontakte Tormod Gangsei på tlf. 997 42 132 eller e-post: tormod.gangsei@hotmail.com.

Hovedkontor

Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge

Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord

Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest

Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst

Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Vi ber Balsfjord kommune om å legge to eksemplarer av søknaden ut til offentlig gjennomsyn på Servicetorget i Rådhuset frem til **24.8.2012**. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.

Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på høring fram til endelig vedtak/innstilling. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.

NVE foretrekker at uttalelser sendes oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **24.8.2012**. I tillegg er det mulig å sende uttalelser per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser, blir referert i et endelig vedtak/innstilling. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Med hilsen

Ellen Kari Kallin
for

Gry Berg
seksjonssjef

Asgeir Vagnildhaug

Asgeir Vagnildhaug
førstekonsulent

Vedlegg: Kunngjøringstekst
Informasjonsark
Adresseliste

Adresseliste for: Bygging av Tverrelva kraftverk

Behandles etter: Vannressursloven

Kunngjøres av NVE ved CIA Media Marketing 2 ganger i Nye Troms Blad

Antall søknader	Navn/adresse
3	Balsfjord kommune, Rådhusgata 11, 9050 STORSTEINNES
	Fylkesmannen i Troms, Postboks 6105, 9291 TROMSØ
	Troms Fylkeskommune, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
	Statens vegvesen, Region nord, Dreyfushammarn 31, 8002 BODØ
	Sametinget, Avjovargeaidnu 50, 9730 KARASJOK
	Reindriftsforvaltningen i Troms, Postboks 1183, 9326 BARDUFOS
	Mauken/Tromsdalen reinbeitedistrikt v/Tore Anders Oskal, 9027 RAMFJORDBOTN
	Forum for Natur og Friluftsliv Troms, Postboks 6105, 9291 TROMSØ
	Naturvernforbundet i Tromsø og omegn, Postboks 924, 9251 TROMSØ
	NJFF Troms, Eliborg, 9470 GRATANGEN
	Troms Turlag, Postboks 284, 9253 TROMSØ
	Ishavskysten Friluftsråd, Postboks 742, 9258 TROMSØ
	Troms Kraft Nett AS, 9291 TROMSØ
1	KM - kgs
1	KD - vep
1	ER - jsl

- KUNNGJØRING -

Søknad om tillatelse til bygging av Tverrelva kraftverk i Tverrelva, Aursfjord, Balsfjord kommune

NVE har mottatt søknad fra Tormod Gangsei om tillatelse til å bygge Tverrelva kraftverk i Balsfjord kommune.

Tverrelva kraftverk vil utnytte en brutto fallhøyde på 260 m i Tverrelva med inntak på kote 340 og avløp fra kraftstasjonen på kote 80. Kraftverket er planlagt med en installert effekt på 935 kW og den årlige produksjonen er beregnet til omtrent 2.5 GWh. Vannveien vil gå i en ca. 960 m lang nedgravd rørgate på vestsiden av elva. Søker foreslår at det slippes en minste vannføring på 10 l/s i hele året. I forbindelse med etablering av vannvei må det anlegges en midlertidig anleggsvei. Denne vil gå langs rørgaten. Denne anleggsveien nedgraderes til traktorvei etter endt anleggsperiode. Inntaksdammen vil bli ca. 5 m høy med en bredde på 10-15 m. Eksisterende vei, "Frostveien" vil bli benyttet som adkomst til kraftstasjonen. Fra kraftstasjonen er det planlagt å legge ca. 1370 m 22 kV jordkabel fram til "Elverum" hvor det går en eksisterende luftledning. Jordkabelen vil gå i en trasé hvor det tidligere er gravd ned vannledning.

Søknaden behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven, og gjelder tillatelse etter § 8 i samme lov.

Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på Servicetorget i Rådhuset i Storsteinnes i Balsfjord kommune og på NVEs nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut.

Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med Tormod Gangsei på tlf.

997 42 132 eller e-post: tormod.gangsei@hotmail.com.

NVE foretrekker at uttalelser sendes oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **24.08.2012**. I tillegg er det mulig å sende uttalelser per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser blir referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.



Orientering til høringspartene

Generelt

Fra 1. januar 2010 har fylkeskommunen hjemmel til å gi tillatelse i saker som gjelder utbygging av kraftverk med installert effekt inntil 1 MW. Dette gjelder bl.a. ikke for saker i vernede vassdrag. Tillatelse til større kraftutbygginger gis av NVE eller Kongen i statsråd.

Denne orienteringen gjelder saker der fylkeskommunen kan gi tillatelse etter vannressursloven § 8.

Behandling av søknaden fram til innstilling gis til fylkeskommunen

NVE sender informasjon om høringen til berørte kommuner, fylkesmenn (FM), fylkeskommuner (FK), statlige forvaltningsorgan og interesseorganisasjoner. Høringsperioden er minst 6 uker. Saken blir kunngjort i minst én avis i distriktet, og kommunen legger søknaden ut på offentlig sted for gjennomsyn, ev. utlån. I tillegg legges søknaden ut på www.nve.no/konsesjonssaker med adgang til å sende inn høringsuttalelse elektronisk.

Søker får anledning til å kommentere innkomne uttalelser, før NVE gjennomfører befarung i området.

I helhetsvurderingen står NVE fritt til å vurdere om tillatelse bør gis og i hvilken utstrekning, jf. vannressursloven § 25. Søknaden og innkomne uttalelser er viktige grunnlag for NVEs vurdering.

Dersom FK gir tillatelse, kan det knyttes vilkår til denne, jf. vannressursloven § 26. Vilkårene kan omfatte byggefrister, vannslipping, naturforvaltning, fornminner og sanksjoner ved ev. brudd på vilkårene.

FKs vedtak kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet fram til parten.

Dersom det er søkt om tillatelse etter energiloven for elektriske anlegg i kraftverk/høyspent overføringsanlegg, vil NVE gi nødvendige konsesjoner etter at vedtaket er fattet. De fleste høyspentanlegg med linjer kan bygges innenfor lokal netteiers områdekonsesjon.

Hva forventes av høringsinstansene?

Kommunen bør gi begrunnede synspunkter på om planene bør gjennomføres, ev. valg av alternativ. Vi ber kommunen informere om hvorvidt kjente allmenne interesser (f.eks. landskap, friluftsliv, fisk og vilt) blir berørt av tiltaket, og ev. andre forhold som kan få betydning for gjennomføringen. NVE ønsker forslag til vilkår eller avbøtende tiltak som kan redusere ev. skader ved gjennomføring av planene. NVE forventer at kommunen omtaler forhold knyttet til kommuneplanen og andre kommunale planer.

FM bør vektlegge forhold omkring miljø, herunder fisk og biologisk mangfold, og vurdere tiltaket i forhold til sektorlovgivningen.

FK skal bidra med faglig informasjon innenfor egne ansvarsområder, men er ikke høringspart i NVEs forberedende behandling.

Innsigelses- og klagerett

I ny plan- og bygningslov er forholdet mellom konsesjonsbehandling og planbehandling av energianlegg endret for å sikre en mer effektiv saksbehandling. Det er ikke krav om reguleringsplan. For å ivareta innsigelsesadgangen som kommuner og statlige fagetater har hatt til reguleringsplaner, er det innført bestemmelser i energi- og vassdragslovgivningen om innsigelse og klagerett. NVE understreker at en ev. innsigelse må reises i høringsperioden. Vi viser til våre nettsider for mer informasjon: www.nve.no/konsesjonssaker.