

**From:** Amund Lien <Amund.Lien@mattilsynet.no>  
**Sent:** 8. januar 2018 13:56  
**To:** NVE  
**Cc:** fmbuPost@fylkesmannen.no  
**Subject:** Søknad om konsesjon for bygging av Frosen kraftverk i Ål kommune  
- kort kommentar

I konsesjonssøknad for Frosen kraftverk er det bl.a. omtalt at det på nordsiden av Rødungen er bygget en del hytter og et hotell (Rødungstølen Høyfjellshotell). I pkt. 3.3 står det under omtale av grunnvann at NGUs database GRANADA viser at det er registrert enkelte brønner/boring i området. Ingen vil bli berørt av Frosen kraftverk. Tiltaket er vurdert til å få ubetydelig konsekvens for grunnvann. Under pkt. 3.4.2 står det at eksisterende reguleringer med sine gode magasiner vil bli benyttet som i dag. Flomforholdene vil derfor ikke endres (kapasiteten til Frosen kraftverk innebærer kun marginale bidrag til flomreduksjon).

Mattilsynet forvalter drikkevannsloven og fører bl.a. tilsyn med vannforsyningen til Rødungstøl høyfjellshotell AS og Bergsjø høyfjellsleiligheter. Begge disse virksomhetene henter sitt drikkevann fra overføringstunell mellom Bergsjøen og Rødungen. Siden Bergsjøen ligger høyere enn Rødungen og strømningsretningen i tunellen er mot Rødungen forventes ikke etableringen av Frosen kraftverk å ha noen innvirkning på vannkvaliteten til disse virksomhetene.

Mattilsynet har derfor ingen merknader.

Med vennlig hilsen

**Amund Lien**  
seniorinspektør  
Mattilsynet avd. Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres  
Kontorsted Gol

Telefon 22777823/47010582