

NVE – Konesjons- og tilsynsavdelingen
v/ Dag Kjellehold
Pb. 5091 Majorstua
0301 Oslo

06.09.2012

Høringsutsagn for Skinnellåna kraftverk i Eigersund kommune i Rogaland fylke

Bakgrunn

Vi viser til brev der dere ber om Småkrafts kommentarer på mottatte høringsutsagn vedrørende konsesjonssøknaden for Skinnellåna kraftverk i Eigersund kommune i Rogaland fylke.

Følgende interessenter har gitt sitt høringsutsagn i saken:

- Fylkesmannen i Rogaland
- Dalane Energi IKS
- Eigersund kommune
- Statens vegvesen

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen var på befaring i prosjektområdet 17.08.12.

Fylkesmannen har gitt sine vurderinger i forhold til de allmenne interesser, blant annet biologisk mangfold, landskap og friluftsliv og opplyser om at søknaden inneholder tilstrekkelig informasjon for å avgjøre saken.

I sin vurdering av biologisk mangfold mener Fylkesmannen at prosjektbeskrivelsen tilsier at driften av dette elvekraftverket vil bli miljøforsvarlig i forhold til det biologiske mangfoldet.

I vurderinger av landskap og friluftsliv trekker Fylkesmannen frem følgende:

Rørtrasè og anleggsvei opp til inntakspunkt planlegges å følge eksisterende «krøttersti». Denne stien er en gammel ferdavei mellom Gya og Lauperak i Bjerkreim. Veien er delvis steinlagt med heller og oppbygd – varierende bredde, kanskje 2 m i gjennomsnitt. Dette kulturminnet vil bli helt ødelagt dersom prosjektet realiseres.

Det klart største naturinngrepet i dette prosjektet er anleggsveien inn til inntaksmagasinet. Terrenget er bratt og en helårs anleggsvei vil endre landskapet fullstendig. Partier med fjell og større blokker i dagen tilsier en god del sprengningsarbeid. Verdien av Skinnellåna som innfallsport til friluftsområdet omkring Skykula vil bli sterkt redusert.

KONKLUSJON:

Prosjektet er akseptabelt i forhold til mulige følger for det biologiske mangfoldet.

Landskapsinngrepene vil bli betydelige og vil ha negative følger for friluftslivet. Den gamle ferdaveien gjennom dalen vil bli ødelagt.

Fylkesmannen tilrår å vurdere tunell-alternativet på nytt.

Småkraft AS sine kommentarer:

Småkraft ser positivt på Fylkesmannen uttalelser i forhold til biologisk mangfold og er enig med Fylkesmannens vurderinger i at driften av kraftverket er miljøforsvarlig i forhold til biologisk mangfold.

Når det gjelder Fylkesmannens kommentarer vedr. anleggsvei/»krøttersti» vil vi opplyse om at denne stien/gamle ferdavei mellom Gya og Lauperak i Bjerkreim ikke er registrert i Databasen for kulturminner, Askeladden. Småkraft vil så langt det lar seg gjøre utføre en skånsom utbygging vedr. rørtrase/anleggsvei selv om noe sprengning vil være nødvendig. Til opplysning har vi under befaring hatt med oss en erfaren entreprenør med tanke på en god gjennomføring av rørtrase/anleggsvei under planlegging av tiltaket.

Småkraft har også fått utredet et alternativ med tunnel som Fylkesmannen kommenterer, men har på bakgrunn av økonomiske og praktiske utfordringer med gjennomføringen – blant annet i forbindelse med tilkomst til ett godt påhugg og behov for maskinell rens av inntaket, kommet frem til at tunell er lite ønskelig.

Småkraft har presentert den veiadkomsten/rørtrase og anleggsvei i søknaden som vi mener er mest aktuell og vil legge vekt på vilkår i utarbeidelse av detaljplaner dersom prosjektet får konsesjon.

Dalane Energi IKS

Dalane energi registrerer at kraftverket planlegges tilkoblet transformatorstasjonen på Gya som er omsøkt i forbindelse med Dalane krafts utbyggingsplaner av Hellelandsvassdraget. Vi vil i denne forbindelse gjøre oppmerksom på at transformatorstasjonen ikke vil bli bygget før det er gitt konsesjon til de aktuelle anlegg og deretter foretatt en investeringsbeslutning.

I forbindelse med utbyggingen i området planlegges det å bygge høyspennings luftlinje/kabel fra Eigestad til Gya (72,5 el 132 kv) og transformatorstasjoner for å ta i mot kraften. Dette vil være en ren produksjonsradial der kostnadene vil bli fordelt ut på de forskjellige anleggene/utbyggerne. Skinnellåna kraftverk vil i så måte bli belastet med sin andel av høyspennings luftlinje/kabel fra Eigestad til Gya samt en andel av Gya transformatorstasjon (ref. Dalane krafts konsesjonssøknad om utbygginger i Hellelandsvassdraget).

Småkraft AS sine kommentarer:

Småkraft tar uttalelsen til følge, og vil ta kontakt med Dalane Energi i forbindelse med detaljplanlegging av kraftverkene dersom det blir gitt konsesjon. Småkraft er rimelig godt kjent med nett-situasjonen i Sør-Rogaland og vi er innforstått med at Skinnellåna blir belastet med sin andel av høyspennings luftlinje/kabel fra Eigestad til Gya og Gya transformatorstasjon.

Eigersund kommune

Vedtak:

"Eigersund kommune er positiv til etablering av Skinnellåna kraftverk i Eigersund kommune og ber om at følgende forhold ivaretas og vurderes i forhold til den videre behandlingen av konsesjonssøknaden:

- 1. Sumvirkning av konsekvensene av kraftutbyggingen må vurderes jfr. at denne utbyggingen må bli sett i sammenheng med utbyggingen som Dalane Energi er i ferd med å søke om konsesjon om i tilknytning til Hellelandsvassdraget.*

2. *Deler av området omfattet av skredfare jfr. kommuneplan og skrednet og som bør utredes og ev. avbøtende tiltak ivaretas i konsesjonsbehandlingen.*
3. *En legger til grunn at tiltaket ikke må komme i konflikt med nylig vedtatt reguleringsplan for rassikring av Fv 42 i forhold til plassering, avkjørsel m.m., samt ev. fremtidig mulighet for utbedring av strekningen og legger til grunn at dette ivaretas av Statens Vegvesen."*

Småkraft AS sine kommentarer:

Småkraft registrerer at Eigersund kommune er positiv til Skinnellåna kraftverk.

Småkraft har utredet de forhold som det er satt krav til - jfr. veileder og krav fra NVE. Dersom det kreves ytterligere utredninger fra NVE, vil Småkraft følge opp dette.

Vi vil også påse at tiltaket ikke kommer i konflikt med nylig vedtatt reguleringsplan for rassikring av Fv 42.

Statens vegvesen

Statens vegvesen sitt hovedfokus i saken er knyttet til forvaltning og drift av det overordnede vegnettet, samt konstruksjoner knyttet til vegnettet (bruer, fundamenter, m.m). Alle tiltak, nærføringer og kryssinger av offentlig veg med kabel/ledning skal klareres med Statens vegvesen.

Vi har følgende krav til søknaden:

- Avkjørsler fra fv. 42 skal utformes i tråd med vegnormalene, avklares og godkjennes av Statens vegvesen.
- Krav til frisikt fra avkjørsler ut mot fv. 42 er 6 m x 112m i hele vegbanens lengde. Avkjørsler skal være opparbeidet av tiltakshaver og godkjent av Statens vegvesen, før byggetillatelse kan gis.
- Fv. 42 er klassifisert med holdningsklasse 2, dvs at byggegrense fra senter av fylkesvegen er 50 m. Alle tiltak som plasseres i strid med byggegrensen er søknadspliktige.

Vi gjør også oppmerksom på at tiltaksområdet ligger like øst for reguleringsområdet for rassikring langs fv. 42 i Gyadalen. En utbygging må ta hensyn til denne planen.

Småkraft AS sine kommentarer:

Småkraft registrerer Statens vegvesen sine krav til søknaden, og vil dersom prosjektet får konsesjon følge opp dette og ta kontakt med Statens Vegvesen for videre detaljplanlegging og avklaringer vedr. kraftverkets avkjørsel m.m. ut mot fv. 42.

Småkrafts konklusjon:

Vi mener at fordelene ved en utbygging av Skinnellåna kraftverk er større enn ulempene.

Norge trenger mer fornybar energi og Skinnellåna vil med sine 14,2 GWh gi strøm til rundt 570 husstander. For å realisere en småkraftutbygging, er den avhengig av at de som innehar rettighetene til ressursene griper fatt i muligheten og iverksetter utbyggingen. Småkraft har etter 30 ferdig bygde kraftverk fått god erfaring med å rydde og revegetere anleggsområder. Vi har fått positive tilbakemeldinger på utført arbeid og vi har fått byggeskikkspris på Oftedal i Sirdal kommune. Vi ber derfor NVE vektlegge de positive virkningene prosjektet vil medføre i den videre behandlingsprosessen.

Vennlig hilsen


Martin Vangdal
Prosjektleder konsesjon


Kari Seim
Prosjektkoordinator