

From: Kristen Skrivarvik <kristen.skrivarvik@sfe.no>
Sent: 23. mai 2016 06:44
To: NVE
Cc: Marthinsen Kirsten
Subject: Høyringsfråsegn til søknadar om tre småkraftverk i Lærdal kommune

SFE Nett AS ynskjer som utgreiingsansvarleg for kraftsystemet i Sogn og Fjordane å gje ei kort høyringsfråsegn til dei 3 småkraftverka i Lærdal kommune (Tynjadalen-, Fossteigen- og Øvre Kvemma kraftverk) som er send ut på felles høyring.

SFE Nett har ingen merknad til sjølve kraftverka, men vil kommentere den regionale nettsituasjonen.

Samla planlagd utbyggingsomfang i Lærdal er stort. Statnett sin transformator i Borgund, mellom 300kV sentralnett og Lærdal energi sitt 66kV regionalnett reknar vi som fullt utnyttat. Konesjon for større transformator vart gjeve i 2014.

Lærdal Energi (LE) sitt 66kV nett vil og måtte forsterkast. LE fekk og i 2014 konsesjon for ny 66(132)kV forbindelse frå Borgund, via Stuvane og Lærdal, til Mork kraftverk. Det var og gjeve løyve til auka transformering 66/22kV. Manglande lønsemd gjer at delar av den planlagde nye produksjonen no ikkje er aktuell. Ei revurdering og justering av planlagde nettfosterkingar bør gjerast når aktuelt utbyggingsomfang er kjend.

Venleg helsing

Kristen Skrivarvik
Senioringeniør nettforvalting
SFE Nett AS
T: 57 74 61 66 | M: 489 99 320 | sfenett.no

Sogn og Fjordane Energi

