

Olje- og energidepartementet  
Postboks 8148 Dep  
0033 OSLO

Vår dato: 21.11.2016  
Vår ref.: 201107613-49  
Arkiv: 312 /061.E  
Deres dato:  
Deres ref.:

Saksbehandler:  
Kirsten Marthinsen

## NVEs innstilling – Søknad fra Nordkraft Vind og Småkraft AS om tillatelse til å bygge Møyåni kraftverk i Voss kommune i Hordaland

NVE mottok søknad om Møyåni kraftverk den 12.11.2014 fra Nordkraft Vind- og Småkraft AS. Møyåni kraftverk vil unytte fallet i elva Møyåni mellom kote 771 og kote 589. Kraftverket er planlagt med to alternative utbygginger, hvor alternativ 2 gjelder dersom det gis konsesjon til å overføre Svartavatn til Torfinnsvatn. Dette vil redusere tilgjengelig vannmengde i Møyåni betraktelig. Kraftverket vil få en installasjon på 5 MW (3,3 MW i alternativ 2) og vil gi en midlere årsproduksjon på rundt 17 GWh (11 GWh i alternativ 2). Møyåni renner ut i Hamlagrøvatnet innerst i Bergsdalen.

**Voss kommune** er positive til bygging av Møyåni kraftverk. De peker på at Hamlagrøosen er oppført som særlig viktig utfartsområde og at fjellområdene sørvest for Hamlagrøvatnet er mye brukt til friluftsliv hele året. For stien som følger Møyåni er elva et viktig landskapselement. Kommunen mener opplevelsesverdien av området vil bli vesentlig redusert med redusert vannføring, og at de tekniske inngrepene vil bli godt synlige i landskapet. Isolert sett mener administrasjonen at bygging av Møyåni vil ha begrensa skadevirkninger bortsett fra på friluftsliv, men at utbygging av Møyåni sammen med andre planlagte utbygginger i området vil gi stor samla belastning.

**Fylkesmannen i Hordaland** har fremmet innsigelse mot bygging av Møyåni kraftverk. De legger vekt på den samlede belastningen av inngrep i området og området naturkvaliteter og verdi for friluftsliv. Området har stor bruksverdi for ulike aldersgrupper i hele Bergens- og Vosseregionen, til tross for tidligere vannkraftutbygginger. Fylkesmannen mener det ikke kan godtas flere større landskapsinngrep i området.

**Hordaland fylkeskommune** fraråder bygging av Møyåni kraftverk på grunn av stor samlet belastning og konflikt med landskap og friluftsliv. De påpeker at denne delen av Bergsdals- og Hamlagrøfjella er sårbart høyfjell med urørt preg og store inngrepsfrie kjerneområder. Området har til dels stor verdi for friluftsliv og er del av et stort sammenhengende naturområde med urørt preg. Fylkeskommunen legger også vekt på området forbindelse mot Fykkesund, hvor landskaps- og friluftslivsverdiene er svært store.

**FNF Hordaland** fraråder bygging av Møyåni kraftverk på grunn av den samlede belastningen og hensynet til friluftsliv i området. De peker på at Hodnaberg er viktigste startpunkt for turen til Kiellandbu, og at elva er en viktig del av landskapsopplevelsen når man går stien langs Møyåni mot

E-post: [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no), Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: [www.nve.no](http://www.nve.no)

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

**Hovedkontor**  
Middelthunsgate 29  
Postboks 5091, Majorstuen  
0301 OSLO

**Region Midt-Norge**  
Vestre Rosten 81  
7075 TILLER

**Region Nord**  
Kongens gate 14-18  
8514 NARVIK

**Region Sør**  
Anton Jenssensgate 7  
Postboks 2124  
3103 TØNSBERG

**Region Vest**  
Naustdalsvn. 1B  
Postboks 53  
6801 FØRDE

**Region Øst**  
Vangsveien 73  
Postboks 4223  
2307 HAMAR

Kiellandbu. Utbyggingsområdet ligger i sårbart høyfjell, hvor fylkesdelplanen sier at man særlig skal være varsom i viktige områder for friluftsliv og reiseliv.

**Voss Naturvernlag** er imot utbygging fordi den samla belastningen av tidligere og planlagte inngrep blir for stor. De legger særlig vekt på de visuelle virkningene i et mye brukt turområde.

**Bergen og Hordaland Turlag** er negative til Møyåni kraftverk og peker på at området er sterkt utbygd fra før. De mener den samlede belastningen på området vil bli for stor ved bygging av Møyåni kraftverk. Opplevelsesverdien for friluftsliv vil bli redusert med rørgate og redusert vannføring i elva. Utbyggingsområdet ligger i sårbart høyfjell, hvor fylkesdelplanen sier at man særlig skal være varsom i viktige områder for friluftsliv og reiseliv. Turlaget mener også at turen fra Hodnaberg langs Møyåni sørover mot Fykkesund er av kulturhistorisk verdi.

**Trond Tepstad** er imot bygging av Møyåni kraftverk. Han bemerker at området er sterkt belastet av kraftutbygging, og at det som fremstår relativt uberørt derfor bør få lov til å forbli det. Han påpeker at Bergsdalen er et attraktivt friluftslivsområde nær Bergen, hvor Hodnaberg er en av de viktigste innfallsportene. Han mener inngrepene vil bli store og varige, og peker spesielt på at det er planlagt en høy dam midt i T-merket sti, regulering av fjellvann og vesentlig redusert vannføring i Møyåni. Tepstad viser også til at NVE har høyere terskel for å tillate inngrep i høyfjellsområder. Dersom det skulle bli en utbygging mener han at reguleringen må kuttes ut og minstevannføringen økes.

NVE viser til positiv innstilling for overføring av Svartavatn til Torfinnsvatn i Voss kommune. Vi mener at vannet vil utnyttes bedre ved overføring til eksisterende magasin oppstrøms Hodnaberg kraftverk enn i Møyåni kraftverk. Dette vil gi regulerbar kraft, og vinterkraft i større grad enn Møyåni kraftverk. Vi anbefaler derfor at det ikke gis konsesjon til bygging av Møyåni kraftverk etter alternativ 1. Søknaden om Møyåni kraftverk alternativ 2 gjelder dersom det gis konsesjon til å overføre Svartavatn til Torfinnsvatn. NVE mener at konsekvensene for landskap og friluftsliv ved bygging av Møyåni kraftverk etter alternativ 2 vil være uakseptable. Området brukes aktivt til friluftsliv hele året, og bruken er økende. Inngrepene i forbindelse med legging av øvre del av rørgata vil etter vår vurdering bli svært store og synlige. I dette terrenget er det lite eller ingen vegetasjon, og inngrepene vil derfor synes svært lenge. Ulempene oppveies etter vår mening ikke av produksjonen. NVE anbefaler derfor at det heller ikke tillates å bygge småkraftverk i Møyåni etter alternativ 2.

**NVE mener at ulempene ved bygging av Møyåni kraftverk vil være større enn fordelene slik at kravet i vannressursloven § 25 ikke er oppfylt. NVE anbefaler at det ikke gis konsesjon til å bygge Møyåni kraftverk.**

Med hilsen

Per Sanderud  
Vassdrags- og energidirektør

Rune Flatby  
Avdelingsdirektør

*Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.*



Kopi til:

Bergen og Hordaland Turlag  
BKK Nett AS  
Forum for natur og friluftsliv Hordaland  
Fylkesmannen i Hordaland  
Hordaland fylkeskommune  
Nordkraft Prosjekt AS  
Nordkraft Prosjekt AS v/Torbjørn Sneve  
Voss kommune  
Voss Naturvernlag