

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Vår dato: 21.03.2014

Vår ref.: 201200111-6 200905511-6

Arkiv: 312

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Dag Kjelle vold

22959456

dkj@nve.no

Småkraft AS - Søknad om tillatelse til å bygge Øvre Grøslandselva kraftverk og Nedre Grøslandselva kraftverk i Flå kommune, Buskerud - høring

Grøslandselva kraftverk i Flå kommune, Buskerud - høring

NVE har mottatt søknad fra Småkraft AS, datert 08.07.2013, om tillatelse til å bygge Øvre Grøslandselva kraftverk og Nedre Grøslandselva kraftverk i Flå kommune.

Søknadene vil bli behandlet samtidig. NVE ber høringspartene om å vurdere hver sak for seg, men óg begge sakene samlet.

Øvre Grøslandselva kraftverk – Småkraft AS – Flå kommune

Øvre Grøslandselva kraftverk ligger i Flå på vestsiden av Hallingdalselva.

Kraftverket vil ha inntak på kote 800 ved Stefansfoss to km nedenfor Tingsjø og vil utnytte 365 m fall ned til kraftstasjonen på kote 435. Vannveien er planlagt som nedgravde rør over en strekning på ca 3900 m. Det søkes om en installert effekt på 5,25 MW som vil gi en årlig produksjon på ca 17.0 GWh. Maks slukeevne på 1,75 m³/s. Det søkes også om regulering av Tingsjø med 2,8 m, mellom kote 854,3 og kote 851,5.

Det foreslås 150 l/s i minstevannføring om sommeren og 50 l/s om vinteren.

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Øvre Grøslandselva kraftverk med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje.

Nedre Grøslandselva kraftverk – Småkraft AS – Flå kommune

Nedre Grøslandselva kraftverk ligger på vestsiden av Hallingdalselva i Flå kommune.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge

Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord

Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest

Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst

Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Kraftverket vil ha inntak på kote 384 og vil utnytte 209 m fall ned til kraftstasjonen på kote 175. Vannveien er planlagt som nedgravde rør over en strekning på ca 1000 m. Det søkes om en installert effekt på 5,3 MW som vil gi en årlig produksjon på 14,5 GWh. Maks slukeevne på 3,0 m³/s.

Det søkes også om overføring av Gyltebekken med etablering av minikraftverk med en installert effekt på 0,35 MW som vil gi en årlig produksjon på 0,85 GWh. Det søkes også om regulering av Tingsjø tilsvarende søknaden for Øvre Grølandselva kraftverk.

Det foreslås 150 l/s i minstevannføring om sommeren og 90 l/s om sommeren i Grølandselva, samt 15 l/s hele året i Gyltebekken

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Nedre Grølandselva kraftverk med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje og bygging og drift av Gyltebekken minikraftverk.

Søknadene skal behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknadene med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og de blir kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. Hvis høringspartene ønsker papirutgave av søknadene, kan dere kontakte Dag Kjellevold på tlf. 22 95 94 56 eller e-post: dkj@nve.no.

Vi ber Flå kommune om å legge to eksemplarer av søknadene ut til offentlig gjennomsyn på kommunehuset i Flå frem til **14.05.2014**. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.

Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.

NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **14.05.2014**. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Med hilsen

Øystein Grundt
seksjonssjef

Dag Kjellevold
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg Søknad til kommunen
 Kunngjøring
 Informasjonsark

Kopi: Småkraft AS, Postboks 7050, 5020 BERGEN



Mottakerliste:

Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 DRAMMEN

Drammens og Oplands Turistforening, Postboks 305 Bragernes, 3001 DRAMMEN

EB Nett AS, Postboks 7007, 3007 DRAMMEN

Flå kommune, Kommunehuset, 3539 FLÅ

Forum for natur og friluftsliv, c/o Drammens og Oplands Turistforening, Postboks 305 Bragernes, 3001 DRAMMEN

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 DRAMMEN

Naturvernforbundet i Buskerud, Åssideveien 525, 3322 FISKUM

Norges Jeger- Og Fiskerforbund, Postboks 94, 1378 NESBRU

Norges Miljøvernforbund, Postboks 593 Sentrum, 5806 BERGEN

Norges Padleforbund, Seviceboks 1 Ullevål Stadion, 0840 OSLO

Rollag Elektrisitetsverk SA, Rollag, 3626 ROLLAG

Statens vegvesen - Region sør, Postboks 723 Stoa, 4808 ARENDAL