

Mosjøen: 30.04.2013
Vår ref: 13-1793
Arkiv:
Deres ref:

Norges vassdrags- og energidirektorat NVE
Postboks 5091, Majorstua
0301 OSLO

Høringsuttalelse - felles behandling av 10 småkraftverk i Hemnes kommune

Viser til Deres brev datert 26.2.2013, med ref. nr. 201201177-6, 201200155-8, 201003608-6, 201002513-10, 201002510-10, 200805518-22, 200902713-12, 200900403-7, 201203205-7, 201207181-8.

Tittel: *Flere søkere – Søknader om tillatelse til å bygge ti småkraftverk i Hemnes kommune, Nordland - høring*

HelgelandsKrafts uttalelse:

I NVEs folkemøte som ble arrangert i Korgen den 8.4.2013, hadde HelgelandsKraft en kort gjennomgang av hvilke nettløsninger som er aktuelle for de ulike kraftverk som er under planlegging. Vi vil med dette gjenta noe av det som ble presentert i møtet. Vil også poengtere at vår uttalelse KUN gjelder forhold omkring nettløsninger.

Nedenfor er hvert enkelt kraftverk, eller kraftverk som vil få felles nettløsning, beskrevet hver for seg.

Sagelva:

Sagelva kan tilknyttes eksisterende distribusjonsnett uten forsterkingstiltak.

Brattåga

Her må det gjøres en større forsterkning av distribusjonsnettet inn mot Leirosen trafostasjon i Leirfjord kommune.

Økt kraftproduksjon som planlegges til Leirosen transformatorstasjon (flere enn Brattåga), krever imidlertid at transformatoren erstattes med en med større ytelse. Dette er tiltak som kreves omsøkt. HelgelandsKraft har derfor startet arbeidet med søknad om endring av anleggskonsesjon for Leirosen transformatorstasjon.

Jamtjorbekken, Melandsbekken og Mørkbekken i Leirskarddalen

Disse vil få nettilknytning til Bjerka kraftverk (Finnbakken i Leirskarddalen) som eies av Statkraft. Det forutsettes at det bygges egne produksjonsradialer fra kraftverkene til Bjerka kraftverk.

Valåga

Valåga kraftverk kan knyttes til eksisterende distribusjonsnett uten forsterkningstiltak.

Vollbekken

Vollbekken kraftverk kan i utgangspunktet knyttes til eksisterende distribusjonsnett uten forsterkningstiltak. De har imidlertid økt installert effekt noe etter at de fikk nettilgang, så dette må vurderes på nytt.

Lendingelva:

Lendingelva kraftverk kan knyttes til eksisterende distribusjonsnett uten forsterkningstiltak og gå til Øvre Røssåga kraftverk. Det er imidlertid per i dag ikke transformorkapasitet i Øvre Røssåga til å ta i mot produksjon fra Lendingelva kraftverk, men det er under planlegging en ny og større transformator i forbindelse med Statkrafts renovering av kraftverket i Øvre Røssåga, og som planlegges ferdigstilt i 2015/2016.

Sørbuktelva:

Det er per i dag ikke kapasitet i eksisterende distribusjonsnett til å ta imot produksjon fra Sørbuktelva. Hvilke forsterkningstiltak som må gjøres avhenger av andre planlagte utbygginger i dette området (Stikkelvika og Tverrbergelva).

Bjurbekken:

Det er ikke kapasitet i eksisterende distribusjonsnett til å ta imot produksjon fra Bjurbekken, og det må foretas forsterkninger langs avgreiningen i Bjerkadal.

Felles for alle ovennevnte kraftverksplaner, er at aktuell nettilknytning er beskrevet mer detaljert i forbindelse med forespørsel om nettløsning fra produsentene.

Med vennlig hilsen
HelgelandsKraft AS
Nettdivisjonen

Hugo Lenningsvik

Kopi til:

Brevet sendes elektronisk og har derfor ikke underskrift