

From: Tor Rolv Time <Tor.Time@istad.no>
Sent: 7. april 2016 08:56
To: Roland Erik; NVE
Cc: Halvard Hjorthol (halvard@sykkylven-energi.no)
Subject: VS: Brunstad Kraft AS - Søknad om planendring for Brunstad kraftverk i Sykkylven kommune i Møre og Romsdal - Begrenset høring
Attachments: Brunstad kraftverk - søknad om overføring og auka vassuttak.pdf

Istad Nett uttaler seg som utredningsansvarlig for regionalnettet i Møre og Romsdal om forhold har betydning for utvikling og utnyttelse av dette nettet. Vi har ingen innvendinger til omsøkte planendring. Vi forutsetter at Sykkylven Energi, som ikke står på høringslisten og ikke er nevnt i søknaden, har fått / får uttale seg om eventuelle begrensninger i distribusjonsnettet (22 kV). Vår kontaktperson i Sykkylven Energi får kopi av dette svaret.

Mvh.



TOR ROLV TIME | SENIORINGENIØR

Epost: tor.time@istad.no | Mobil: +47 926 19 059 | www.istad.no

Tenk på miljøet og skriv ikke ut denne e-posten om du ikke må.

Fra: Jarle Risnes **På vegne av** IN Post

Sendt: 6. april 2016 10:57

Til: Gerhard Eidså; Lennart Heggdal; Tor Rolv Time

Emne: VS: Brunstad Kraft AS - Søknad om planendring for Brunstad kraftverk i Sykkylven kommune i Møre og Romsdal - Begrenset høring

Vet ikke hvem som skal ha dette, men om det er flere, så videresender dere vel til noen som kan behandle...

Fra: Roland Erik [<mailto:ero@nve.no>]

Sendt: 6. april 2016 09:33

Til: 'postmottak@sykkylven.kommune.no'; 'fmmrpostmottak@fylkesmannen.no'; 'post@mrfylke.no'; IN Post; 'moreromsdal@naturvernforbundet.no'; 'moreogromsdal@fnf-nett.no'; 'm.romsdal@njff.org'

Kopi: 'oddbu@xi.no'

Emne: Brunstad Kraft AS - Søknad om planendring for Brunstad kraftverk i Sykkylven kommune i Møre og Romsdal - Begrenset høring

Begrenset høring – søknad om planendring

NVE har mottatt søknad om planendring for Brunstad kraftverk i Sykkylven kommune i Møre og Romsdal. Kraftverket fikk konsesjon av NVE den 28.06.2005 og ble satt i drift 28.04.2010. Brunstad Kraft AS ønsker nå å overføre en sidebekk (Vellesæterbekken) og øke slukeevne og effekt i kraftverket som har

produksjonskapasitet som ikke er utnyttet i dag. Planendringen er basert på nytt hydrologisk grunnlag og oppdatert kostnadsoverslag. Se vedlegg.

Vi ber dere merke dere følgende endringer:

- Overføringen får en kapasitet på 250 l/s som tilsvarer 250 % av middelvannføringen ved sideinntaket.
- Øke største slukeevne fra 1,8 til 2,25 m³/s. Dette tilsvarer en økning fra 159 % til 199 % av middelvannføringen ved inntaket i Vellesæterelva uten overføring.
- Minste slukeevne er uforandret, 90 l/s
- Øke kraftproduksjon fra 12,2 GWh til 14,0 GWh i et midlere år, alternativt til 13,5 GWh uten overføring av sidebekk

NVE ber om høringsinnspill til planendringen som kan sendes til nve@nve.no. Høringsfrist er satt til **31.05.2016**.

Spørsmål om saksbehandlingen kan rettes til meg. Spørsmål om planendringen og papirversjon av søknaden kan rettes til Brunstad Kraft AS v/daglig leder Oddbjørn Brunstad, mobil: 918 37138 eller e-post: oddbbru@xi.no.

Mvh

Erik Roland
seniorrådgiver

Adresseliste:

Sykkylven kommune
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Møre og Romsdal fylkeskommune
Istad Nett AS
Naturvernforbundet i Møre og Romsdal
Forum for natur og friluftsliv, Møre og Romsdal
Norges Jeger- og Fiskerforbund, Møre og Romsdal

Vedlegg:

Søknad