



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

BKK Produksjon AS
Postboks 7050
5020 BERGEN

Vår dato: **28 SEPT 2012**

Vår ref.: NVE 201200475-11 kv/swj

Arkiv: 312 / 061.Z / 052.5Z

Deres dato: 26.09.2012

Deres ref.: Håvard Ingebrigtsen

Saksbehandler:

Stein Wisthus Johansen

Søknad om forlengelse av perioden med senking av Songrøvatn under LRV høsten 2012

Bakgrunn

BKK Produksjon AS sendte en søknad til NVE 03.01.2012 om å få tillatelse til å senke Songrøvatn i Bergsdalsvassdraget i en periode på 6-8 uker sommer/tidlig høst 2012. Bakgrunn for søknaden var planlagt vedlikeholdsarbeid med bl.a. bygging av ny terskel. NVE ga i brev av 28.03.2012 midlertidig tillatelse til at Songrøvatn kunne senkes en meter under LRV i en periode på inntil 8 uker gjeldende fra 5. juli 2012. Verken Kvam Herad og Fylkesmannen i Hordaland hadde noen vesentlige bemerkninger til tiltaket under høringen av søknaden. 18. mai ble det søkt om utsatt oppstartstidspunkt for vedlikeholdsarbeidene. NVE ga i brev av 29.05.2012 midlertidig tillatelse til at Songrøvatn kunne senkes en meter under LRV i en periode på inntil 8 uker gjeldende fra 31. juli 2012.

Søknad om forlengelse av perioden med senking av Songrøvatn

26.09.2012 mottok NVE en E-post fra BKK hvor det opplyses om at arbeidene med terskelen i Songrøvatn har hatt en stopp i 3 uker pga. store vannmengder og at BKK Produksjon søker derfor om tillatelse til ytterlige 3-4 uker med midlertidig senkning av LRV i Songrøvatn for å få avsluttet arbeidet på terskelen. NVE har vært i kontakt med Kvam Herad og Fylkesmannen i Hordaland for å få eventuelle merknader til en forlengelse av perioden med senking.

Kvam Herad uttaler i en E-post av 28.09.2012 følgende:

"Kvam herad som høyringsinstans har ikkje merknad til at perioden med senka vatn vert utvida med 3-4 veker frå 25. september."

Fylkesmannen i Hordaland v/ Gry Walle uttaler pr. telefon 27.09.2012, at de ikke har noen innvendinger mot en forlengelse av perioden med senking med 3-4 uker og at arbeidet med å bli ferdig med terskelen bør prioriteres denne høsten.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

NVEs vurdering

BKK fikk tillatelse til midlertidig senking av Songrøvatn inntil 1 meter under LRV for en periode på 8 uker opprinnelig gjeldende fra 05.07.2012, senere endret til 31. juli 2012. Arbeidene med ny terskel ble igangsatt etter oppsatt plan, men pga ekstra store nedbørmengder i slutten av planperioden, måtte arbeidet stoppes grunnet vanskelige forhold med for høy vannstand i magasinet. Det var derfor umulig å få ferdigstilt arbeidet med terskelen innenfor perioden på 8 uker som var avsatt. BKK søker nå om å få utvidet perioden med senking under LRV for å få gjort ferdig arbeidene.

Ved behandlingen av den opprinnelige søknaden, ble det ikke fremsatt noen vesentlige ulemper i forhold til gjennomføring av tiltaket generelt og det ble heller ikke argumentert for at det var gunstig å utføre tiltaket innenfor bestemte tider av sommerperioden. Det fremkom heller ingen motforestillinger ved søknaden om en forskyving av oppstarttidspunkt fra 5. til 31. juli. Når det nå søkes om en utvidelse av perioden har verken Kvam Herad eller Fylkesmannen i Hordaland kommet med noen merknader som skulle tilsi at allmenne interesser vil kunne bli negativt berørt. NVE ser heller ikke at en forlengelse av perioden med senking på denne årstiden vil kunne føre til noen nevneverdige skader for allmenne interesser og mener at en slutføring av vedlikeholdsarbeidene med ny terskel bør prioriteres.



Konklusjon

NVE gir tillatelse til at BKK produksjon AS kan forlenge perioden med senking av Songrøvatn med inntil 1 m under LRV med inntil 4 uker fra 25. september 2012 med begrunnelse i ferdigstilling av vedlikeholdsarbeider.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Tillatelsen gjelder med de samme vilkår gitt i tillatelsen av 28.03.2012 og 29.05.2012.

Med hilsen


Rune Flatby
avdelingsdirektør
Carsten Stig Jensen
seksjonssjef

Kopi: Kvam Herad
Fylkesmannen i Hordaland