

NVE  
Konsesjonsavdelingen,  
Postboks 5091 Majorstua,  
0301 Oslo

--- POSTADRESSE  
Statkraft Energi AS  
Postboks 200 Lilleaker  
0216 Oslo  
Norway

BESØKSADRESSE  
Lilleakerveien 6  
0283 Oslo

--- SENTRALBORD  
24 06 70 00

DERES REF./DATO: VÅR REF.:20110842-45

STED/DATO:  
Eidfjord, 13.06.2016

TELEFAKS:  
24 06 70 01

--- INTERNETT  
www.statkraft.no

E-POST:  
post@statkraft.com

--- ORG. NR.: NO-987 059 729

## HØRINGSUTTALELSE ISDØLA KRAFT

Vi viser til konsesjonssøknad for Isdøla kraftverk fra Isdøla Kraft AS. Statkraft Energi AS vil med dette påpeke et par forhold:

1. På s.9 skriver søker

"Statkraft er iht. konsesjonsvilkårene for SIMA-utbyggingen pålagt i perioden 1. juni til 15. september etter behov å slippe vann i Bjoreio slik at vannføringen i Vøringsfossen er minst 12 m<sup>3</sup>/s. Dette skjer delvis fra Sysendammen og delvis gjennom Isdalsvatnet; Videre har Statkraft i perioden 15. desember til 1. april – som en prøveordning - sluppet 0,5 m<sup>3</sup>/s gjennom Isdalsvatn til Bjoreio for å bedre forholdene for smolt i nedre del av denne elven."

Dette er feil hva gjelder 12 m<sup>3</sup> / sek. Statkraft Energi AS har i en årrekke hatt tillatelse til å slippe vann til en redusert minstevannføring i Vøringsfossen. For tiden er dette kravet 11 m<sup>3</sup> / sek. Det er videre feil at Statkraft Energi AS «i perioden 15. desember til 1. april – som en prøveordning - sluppet 0,5 m<sup>3</sup>/s gjennom Isdalsvatn til Bjoreio for å bedre forholdene for smolt i nedre del av denne elven.» Dette vannslippet er for tiden pålagt til 0,7 m<sup>3</sup>/sek og det slippes fra Sysenmagasinet og ikke gjennom Isdalsvannet,

2. Statkraft Energi AS vil videre påpeke at vi i vår konsesjonssøknad for Isdal pumpe og kraftverk har søkt om tillatelse til en regulering med en beskrevet vannføring ut av Isdalsvannet. Denne vannføringen skulle sammen med tilsig nedstrøms utløpet sikre det biologiske mangfoldet og sørge for et tilfredsstillende visuelt inntrykk av elva ned til samløpet med Bjoreio. Vi registrerer at Isdøla Kraft AS søker om å få ta inn hele vannføringen minus en minstevannføring på hhv. 30 og 50 l/sek., vinter og sommer. Statkraft Energi AS forutsetter at en eventuell tillatelse til å bygge Isdøla kraftverk ikke påvirker søknaden fra Statkraft Energi AS om bygging og drift av Isdalen pumpe og kraftverk.

Med vennlig hilsen  
for Statkraft Energi AS

  
Vidar Riber

  
Rolf Jenssen