

## Kommentar til høringsuttalelse fra Statkraft, datert 13.06.2016.

1. Statkraft påpeker feil i tallene som er gitt for slipp av vann, noe som er helt korrekt. Tallene er blitt hengende igjen, delvis fra vår første konsesjonssøknad (2006) og delvis fra informasjon mottatt i møter med Statkraft (v/Ivar Høberg) i 2007/08 omkring fallrettene i Isdøla, og ble ikke korrigert da søknaden ble revidert for behandling av NVE i 2016.  
De data som er benyttet for beregning av produksjon ved revisjonen i år er basert på avtalen av mars 2011 mellom Statkraft og grunneierne og på tall i Statkrafts konsesjonssøknad for Isdal pumpe og kraftverk.
2. Statkraft har inngått en avtale med grunneierne om i 2 perioder i løpet av året å pumpe ut inntil 1,5 m<sup>3</sup>/s fra Isdalsvatn mot å erstatte dette med et vinterslipp. I vårperioden er det ikke planlagt noe minstevassføring fra Isdalsvatn, i høstperioden slippes 50 l/s.  
Isdøla Kraft planlegger i begge disse perioder en mistevassføring på 50 l/s, evt. den minstevassføring de blir pålagt av NVE.

30.08.2016  
Cato Erichsen