



Saksprotokoll

Utvalg: Kommunestyret
Møtedato: 10.06.2013
Sak: 27/13
Arkivkode: S11 &13 Høring, uttalelse

Resultat: Innstilling vedtatt

Arkivsak: 13/215/ 4
Tittel: BJURBEKKEN KRAFTVERK - SØKNAD OM KONSESJON -
HØRINGSØKER: FJELLKRAFT AS

Behandling:

Teknisk- og miljøutvalget sitt forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hemnes kommunestyre finner at utredningene som er gjennomført i forbindelse med søknaden om konsesjon for bygging av Bjurbekken kraftverk er tilstrekkelige og dekkende som et grunnlag for å gi uttalelse til søknaden.

Ut fra samfunnets behov for fornybar kraft og ut fra en samlet vurdering og avveining av fordeler og ulemper med en utbygging av Bjurbekken kraftverk, tilrådes konsesjon innvilget i samsvar med framlagte søknad. Ut fra bekkens nedslagsfelt (h.o.h.) og topografi tilrås ulik minstevannføring sommer og vinter som omsøkt (200 / 25 l/s).

Kommunen finner stasjonsplassering etter både alternativ 1 og 2 akseptable, men tilrår ut fra kraftproduksjonen alternativ 1 hvis det ikke medfører store merkostnader eller tekniske/ praktiske problemer av betydning.

Området som blir berørt av utbyggingen har i kommuneplanens arealdel status som LNF-område. Det må derfor enten vedtas dispensasjon fra planens arealdel etter søknad - eller det må utarbeides og vedtas reguleringsplan for tiltaket. Plansaken kan behandles når konsesjonsspørsmålet er avklart.

For utleie av fallrettighetene for mer enn 10 år må det søkes om delingstillatelse etter jordlovens § 12.

Eksp, dato, sign

11.06.13

ABM



Saksprotokoll

Utvalg: Kommunestyret
Møtedato: 10.06.2013
Sak: 28/13
Arkivkode: S11 &13 Høring, uttalelse

Resultat: Annet forslag vedtatt

Arkivsak: 13/216/ 4
Tittel: JAMTJORDBEKKEN KRAFTVERK - SØKNAD OM KONSESJON -
HØRING SØKER: FJELLKRAFT AS

Behandling:

Rune Trettbakk satte frem følgende tilleggsforslag:
Kraftverket må plasseres slik at det ikke reduserer den naturlige gyteførende strekningen for anadrome laksefisk i vassdraget.

Votering

Teknisk- og miljøutvalget sitt forslag til innstilling med tillegg fra Rune Trettbakk ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hemnes kommunestyre finner at utredningene som er gjennomført i forbindelse med søknaden om konsesjon for bygging av Jamtjordbekken kraftverk er tilstrekkelige og dekkende som et grunnlag for å gi uttalelse til søknaden.

Ut fra samfunnets behov for fornybar kraft og ut fra en samlet vurdering og avveining av fordeler og ulemper med en utbygging av Jamtjordbekken kraftverk, tilrådes konsesjon innvilget i samsvar med framlagte søknad.

Det tilrås krav om minstevannføring tilsvarende alminnelig lavvannføring på 10 l/s om vinteren og 20 l/s om sommeren.

Kraftverket må plasseres slik at det ikke reduserer den naturlige gyteførende strekningen for anadrome laksefisk i vassdraget.

Det bør settes krav om automatisk omløpsventil for sikker vannføring på anadrom strekning.

Området som blir berørt av utbyggingen har i kommuneplanens arealdel status som LNF-område. Det må derfor enten vedtas dispensasjon fra planens arealdel etter søknad - eller det må utarbeides og vedtas reguleringsplan for tiltaket. Plansaken kan behandles når konsesjonsspørsmålet er avklart.

For utleie av fallrettighetene for mer enn 10 år må det søkes om delingstillatelse etter jordlovens § 12.

Eksp, dato, sign

11.06.13

ABM



Saksprotokoll

Utvalg: Kommunestyret
Møtedato: 10.06.2013
Sak: 29/13
Arkivkode: S11 & 13 Høring, uttalelse

Resultat: Annet forslag vedtatt

Arkivsak: 13/217/ 4
Tittel: MELANDSBEKKEN KRAFTVERK - SØKNAD OM KONSESJON -
HØRING SØKER: FJELLKRAFT AS

Behandling:

Rune Trettbakk satte frem følgende tilleggsforslag:
Kraftverket må plasseres slik at det ikke reduserer den naturlige gyteførende strekningen for anadrome laksefisk i vassdraget.

Votering

Teknisk- og miljøutvalget sitt forslag til innstilling med tillegg fra Rune Trettbakk ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hemnes kommunestyre finner at utredningene som er gjennomført i forbindelse med søknaden om konsesjon for bygging av Melandsbekken kraftverk er tilstrekkelige og dekkende som et grunnlag for å gi uttalelse til søknaden.

Ut fra samfunnets behov for fornybar kraft og ut fra en samlet vurdering og avveining av fordeler og ulemper med en utbygging av Melandsbekken kraftverk, tilrådes konsesjon innvilget i samsvar med framlagte søknad.

Det tilrås krav om minstevannføring tilsvarende alminnelig lavvannføring på 10 l/s om vinteren og 20 l/s om sommeren.

Kraftverket må plasseres slik at det ikke reduserer den naturlige gyteførende strekningen for anadrome laksefisk i vassdraget.

Området som blir berørt av utbyggingen har i kommuneplanens arealdel status som LNF-område. Det må derfor enten vedtas dispensasjon fra planens arealdel etter søknad - eller det må utarbeides og vedtas reguleringsplan for tiltaket. Plansaken kan behandles når konsesjonsspørsmålet er avklart.

For utleie av fallrettighetene for mer enn 10 år må det søkes om delingstillatelse etter jordlovens § 12.

Eksp, dato, sign

11.06.13

ABM



Saksprotokoll

Utvalg: Kommunestyret
Møtedato: 10.06.2013
Sak: 30/13
Arkivkode: S11 & 13 Høring, uttalelse

Resultat: Annet forslag vedtatt

Arkivsak: 13/218/ 4
Tittel: VOLLBEKKEN KRAFTVERK - SØKNAD OM KONSESJON - HØRING
SØKER: KARL-IVAR ØVERLEIR

Behandling:

Rune Trettbakk satte frem følgende tilleggsforslag:
Kraftverket må plasseres slik at det ikke reduserer den naturlige gyteførende strekningen for anadrome laksefisk i vassdraget.

Votering

Teknisk- og miljøutvalget sitt forslag til innstilling med tillegg fra Rune Trettbakk ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hemnes kommunestyre finner at utredningene som er gjennomført i forbindelse med søknaden om konsesjon for bygging av Vollbekken kraftverk er tilstrekkelige og dekkende som et grunnlag for å gi uttalelse til søknaden. Det forutsettes likevel at det i tillegg foretas en avklaring med reindriftsforvaltningen ang. konsekvenser og evt. avbøtende tiltak før konsesjon evt. innvilges.

Ut fra samfunnets behov for fornybar kraft og ut fra en samlet vurdering og avveining av fordeler og ulemper med en utbygging av Vollbekken kraftverk, tilrådes konsesjon innvilget under forutsetning av at det kreves minstevannføring tilsvarende alminnelig lavvannføring på 15 l/s om sommeren - samt at det oppnås avtale ang. rettighetene til vannet som er overført fra Sagbekken.

Kraftverket må plasseres slik at det ikke reduserer den naturlige gyteførende strekningen for anadrome laksefisk i vassdraget


Området som blir berørt av utbyggingen har i kommuneplanens arealdel status som LNF-område. Det må derfor enten vedtas dispensasjon fra planens arealdel etter søknad - eller det må utarbeides og vedtas reguleringsplan for tiltaket. Plansaken kan behandles når konsesjonsspørsmålet er avklart.

For utleie av fallrettighetene for mer enn 10 år må det søkes om delingstillatelse etter jordlovens § 12.

Eksp, dato, sign

11.06.13

Abm



Saksprotokoll

Utvalg: Kommunestyret
Møtedato: 10.06.2013
Sak: 31/13
Arkivkode: S11 &13 Høring, uttalelse

Resultat: Innstilling vedtatt

Arkivsak: 13/219/ 5
Tittel: MØRKBEEKEN KRAFTVERK - SØKNAD OM KONSESJON - HØRING
SØKER: NORSK GRØNNKRAFT AS

Behandling:

Teknisk- og miljøutvalget sitt forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hemnes kommunestyre finner at utredningene som er gjennomført i forbindelse med søknaden om konsesjon for bygging av Mørkbekken kraftverk er tilstrekkelige og dekkende som et grunnlag for å gi uttalelse til søknaden.

Ut fra samfunnets behov for fornybar kraft, og ut fra en samlet vurdering og avveining av fordeler og ulemper med en utbygging av Mørkbekken kraftverk, tilrådes konsesjon innvilget - **men uten regulering av Mørkbekktjønnna.**

Det tilrås krav om minstevannføring tilsvarende alminnelig lavvannføring på 25 l/s om vinteren og 65 l/s i sommerhalvåret.

Det forutsettes at utbyggingen kan gjennomføres uten ny permanent adkomstvei til Mørkbekktjønnna, og at det legges kabel langs veien for å føre kraften ut.

Området som blir berørt av utbyggingen har i kommuneplanens arealdel status som LNF-område. Det må derfor enten vedtas dispensasjon fra planens arealdel etter søknad - eller det må utarbeides og vedtas reguleringsplan for tiltaket. Plansaken kan behandles når konsesjonsspørsmålet er avklart.

For utleie av fallrettighetene for mer enn 10 år må det søkes om delingstillatelse etter jordlovens § 12.

Eksp, dato, sign

11.06.13

Asm



Saksprotokoll

Utvalg: Kommunestyret
Møtedato: 10.06.2013
Sak: 32/13
Arkivkode: S11 & 13 Høring, uttalelse

Resultat: Innstilling vedtatt

Arkivsak: 13/220/ 5
Tittel: LENNINGELVA KRAFTVERK - SØKNAD OM KONSESJON -
SØKER: MILJØKRAFT NORDLAND AS

Behandling:

AP v/ Kjell-Idar Juvik satte frem følgende endringsforslag: Som rådmannens innstilling til Teknisk- og miljøutvalget :

Hemnes kommunestyre finner at utredningene som er gjennomført i forbindelse med søknaden om konsesjon for bygging av Lenningelva kraftverk er tilstrekkelige og dekkende som et grunnlag for å gi uttalelse til søknaden.

Ut fra samfunnets behov for fornybar kraft, og ut fra en samlet vurdering og avveining av fordeler og ulemper med en utbygging av Lenningelva kraftverk, tilrådes konsesjon innvilget i samsvar med framlagte søknad etter alternativ B uten regulering av Grønvatnet.

Det tilrås krav om minstevannføring tilsvarende alminnelig lavvannføring på 225 l/s om vinteren og 600 l/s i sommerhalvåret.

Det forutsettes at utbyggingen kan gjennomføres uten ny adkomstvei til Lenningelva og at det legges kabel i Bleikvatnet for å føre kraften ut.


Området som blir berørt av utbyggingen har i kommuneplanens arealdel status som LNF-område. Det må derfor enten vedtas dispensasjon fra planens arealdel etter søknad - eller det må utarbeides og vedtas reguleringsplan for tiltaket. Plansaken kan behandles når konsesjonsspørsmålet er avklart.

For utleie av fallrettighetene for mer enn 10 år må det søkes om delingstillatelse etter jordlovens § 12.

Votering

Teknisk- og miljøutvalget sitt forslag til innstilling ble satt opp mot forslaget fra AP v/ Kjell-Idar Juvik.

Teknisk- og miljøutvalget sitt forslag ble vedtatt med 14 mot 8 stemmer (for APs forslag).



Vedtak:

Hemnes kommunestyre finner at utredningene som er gjennomført i forbindelse med søknaden om konsesjon for bygging av Lenningelva kraftverk er tilstrekkelige og dekkende som et grunnlag for å gi uttalelse til søknaden.

Ut fra en samlet vurdering og avveining av fordeler og ulemper med en utbygging av Lenningelva kraftverk, **frarådes konsesjon innvilget.**

Tilrådingen om avslag begrunnes særskilt ut elvas verdi for naturmangfold og friluftsliv, og at Grønndalen er et verdifullt naturområde.

Eksp, dato, sign

11.06.13

ASm



Saksprotokoll

Utvalg: Kommunestyret
Møtedato: 10.06.2013
Sak: 33/13
Arkivkode: S11 &13

Resultat: Innstilling vedtatt

Arkivsak: 13/221/ 4
Tittel: SAGELVA KRAFTVERK - SØKNAD OM KONSESJON - HØRING
SØKER: FJELLKRAFT AS

Behandling:

Rune Trettbakk satte frem følgende tilleggsforslag:
Kraftverket må plasseres slik at det ikke reduserer den naturlige gyteførende strekningen for anadrome laksefisk i vassdraget.

Votering

Teknisk- og miljøutvalget sitt forslag til innstilling med tillegg fra Rune Trettbakk ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hemnes kommunestyre finner at utredningene som er gjennomført i forbindelse med søknaden om konsesjon for bygging av Sagelva kraftverk er tilstrekkelige og dekkende som et grunnlag for å gi uttalelse til søknaden.

Ut fra samfunnets behov for fornybar kraft og ut fra en samlet vurdering og avveining av fordeler og ulemper med en utbygging av Sagelva kraftverk, tilrådes konsesjon innvilget i samsvar med framlagte søknad. Det tilrås krav om minstevannføring tilsvarende alminnelig lavvannføring om sommeren.

Kraftverket må plasseres slik at det ikke reduserer den naturlige gyteførende strekningen for anadrome laksefisk i vassdraget.

Området som blir berørt av utbyggingen har i kommuneplanens arealdel status som LNF-område. Det må derfor enten vedtas dispensasjon fra planens arealdel etter søknad - eller det må utarbeides og vedtas reguleringsplan for tiltaket. Plansaken kan behandles når konsesjonsspørsmålet er avklart.

For utleie av fallrettighetene for mer enn 10 år må det søkes om delingstillatelse etter jordlovens § 12.

Eksp, dato, sign

11.06.13

ABM



Saksprotokoll

Utvalg: Kommunestyret
Møtedato: 10.06.2013
Sak: 34/13
Arkivkode: S11 &13

Resultat: Innstilling vedtatt

Arkivsak: 13/222/ 4
Tittel: BRATTÅGA KRAFTVERK - SØKNAD OM KONSESJON - HØRING
SØKER: FJELLKRAFT AS

Behandling:

Teknisk- og miljøutvalget sitt forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hemnes kommunestyre finner at utredningene som er gjennomført i forbindelse med søknaden om konsesjon for bygging av Brattåga kraftverk er tilstrekkelige og dekkende som et grunnlag for å gi uttalelse til søknaden.

Ut fra samfunnets behov for fornybar kraft og ut fra en samlet vurdering og avveining av fordeler og ulemper med en utbygging av Brattåga kraftverk, tilrådes konsesjon innvilget i samsvar med framlagte søknad. Det tilrås krav om minstevannføring tilsvarende alminnelig lavvannføring på 56 l/s om omsøkt om vinteren. Økt minstevannføring eller redusert slukeevne bør vurderes som et landskapstiltak i sommerhalvåret.

Området som blir berørt av utbyggingen har i kommuneplanens arealdel status som LNF-område. Det må derfor enten vedtas dispensasjon fra planens arealdel etter søknad - eller det må utarbeides og vedtas reguleringsplan for tiltaket. Plansaken kan behandles når konsesjonsspørsmålet er avklart.

For utleie av fallrettighetene for mer enn 10 år må det søkes om delingstillatelse etter jordlovens § 12.

Eksp, dato, sign

11.03.13

ABM



Saksprotokoll

Utvalg: Kommunestyret
Møtedato: 10.06.2013
Sak: 35/13
Arkivkode: S11 &13 Høring, uttalelse

Resultat: Innstilling vedtatt

Arkivsak: 13/223/ 5
Tittel: SØRBUKTELVA KRAFTVERK - SØKNAD OM KONSESJON -
HØRING - SØKER: STATSKOG SF

Behandling:

Teknisk- og miljøutvalget sitt forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hemnes kommunestyre finner at utredningene som er gjennomført i forbindelse med søknaden om konsesjon for bygging av Sørbuktelva kraftverk er tilstrekkelige og dekkende som et grunnlag for å gi uttalelse til søknaden.

Ut fra en samlet vurdering og avveining av fordeler og ulemper med en utbygging av Sørbuktelva kraftverk, **frarådes konsesjon innvilget.**

Tilrådingen om avslag begrunnes særskilt ut fra at utbyggingen har middels til store negative konsekvenser både for inngrepsfrie naturområder og reindrift - samt middels negative konsekvenser for landskap og brukerinteresser.

Eksp, dato, sign

11.06.13

ABM



Saksprotokoll

Utvalg: Kommunestyret
Møtedato: 10.06.2013
Sak: 36/13
Arkivkode: S11 & 13 Høring, uttalelse

Resultat: Annet forslag vedtatt

Arkivsak: 13/224/ 4
Tittel: VALÅGA KRAFTVERK - SØKNAD OM KONSESJON - HØRING
SØKER: FJELLKRAFT AS

Behandling:

Rune Trettbakk satte frem følgende tilleggsforslag:
Kraftverket må plasseres slik at det ikke reduserer den naturlige gyteførende strekningen for anadrome laksefisk i vassdraget.

Votering

Teknisk- og miljøutvalget sitt forslag til innstilling med tillegg fra Rune Trettbakk ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hemnes kommunestyre finner at utredningene som er gjennomført i forbindelse med søknaden om konsesjon for bygging av Valåga kraftverk er tilstrekkelige og dekkende som et grunnlag for å gi uttalelse til søknaden.

Ut fra samfunnets behov for fornybar kraft og ut fra en samlet vurdering og avveining av fordeler og ulemper med en utbygging av Valåga kraftverk, tilrådes konsesjon innvilget i samsvar med framlagte søknad.

Det tilrås krav om minstevannføring tilsvarende alminnelig lavvannføring på 15 l/s.

Kraftverket må plasseres slik at det ikke reduserer den naturlige gyteførende strekningen for anadrome laksefisk i vassdraget.

Det bør settes krav om automatisk omløpsventil for sikker vannføring på anadrom strekning.

Området som blir berørt av utbyggingen har i kommuneplanens arealdel status som LNF-område. Det må derfor enten vedtas dispensasjon fra planens arealdel etter søknad - eller det må utarbeides og vedtas reguleringsplan for tiltaket. Plansaken kan behandles når konsesjonsspørsmålet er avklart.

For utleie av fallrettighetene for mer enn 10 år må det søkes om delingstillatelse etter jordlovens § 12.

Eksp, dato, sign

11.06.13

ABM