



Fylkesmannen i Trøndelag

Trööndelagen fylhkenålma

Vår dato:

05.05.2020

Vår ref:

2018/6481

Deres dato:

17.01.2020

Deres ref:

201201376-49

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091
0301 OSLO

Saksbehandler, innvalgstelefon

Kari Tønset Guttvik, +47 73 19 92 05

Planendringssøknad for Belsvik settefiskanlegg - Heim kommune - Trøndelag

Fylkesmannen viser til planendringssøknad som gjelder utskiftning av gammel vannledning til Belsvik settefiskanlegg. Vi takker for utsatt frist.

Søknaden er etter vårt skjønn mangelfull. Det er ikke oppgitt hvorfor ledningen må skiftes. Det er dermed ikke godtgjort at tilhørende naturinngrep er nødvendige. Det blir dermed også vanskelig å vurdere et eventuelt tiltak etter naturmangfoldloven for de som skal gjøre vedtak. Det er heller ikke sagt noe om mulige avbøtende eller kompensierende tiltak for natur, selv om det har vært fokus i tidligere saker i og ved Heimsvatnet og Belsvikelva. Status for minstevannføring, måling av minstevannføring og vandringsforhold er relevante opplysninger i denne saken som det ikke er redegjort for. Nye inngrep kan komme til å påvirke forholdene.

Det konkluderes med at eksisterende ledning skal ligge igjen i jorda, uten at andre alternativer realitetsvurderes. Gammel ledning som ikke skal brukes betraktes som avfall, og må fjernes. Arbeid med fjerning av gammel ledning kan ha svært forskjellig virkning på elva, avhengig av metode og hvilken årstid det gjøres. Vår vurdering er at det er mulig å gjøre dette uten vesentlig uheldig virkning for elva. Fjerning av ledningen skal gjøres slik at elva påvirkes i minst mulig grad. Eier av avfall/forurensning skal betale opprydding og innlevering av avfallet til godkjent anlegg jf. forurensningsloven, og skal kunne dokumentere innlevering ved kvittering fra avfallsmottak.

Ny og gammel ledning består av to rør med diameter Ø315. Det oppgis ikke hva ny og gammel ledning er laget av. Det oppgis at den nye ledningen kan få litt større diameter pga lengre vei og falltap. Det ligger ikke ved dokumentasjon som understøtter denne konklusjonen og behovet for større dimensjon. Fylkesmannen er bekymret for at marginene kan bli så små at det i ekstraordinære klimatiske situasjoner (tørre år) kan gi behov for tapping under laveste regulerte vannstand (LRV). Det offentlige må sørge for marginer som er på naturens side i alle utbyggingssaker som berører natur, for at tiltakene skal bli «bærekraftige» for framtida.

Det må opprettholdes god kontinuitet og vandringsvei i vannstrengen for fisk og ferskvannsorganismer. I et vassdrag med lav minstevannføring som her, vil fosser og sprang som



under naturlig vannføringsregime er mulig å forsere for fisk, kunne framstå som vandringshindre. Blant annet er det et vandringshinder under kommunal veg. Det forsterkes under nåværende påvirkning. Lavere vannføring gir også økt risiko for at forurensninger bringer kjemiske stoffer i tilsig fra omgivelsene over grenseverdier. Vi mener at settefiskanlegget som hovedpåvirker må ta ansvar for at vassdraget har god økologisk tilstand, med bidrag fra andre påvirkere. Dette betyr at påvirker bør gjennomføre jevnlig overvåkning og gjøre tiltak i vassdraget om nødvendig.

Elvekryssing, graving i elv bør eventuelt bare skje i perioden juli-september, og ledningen må legges såpass dypt at den ikke vil føre til vandringshindre i elva. Dette kan vanligvis by på problemer, så en slik ledning bør detaljplanlegges godt. Kommunen har varslet at kulvert under kommunal veg bør utbedres. En bør se på muligheten for legging av vannledning og justering av kulvert for bedre vandringspassasje i en og samme operasjon (samme kryssingssted) for å redusere inngrepene i elva.

Arbeidet som berører elv og elvebredd må gjøres etter veiledning fra kunnskapsmiljø for å opprettholde miljøkvaliteter i bunnsubstrat og kantskog.

Da saken er del av en konsesjonsbehandling etter vannressursloven, er det ikke nødvendig å innhente tillatelse til tiltak i vassdrag etter laks- og innlandsfiskeloven.

Med hilsen

Anne Sundet Tangen (e.f.)
Seksjonsleder
Klima- og miljøavdelingen

Kari Tønset Guttvik
seniorrådgiver
Klima- og miljøavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent