



Tilknytning Vasselva og Lavangselva kraftverk

Troms Kraft Nett AS har inngått tilknytningsavtaler med andre småkraftverk i området som beslaglegger tilgjengelig kapasitet i eksisterende distribusjonsnett.

Dette innebærer at for å kunne tilknytte Vasselva og Lavangselva kraftverk må det bygges nytt distribusjonsnett fra kraftverkene og frem til Ullsfjord transformatorstasjon, en strekning på ca 12 km. I tillegg vil en måtte skifte ut dagens transformator i Ullsfjord transformatorstasjon i en med større kapasitet.

Kostnader for tilknytning er beregna ut fra tilgjengelig kostnadskatalog og regler for anleggsbidrag og tariffer. Beregningen forutsetter at tilknytningspunkt for nytt kraftverk etableres i nærmeste punkt i eksisterende nett.

<u>Totale Anleggskostnader</u>	<u>kr</u>	<u>37 643 000</u>
Ny 22 kV distribusjonsnettlinje	kr	22 073 000
Tilknytningspunkt	kr	570 000
Utskiftning av transformator i Ullsfjord trafostasjon	kr	15 000 000

Tromsø 07.07.2017

Øivind Blix

Kraftnettplanlegger
Troms Kraft Nett AS