

SÆRUTSKRIFT

Arkivsak: 13/28

LØYVE TIL BYGGING AV KRAFTVERK I ØYER- BRYNSÅA, MOSÅA, ÅKVISLA

Saksbehandler: Per Georg Svingen		Arkiv: S11
Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
21/13	Planutvalget	16.04.2013
23/13	Kommunestyret	25.04.2013

Vedlegg:

1. Høringsuttalelse datert 10.04. fra rådmannen i Øyer kommune
2. Kartutsnitt berørt område for Mosåa kraftverk
3. Kartutsnitt berørt område for Brynsåa kraftverk
4. kartutsnitt berørt område fro Åkvisla kraftverk

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

- Søknad om konsesjon for Mosåa kraftverk
- Søknad om konsesjon for Brynsåa kraftverk
- Søknad om konsesjon for Åkvisla kraftverk
- Kommuneplanens arealdel 2000 – 2010
- Kommunedelplan for Øyer Sør 2016 - 2015

Saksutredning:

NVE oversendte den 07.01.2013 søknader om tillatelse til å bygge småkraftverk i Øyer kommune til kommunen for høringsuttalelse.

Høringsfrist er satt til den 10.04.2013. Rådmannen beklager at saken kommer opp så sent. Etter avtale med NVE er rådmannens forslag til høringsuttalelse oversendt den 10.04.2013, med forbehold om evt. endringer etter politisk behandling i PU den 16.04.2013 og KST den 25.04.2013

Kort om de enkelte kraftverkene (utdrag fra NVE):

Mosåa Kraftverk:

Mosåa kraftverk i Øyer kommune vil nytte eit fall på 567 m frå inntaket på kote 820 ned til kraftstasjonen som får utløp på kote 253. Røyrsgata vil bli ca. 3,7 km lang og er planlagt i grøft på sørsida av elva på heile strekninga. Ein ca. 50 m lang tilkomstveg må byggast til kraftstasjonen. Anleggsvegen vil fylgje røyrtraseen. Middelvassføringa er 0,63 m³/s når vatn til snøproduksjon vert trekt frå. Kraftverket er planlagt med ei maksimal slukeevne på 1,1 m³/s og vil ha ei installert effekt på 5,0 MW. Dette vil gje ein årsproduksjon på 12,7 GWh. Utbygginga vil føre til redusert vassføring på ei 4,1 km lang strekning i Mosåa. Søker har planlagt å sleppe ei minstevassføring på 50 l/s om sommaren og 30 l/s om vinteren.

Brynsåa Kraftverk:

Brynsåa kraftverk i Øyer kommune vil nytte eit fall på 550 m i Søre Brynsåa frå inntaket på kote 790 ned til kraftstasjonen som får utløp på kote 240. Driftsvassvegen skal leggst i grøft sør for elva på heile strekninga. Det er primært planlagt å oppgradere eksisterande vegar for bruk i anleggsfasa, men det er også lagt fram planar om mellombels anleggsveg langs røygata og permanent tilkomstveg til inntaket. Middelvassføringa er 0,32 m³/s, og kraftverket er planlagt med maksimal slukeevne på 0,67 m³/s. Kraftverket vil ha ei installert effekt på 2,8 MW, og etter planane gje ein årsproduksjon på 6,8 GWh. Utbygginga vil føre til redusert vassføring på ein 2,83 km lang strekning i Søre Brynsåa. Søker har foreslått å sleppe ei minstevassføring på 11 l/s hele året.

Åkvisla Kraftverk:

Åkvisla kraftverk i Øyer kommune vil nytte eit fall på 122 m med inntak på kote 809 og kraftstasjon på kote 688. Det er planlagt røygate i nedgraven/nedsprengt grøft over ein strekning på 2460 m. Attmed traseen vil det bli etablert ein midlertidig anleggsveg frå eksisterande lokal vei fram til inntaket. Middelvassføringa er 1,46 m³/s, og det er søkt om ei maksimal slukeevne på 3,9 m³/s. Kraftverket vil ha ein installert effekt på 3,6 MW og skal etter planen produsere 11,1 GWh. Utbygginga vil føre til redusert vassføring over ein strekning på 3000 m i elva Åkvisla. Sø karen har foreslått å sleppe 170 l/s om sommaren og 120 l/s om vinteren i minstevassføring.

Vurdering:

Rådmannens vurdering er gjennomført i høringsuttalelsen og det henvises til denne.

Rådmannens forslag til innstilling/vedtak:

Øyer kommunestyre godkjenner rådmannens forslag til høringsuttalelse til NVE, daterte 10.04, til søknadene om tillatelse til bygging av småkraftverkene, Mosåa, Brynsåa og Åkvisla i Øyer kommune

Sveinar Kildal
Rådmann

Per Georg Svingen

Behandling/vedtak i Planutvalget den 16.04.2013 sak 21/13

Behandling:

Enstemmig som rådmannens innstilling.

Planutvalgets innstilling:

Øyer kommunestyre godkjenner rådmannens forslag til høringsuttalelse til NVE, daterte 10.04, til søknadene om tillatelse til bygging av småkraftverkene, Mosåa, Brynsåa og Åkvisla i Øyer kommune

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 25.04.2013 sak 23/13

Behandling:

Steinar Grimsrud reiste spørsmål om sin habilitetvedr. Mosåa, han ble funnet inhabil og fratrådte.

John Berge fremmet følgende tilleggsforslag:

«Høringsuttalelse fra Øyer kommune for søknad til å bygge Brynsåa kraftverk:

Øyer kommune ser positivt på en utbygging av Brynsåa kraftverk under forutsetning av at nødvendige avbøtende tiltak i anleggsperioden gjennomføres og at denne gjennomføres så skånsomt som mulig med hensyn til inngrep i eksisterende terreng.

Området trenger kraft og nettet er i dag godt utbygd.

Det må fastsettes vilkår for å begrense skadevirkningene ved utbygging. Rørgatetraseen må legges på en slik måte at den på en best mulig måte ivaretar flora, fugl, fisk og landbruk.

Kommunedelplan for Øyer sør er under rullering.

Høringsuttalelse fra Øyer kommune for søknad til å bygge Mosåa kraftverk:

Øyer kommune ser positivt på en utbygging av Mosåa kraftverk under forutsetning av at nødvendige avbøtende tiltak i anleggsperioden gjennomføres og at denne gjennomføres så skånsomt som mulig med hensyn til inngrep i eksisterende terreng.

Området trenger kraft og nettet er i dag godt utbygd.

Det forutsettes et manøvreringsreglement som best mulig ivaretar botanikk (fossefilterlav) og at konsesjonsvilkårene ivaretar fugl, fisk og landbruk.

Kommunedelplan for Øyer er under rullering.»

Det ble først stemt over formannskapetets innstilling vedr. Åkvisla kraftverk, som ble enstemmig vedtatt.

Så ble det stemt over John Berges forslag vedr. Mosåa kraftverk, som ble vedtatt med 22 mot 2 stemmer.

Steinar Grimsrud tiltrådte.

Så ble det stemt over John Berges forslag vedr. Bryhnsåa kraftverk, som ble vedatt med 23 mot 2 stemmer.

Vedtak:

Øyer kommunestyre godkjenner rådmannens forslag til høringsuttalelse til NVE, daterte 10.04, til søknadene om tillatelse til bygging av småkraftverki Åkvisla i Øyer kommune.

Øyer kommune ser positivt på en utbygging av Brynsåa kraftverk under forutsetning av at nødvendige avbøtende tiltak i anleggsperioden gjennomføres og at denne gjennomføres så skånsomt som mulig med hensyn til inngrep i eksisterende terreng.

Området trenger kraft og nettet er i dag godt utbygd.

Det må fastsettes vilkår for å begrense skadevirkningene ved utbygging. Rørgatetraseen må legges på en slik måte at den på en best mulig måte ivaretar flora, fugl, fisk og landbruk.

Kommunedelplan for Øyer sør er under rullering.

Øyer kommune ser positivt på en utbygging av Mosåa kraftverk under forutsetning av at nødvendige avbøtende tiltak i anleggsperioden gjennomføres og at denne gjennomføres så skånsomt som mulig med hensyn til inngrep i eksisterende terreng.

Området trenger kraft og nettet er i dag godt utbygd.

Det forutsettes et manøvreringsreglement som best mulig ivaretar botanikk (fossefilterlav) og at konsesjonsvilkårene ivaretar fugl, fisk og landbruk.

Kommunedelplan for Øyer er under rullering.