

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIR NVE

Postboks 5091 Majorstua  
0301 OSLO

Saksbeh./tlf.nr.: Ingrid Myrtveit/95172725  
Deres ref./Deres dato: 201202921-46 / 11.06.2018  
Vår ref.: 17/00814-3  
Vår dato: 31.08.2018

## Høringssvar - forslag til endring - energilovforskriften

Statnett stiller seg positiv til forslaget fra NVE om å innføre et eget krav i energilovforskriften om internkontroll for krav til miljø og landskap. Slik vi leser forslaget vil det utfylle krav gitt i internkontrollforskriften om forurensningskontroll og dagens krav i energilovforskriften om å redusere ulemper for allmenheten gjennom anleggets levetid.

### Angående kompetansekrav:

I høringsdokumentet skriver NVE at de ikke ser det nødvendig å stille krav til kompetanse til personell. Det kan likevel være behov for å presisere at dagens kompetansekrav i § 3-6 også innebærer kompetanse om internkontroll og ivaretagelse av miljø og landskap. Alternativt bør dette presiseres i en veileder.

Med vennlig hilsen

Ingrid Myrtveit

*Fungerende avdelingsleder*

UTM-Miljø og tillatelser