



Arkivsak-dok. 201202483
Arkivkode
Saksbehandler Torill Nygård

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Fylkesutvalget	18.04.2013	52/13

SAKSPROTOKOLL

Midlertidig uttalelse fra Oppland fylkeskommune til høring av småkraftsaker i Oppland - Åkvisla kraftverk Øyer kommune

Fylkesutvalget har behandlet saken i møte 18.04.2013 sak 52/13

Forslag til vedtak:

- Fylkesutvalget har innsigelse til søknad om konsesjon for Åkvisla kraftverk inntil undersøkelsesplikten jf. kulturminnelovens § 9 er oppfylt, og tiltakets forhold til automatisk fredete kulturminner er avklart
- Fylkesutvalget forutsetter at det ved en eventuell konsesjon stilles følgende vilkår:
 - Slipp av minstevannføring forbi inntaksdammen på 0,17 m³/sek i perioden 01.05 – 30.09 og 0,12 m³/sek i perioden 01.10 - 30.04.
 - Det må bygges en omløpsbekk som sikrer vandring forbi dammen.
 - Standard naturforvaltningsvilkår.

Dersom vilkårene ikke blir tatt inn i en eventuell konsesjon fremmer fylkesutvalget innsigelse med hjemmel i vannressurslovens § 24, og begrunnes med hensynet til vannforskriftens § 12.

Vedtak

I samsvar med fylkesrådmannens innstilling fattet fylkesutvalget slikt enstemmig vedtak:

- Fylkesutvalget har innsigelse til søknad om konsesjon for Åkvisla kraftverk inntil undersøkelsesplikten jf. kulturminnelovens § 9 er oppfylt, og tiltakets forhold til automatisk fredete kulturminner er avklart
- Fylkesutvalget forutsetter at det ved en eventuell konsesjon stilles følgende vilkår:
 - Slipp av minstevannføring forbi inntaksdammen på 0,17 m³/sek i perioden 01.05 – 30.09 og 0,12 m³/sek i perioden 01.10 - 30.04.

- Det må bygges en omløpsbekk som sikrer vandring forbi dammen.
- Standard naturforvaltningsvilkår.

Dersom vilkårene ikke blir tatt inn i en eventuell konsesjon fremmer fylkesutvalget innsigelse med hjemmel i vannressurslovens § 24, og begrunnes med hensynet til vannforskriftens § 12.