

Åkvisla Kraftverk – høringskommentarer fra Gudbrandsdal Energi AS

Oppland Fylkeskommune

Gudbrandsdal Energi vil engasjere Oppland Fylkeskommune til å utføre undersøkelser vedr. kulturminner, jf lov om kulturminner §§ 8 og 9.

Bemerkninger generelt til de andre høringsuttalelsene.

Gudbrandsdal Energi vil bemerke at Moksa-vassdraget er tidligere utbygd med 8,8 mill m³ magasin. Moksa kraftverk utnytter det nedre fallet, 500 m fallhøyde.. Ved å bygge Åkvisla kraftverk som foreslått vi vi kunne utnytte et regulert vassdrag på en enda bedre måte. Vi mener at en utbygging av Åkvisla kraftverk vil gi større positive enn negative konsekvenser. De negative konsekvenser for vassdraget og omgivelsene søkes redusert med avbøtende tiltak, som

- Slipp av minstevassføring forbi inntaksdammen på 170 l/sek i perioden 01.05 – 30.09 og 120 l/sek i perioden 01.10 – 30.04.
- Restaurering og istandsetting etter fysiske inngrep i forbindelse med anleggsarbeider som veger, riggområde, massetipper m.v.

De avbøtende tiltak vil bli fastsatt ved en eventuell konsesjon av NVE.

Vinstra 10. juni 2013

Stein Kotheim
produksjonsjef