



Arkivsak-dok. 201107453
Arkivkode
Saksbehandler Torill Nygård

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Fylkesutvalget	18.04.2013	49/13

SAKSPROTOKOLL

Midlertidig uttalelse fra Oppland fylkeskommune til høring av småkraftsaker i Oppland - Skåbyggja kraftverk i Nord-Fron kommune

Fylkesutvalget har behandlet saken i møte 18.04.2013 sak 49/13

Forslag til vedtak:

1. Fylkesutvalget har innsigelse til søknad om konsesjon for Skåbyggja kraftverk i Nord-Fron kommune inntil undersøkelsesplikten jf. kulturminnelovens § 9 er oppfylt, og tiltakets forhold til automatisk fredete kulturminner er avklart.
2. Fylkesutvalget mener det er viktig å unngå ytterligere inngrep innenfor det nasjonalt/internasjonalt verdifulle bekkekløftøkosystemet langs Vinstra og frarår ut i fra det en utbygging av Skåbyggja kraftverk.
3. Dersom det likevel skulle bli en utbygging forutsetter fylkesutvalget følgende krav til avbøtende tiltak:
 - Slipp av minstevannføring forbi inntaksdammen skal minst være på 274 l/s i perioden 01.05 – 30.09 og 22 l/s i perioden 01.10 – 30.04
 - Standard naturforvaltningsvilkårDersom vilkårene ikke blir tatt inn i konsesjonen fremmer fylkesutvalget innsigelse med hjemmel i vannressurslovens § 24, og begrunnes med hensynet til vannforskriftens § 12 for 2. og 3. punkt i listen.

Vedtak

I samsvar med fylkesrådmannens innstilling fattet fylkesutvalget slikt enstemmig vedtak:

1. Fylkesutvalget har innsigelse til søknad om konsesjon for Skåbyggja kraftverk i Nord-Fron kommune inntil undersøkelsesplikten jf. kulturminnelovens § 9 er oppfylt, og tiltakets forhold til automatisk fredete kulturminner er avklart.

2. Fylkesutvalget mener det er viktig å unngå ytterligere inngrep innenfor det nasjonalt/internasjonalt verdifulle bekkekløftøkosystemet langs Vinstra og frarår ut i fra det en utbygging av Skåbyggja kraftverk.

3. Dersom det likevel skulle bli en utbygging forutsetter fylkesutvalget følgende krav til avbøtende tiltak:

- Slipp av minstevannføring forbi inntaksdammen skal minst være på 274 l/s i perioden 01.05 – 30.09 og 22 l/s i perioden 01.10 – 30.04
- Standard naturforvaltningsvilkår

Dersom vilkårene ikke blir tatt inn i konsesjonen fremmer fylkesutvalget innsigelse med hjemmel i vannressurslovens § 24, og begrunnes med hensynet til vannforskriftens § 12 for 2. og 3. punkt i listen.