



NVE – Konsesjons- og tilsynsavdelingen
Postboks 5091
0301 Oslo

Skien 14.03.2014

Deres Ref: Kristin Haugen

Vår Ref: TAF

**Løvenskiold Fossum Kraft AS: Skien kommune. 7 minikraftverk Skiensvassdraget
Søknad om Planendring Holt Kraft**

Viser til deres e-post av 24 februar 2014 og søker med dette planendring for Holt Kraftverk, som en av søknadene "7 minikraftverk Skiensvassdraget".

Som følge av sluttbefaring høsten 2013, søker Løvenskiold Fossum Kraft As planendring av installert effekt i kraftstasjonen for Holt Kraftverk. I opprinnelig søknad ble det søkt en installert effekt på 999KW. Nå ønskes denne økt til 1490KW. Vannveien og planene eller opprettholdes uendret. Begrunnelsen for å øke installert effekt er for bedre å kunne utnytte flomvann, noe som gir økt produksjon og lønnsomhet.

Vedlagt følger ny søknad alternativ 2. Det er gjort nye produksjonsberegninger og hydrologiske kurver, varighetskurver og vannføringskurver vedlegg 5 og 6

Med vennlig hilsen
for Løvenskiold-Fossum Kraft AS

Tor Arne Folseraas
Siv. Ingeniør

**LØVENSKIOLD-FOSSUM
KRAFT AS**
Pb. 206, 3701 SKIEN
Org.nr. 994 200 682 mva

Vedlegg: Konesjonssøknad Holt Kraftverk alternativ 2
Teikning 0007-1 Holt Kraftverk
Vedlegg 5 og 6