

# **Surnadal Elveeigarlag, Samarbeidsorganet for Surna**

**Norges vassdrag og energidirektorat, konsesjonsavdelinga  
postboks 5091 Majorstua  
0301 Oslo**

## **Høringsuttalelse vedrørende Vindøla vasskraftverk, Surnadal kommune.**

I forbindelse med denne store kraftutbyggingen som berører det nasjonale laksevassdraget Surna har vi noen aktuelle synspunkter.

De øvre deler av Vindøla, fra utløpet av Harangsdalsbekken og hele dalen oppover med sidebekker (ca. 85 000 m<sup>2</sup> som har en bæreevne på ca. 24 500 en-somrig yngel) er funnet som godt egnet for utsetting av lakseyngel og som oppvekstområde for lakseyngel. (Bonitering og kultiveringsplan for laks i Surna- og Toåavassdraget, Rapport nr 4 – 1994, Michael Eklo.) Det er gjort forsøk med utsetting uten at det er dokumentert overlevelsessevne og/eller gjenfangst. Dette området er det viktigste supplementsområde for utsetting av surnalaks utenfor hovedløpet. Det er stipulert at denne delen kan fostre helt opp mot 5500 smolt (Rapport nr 4 – 1994, Michael Eklo). Det må settes i gang utsettingsprosjekt med gjenfangstregistrering eller fanging av utgående fisk fra Vindøla for å dokumentere dette.

Ved en eventuell utbygging må det sikres at det er nok vann i oppvekstområdene for yngel nedstrøms turbinen. Denne sikkerheten skal ta høyde for ekstreme tørkeperioder og en omløpsventil må dimensjoneres for at 100% av vannet kan passere ved en driftsstans.

Tunnelmasse må deponeres i et område som lar seg kontrollere for eventuell avrenning i mange år fremover. Bankar'n er etter vår mening ikke egnet da avstanden til elva blir for liten. Vi har ingen garanti for at bergarter, mineraler og/eller tungmetaller som blir transportert ut fra en såpass lang tunnel ikke kan inneholde stoffer som vil vaskes ut/ frigjøres etter en tid med eksponering av nedbør og luft. Det er stort fokus på denne typen forurensning fra vår interesseorganisasjon Norske Lakseelver. Det har kommet fram flere saker der elver blir forurenset fra deponier knyttet til gruveindustri og annen tunnelvirksomhet. Deponiet må ligge i et område der det enkelt kan forhindres at avrenning går rett mot elva. Dette er et viktig "føre var" tiltak.

Surna elv er veldig hardt regulert og en videre utbygging av denne art må foregå så skånsomt som mulig der lakseinteressene får høy prioritet.

**Surnadal, 17. april 2013**

**Samarbeidsorganet for Surna**

**Surnadal Elveeigarlag**

**Arne O. Sæter**  
Formann

**Georg Solem**  
formann