



Fylkesmannen i Buskerud

Vår dato: 22.08.2013
Vår referanse: 2013/4205
Arkivnr.: 561
Deres referanse: 18.06.2013

Saksbehandler: Anders J. Horgen

Innvalgstelefon: 32 26 68 25

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Uttalelse til spørsmål om konsesjonspliktavurdering for nytt Nore 1 kraftverk i Nore og Uvdal kommune

Fylkesmannen viser til brev av 18. juni 2013 fra NVE om saken.

Det går fram av de oversendte dokumenter at det skal bygges et nytt Nore 1 kraftverk i fjell, bak det nåværende kraftverket ved Rødbergdammen. Kraftverket vil få en økning av slukeevnen fra 72 til 78 m³/s og dette vil føre til en viss reduksjon av restvannføringen i vassdraget fra Tunhovdfjorden til samløpet med Uvdalselva nedstrøms Rødbergdammen. Dette gjelder i første rekke i flomsituasjoner når det er overløp over Tunhovddammen, og vil ha liten innvirkning på vannføringen på den aktuelle strekningen.

Det samme gjelder for de store reguleringsmagasinene og vannføringen videre nedover i hovedvassdraget. Fylkesmannen går derfor ut fra at den planlagte endringen i slukeevnen ikke vil ha betydning for allmenne interesser i tilknytning til Numedalslågen.

Prosjektet omfatter ny utløpstunnel med utslipp til Rødbergdammen. Fylkesmannen kan ikke se at virkningene av det nye utslippspunktet er vurdert i forbindelse med søknaden. Vi vil minne om at det som en del av saksbehandlingen må redegjøres for hvordan prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og ivaretatt.

Tiltaket vil føre til et uttak av ca. 100 000 m³ fjellmasse og det er nevnt noen områder hvor det kan være aktuelt å ta i bruk til massedeponering og eventuell massehåndtering. Fylkesmannen er ikke kjent med forholdene på de aktuelle deponeringsområdene, og om disse egner seg til slik deponering eller behandling. Vi forutsetter at de aktuelle områdene blir nærmere vurdert i samarbeid med Nore og Uvdal kommune og at forslag til reguleringsplan eller dispensasjon blir behandlet i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser.

Fylkesmannen viser også til forurensningsforskriften kapittel 30 om forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel. Vi forutsetter at uttak, transport, deponering og behandling av steinmasser fra prosjektet foregår innenfor de rammer som er fastsatt i forskriften når det gjelder støy, støv og utslipp til vann.

Med hilsen

Anders J. Horgen
fung. avdelingsdirektør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:

Nore og Uvdal kommune		3630	Rødberg
Buskerud Fylkeskommune	Postboks 3563	3007	Drammen
Statens vegvesen region sør	Serviceboks 723	4808	Arendal