



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Eidsiva Vannkraft AS
Postboks 1098, Skurva
2605 LILLEHAMMER

Vår dato: **28 SEPT 2012**
Vår ref.: NVE 201205707-4 ki/kha
Arkiv: 312 /002.JZ
Deres dato: 24.09.2012
Deres ref.: Trond Taugbøl

Saksbehandler:
Kristin Haugen
22 95 94 23, kha@nve.no

Eidsiva Vannkraft AS – Utvidet tillatelse til midlertidig senking av Løpsjøen under LRV, Åmot kommune i Hedmark

Vi viser til deres søknad av 24.09.2012 om tillatelse til å forlenge perioden for midlertidig senking av Løpsjøen i Åmot kommune under LRV.

Om søknaden

Det søkes om å forlenge perioden med senking av Løpsjøen inntil 2 meter under LRV fra 28.09.2012 til 19.10.2012. Årsaken til behovet for lenger senkingsperiode er at dammen ikke er ferdig erosjonssikret på vannsiden fordi entreprenøren har støtt på uegnet fjell i steinbruddet han benytter.

Høring

På grunn av sakens avgrensede omfang, kort varsel og tidligere uttalelser, er ikke søknaden kunngjort lokalt. NVE har hatt kontakt med Fylkesmannen i Hedmark som ikke har ytterligere tilføyelser i saken, men viser til tidligere uttalelser. NVE mener at konsekvensene ved tiltaket er tilstrekkelig belyst gjennom tidligere behandlinger av saken og viser til våre vedtak av 24.11.2011, 17.07.2012 og 03.09.2012 for referat av uttalelsene.

NVEs vurdering

Eidsiva Vannkraft AS fikk den 24.11.2011 tillatelse til midlertidig avvik fra reguleringsreglementet for Løpsjøen. Tillatelsen gjaldt senking av Løpsjøen 2 meter under laveste regulerede vannstand (LRV) i perioden 14.05.-07.07.2012 og 5,5 meter under LRV i perioden 07.07.-17.08.2012. Begrunnelsen for søknaden var å gjennomføre nødvendig forsterking av dammen ved Løpet kraftverk og øke flomavledningskapasiteten.

NVE vurderte at utbedringene ved dammen til Løpet kraftverk var nødvendige og viktige reparasjoner og vedlikehold. Konsekvensene av tiltaket for allmenne interesser ble vurdert å være av begrenset omfang. Tillatelse til avvik fra reguleringsreglementet for Løpsjøen ble gitt i medhold av vannressursloven § 8. I etterkant av dette er det gitt tillatelse til utvidelse av perioden for senking av

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Løpsjøen to ganger på grunn av uforutsette problemer med anleggsarbeidene som har skapt forsinkelser for ferdigstilling av rehabiliteringen av dammen.

Det søkes nå om å forlenge perioden med senking av Løpsjøen inntil 2 meter under LRV fra 28.09.2012 til 19.10.2012. Årsaken til behovet for lenger senkingsperiode er at dammen ikke er ferdig erosjonssikret på vannsiden. Dette fordi entreprenøren har støtt på uegnet fjell i steinbruddet han benytter.

NVE mener at det er viktig at arbeidet med rehabilitering av dammen blir slutført og at erosjonssikring av dammens vannside er viktig for dammens sikkerhet. Vi kan ikke se at en senking av Løpsjøen med inntil 2 meter under LRV i ytterligere 3 uker vil være til nevneverdig skade eller ulempe for allmenne interesser. NVE ser likevel at en langvarig senking av Løpsjøen under LRV er uheldig for landskapsverdiar og biologisk mangfold knytta til flora, fisk og fuglefauna. En stadig utsettelse av ferdigstilling av anlegget er uheldig, og NVE ber tiltakshaver gjøre sitt beste for at arbeidet nå blir gjennomført innenfor den tidsperioden som er anslått og unngår ytterligere forsinkelser.

NVE viser til tidligere uttalelser fra Fylkesmannen i Hedmark og tidligere tillatelser gitt av NVE der det er satt vilkår om at funksjonaliteten i fisketrappa forbi dammen så vidt mulig skal opprettholdes også i perioden magasinet er under LRV. Dersom det viser seg umulig å opprettholde denne funksjonaliteten, skal fisk transporteres forbi på annen måte.

Konklusjon

NVE gir tillatelse til at Eidsiva Vannkraft AS kan senke Løpsjøen inntil 2 meter under LRV i perioden 28.09.2012-19.10.2012.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Krav til minstevannføring på utbyggingsstrekningen skal overholdes.
- Alle endringer i vannføringen skal skje med myke overganger.
- Det skal føres protokoll over vannstanden i magasinet i det tidsrommet tillatelsen gjelder.
- Perioden med vannstand under LRV må gjøres så kort som mulig. Oppfylning til normal vannstand skal skje så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.
- Funksjonaliteten til fisketrappen forbi dammen skal så langt det er mulig opprettholdes i hele perioden magasinet er under LRV. Dersom dette ikke lar seg gjøre, skal fisk transporteres forbi på annen måte. Fylkesmannen i Hedmark skal underrettes om løsninger og resultat.
- Båtforeninger, fiskeforeninger, campingplasser, berørte gårdbrukere og ev. hytteforeninger skal varsles direkte om tiltaket.
- Eidsiva Vannkraft AS skal holde oppdatert informasjon om vannstandendringene i Løpsjøen lett tilgjengelig på sine hjemmesider. Her skal det også varsles om forventede avvik fra manøvreringsreglementet og vannstandsendringene. Tillatelsen skal også legges ut på hjemmesiden, eller vises til ved link.
- Ved brudd på de fastsatte reglene gitt i vannressursloven eller i medhold av loven, plikter konsesjonæren etter krav fra NVE å bringe forholdene i lovlig orden. NVE kan fastsette tvangsmulkt ved brudd på reglene i konsesjonen eller andre regler med hjemmel i loven.


- NVE forutsetter at Eidsiva Vannkraft AS har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende som følge av tiltaket.


Om klage og klagerett

Dere kan klage på denne avgjørelsen til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunktet underretningen er kommet fram til partene, jf. forvaltningslovens kapittel VI. Klageretten er begrenset til parter (grunneiere, rettighetshavere og konsesjonssøker) og andre med rettslig klageinteresse (hovedsakelig organisasjoner som representerer berørte interesser).

En klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen


Rune Flatby
avdelingsdirektør


FOR Gry Berg
seksjonssjef

Kopi: Fylkesmannen i Hedmark, Postboks 4034, 2306 HAMAR
Åmot kommune, Torget 1, 2450 RENA

Intern kopi: