

Fra: Tor Eriksen [Tor.Eriksen@skagerakerenergi.no]
Sendt: 14. mai 2013 13:35
Til: NVE
Emne: Høringsuttalelse - Søknad om tillatelse til bygging av 8 småkraftverk i Tinn og Notodden kommuner i Telemark

Deres ref: 201200550-12,201002761-15,200904052-11,201101212-13,201003769-18,201001112-11,201205714-13,201205712-11/krn,lami,sbi

Vi viser til deres brev av 17. januar 2013 hvor det orienteres om at det er søkt om tillatelse til bygging av 8 småkraftverk i Tinn og Notodden kommuner i Telemark.

Som regionalnettseier i området og som KSU ansvarlig for Telemark og Vestfold har vi drøftet søknaden med de berørte områdekonsesjonærer.

Skagerak Nett som eier 132 kV ledningene i området har ingen problemer med å overføre de omsøkte effektmengder.

Områdekonsesjonærene i området som også eier transformatorene 132/22 kV må øke kapasiteten på enkelte av disse transformatorene dersom alle de planlagte kraftverkene blir realisert.

Hilsen

Tor Eriksen

Fagsjef Nettutvikling/systemanalyser

-- DIREKTE	+47 35902609
-- MOBIL	+47 91622354
-- SENTRALBORD	+47 35935000

Skagerak Nett AS

Postboks 80
3901 Porsgrunn

<http://www.skagerakerenergi.no>