



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Aktieselskabet Saudefaldene
Vangsnes
4200 SAUDA

Vår dato: 02 JAN 2013
Vår ref.: NVE 201205810-7 kv/genn
Arkiv: 312 /037.Z
Deres dato: 3.10.2012
Deres ref.: Ola Hårajuvet

Saksbehandler:
George Nicholas Nelson
22 95 92 17, genn@nve.no

Aktieselskabet Saudefaldene - Tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Slettedalsvatnet i Saudavassdraget i Sauda kommune

Vi viser til deres søknad datert 3.10.2012 om tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Slettedalsvatnet i Sauda kommune.

Om søknaden

Aktieselskabet Saudefaldene (AsS) søker NVE om tillatelse til å tappe Slettedalsvatnet under LRV i perioden 1.2.2013 til 1.4.2013. I henhold til manøvreringsreglementet er reguleringshøyden 46 m med HRV på kote 475 m og LRV på kote 429 m.

Slettedalsvatnet er inntaksmagasin for Storlivatn kraftverk. Det er behov for større vedlikeholdsarbeid i inntaksarrangement og luke for driftstunnelen til kraftverket. Arbeidsstedet må tørrlegges før arbeidene kan starte. Det søkes derfor om tillatelse til å senke vannstanden til kote 422,5 m, 6,5 m under LRV, i perioden vedlikeholdsarbeidene pågår. Dette skal gjøres ved å tappe magasinet gjennom en omløpstunnel ved damstedet. Terskelhøyden på tappeluken i omløpstunnelen ligger på kote 422,5 m.

AsS søkte i 2011 om tillatelse til å gjennomføre det samme tiltaket i perioden 1.2.2012 – 1.4.2012. På grunn av mye nedbør og høyt tilsig hele høsten 2011 mente selskapet at det ikke var mulig å gjennomføre tiltaket innen 1.2.2012 og søknaden ble derfor trukket.

AsS anfører at de samme faktorene også denne gang vil avgjøre om tiltaket kan gjennomføres i 2013.

Høring

På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har vært i kontakt med lokale myndigheter for å få deres syn på saken, og mener at den er tilstrekkelig belyst gjennom dette.

Fylkesmannen i Rogaland uttaler i brev datert 29.10.2012 at den ikke har noen merknader, forutsatt at tiltaket gjennomføres som omsøkt.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Sauda kommune fikk i likhet med Fylkesmannen i Rogaland oversendt søknaden den 16. oktober 2012. I tillegg fikk kommunen en påminnelse om saken pr. e-post den 7. desember 2012. I telefonsamtale den 21. desember 2012 bekreftet kommunen at de ikke har noen innvendinger mot at AsS får en midlertidig tillatelse.

NVEs vurdering

NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.

AsS skriver i søknaden at en del fisk trolig vil gå tapt i forbindelse med nedtappingen. Selskapet anfører at fisken i Slettedalsvatnet er småfallen, noe som indikerer at bestanden er for stor i forhold til næringstilgangen i vannet. AsS vil ikke anbefale utsetting av yngel eller ny fisk som avbøtende tiltak. AsS mener naturlig tilvekst er den beste måten å bygge opp en robust aurebestand på. AsS har ikke identifisert andre miljømessige konsekvenser av tiltaket.

NVE har ingen grunn til å betvile AsS sine vurderinger av de miljømessige konsekvensene, ei heller at naturlig tilvekst vil være den beste metoden å bygge opp en robust aurebestand på. NVE viser i den forbindelse til post 8, punkt I, i vilkårene for reguleringskonsesjonen gitt AsS, meddelt ved kongelig resolusjon 1.8.2003. I henhold til dette punktet kan Fylkesmannen i Rogaland (delegert myndighet fra Direktoratet for naturforvaltning) pålegge AsS å gjennomføre avbøtende tiltak eller på annen måte kompensere for eventuelle skader som det omsøkte tiltaket medfører.

Tilsvarende nedtapping som det omsøkte tiltaket ble utført i 1992. AsS viser til at det ikke ble registrert noen negative miljømessige konsekvenser den gang. NVE er heller ikke kjent med at nedtappingen den gang førte til noen negative miljøkonsekvenser.

Det er NVEs vurdering at nytte-effekten av tiltaket er større enn den skaden som på kort sikt vil kunne bli påført aurestammen i Slettedalsvatnet. Det er sannsynliggjort at aurestammen på lengre sikt ikke vil bli skadelidende. NVE kan ikke se at det omsøkte tiltaket på lengre sikt er til skade for noen andre allmenne interesser.

Konklusjon

NVE gir Aktieselskabet Saudefaldene tillatelse til å senke vannstanden i Slettedalsvatnet ned til kote 422,5 m i perioden 1.2.2013 til 1.4.2013. Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Kravet til minstevannføring på utbyggingsstrekningen skal overholdes i alle periodene.
- Alle vannføringsendringer skal skje med myke overganger.
- Det skal føres protokoll over vannstanden i magasinet i det tidsrommet vannstanden er under LRV.
- Perioden med vannstand under LRV må gjøres så kort som mulig. Oppfylling til normal vannstand skal skje så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.
- Nedtappingen skal kunngjøres én gang lokalt i god tid før nedtappingen starter.
- Instrumentering for registrering av vannstand inntil 0,5 m under LRV skal etableres samtidig med at magasinet likevel er nedtappet, dersom slikt utstyr ikke allerede er etablert, jmf. punkt 4.5 i retningslinjer av 28.4.2008 for registrering av vannstand i reguleringsmagasin.

Om klage og klagerett

Dere kan klage på denne avgjørelsen til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunktet underretningen er kommet fram til partene, jamfør forvaltningslovens kapittel VI. Klageretten er begrenset til parter (grunneiere, rettighetshavere og konsesjonssøker) og andre med rettslig klageinteresse (hovedsakelig organisasjoner som representerer berørte interesser).

En klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen



Rune Flatby
avdelingsdirektør



Carsten Stig Jensen
seksjonssjef

Kopi: Sauda kommune, postboks 44, 4201 Sauda
Fylkesmannen i Rogaland, postboks 59, 4001 Stavanger

Intern kopi: KM v/Heidi A. Grønsten
HHD v/Elise Trondsen