



Statens vegvesen

NVE
Postboks 5091 Majorstuen
0301 OSLO

Behandlande eining:
Region vest

Sakshandsamar/innvalsnr:
Gro Osmundsen Kyvik -

Vår referanse:
2015/083259-002

Dykkar referanse:

Vår dato:
07.09.2015

Fv. 46 - Uttale - Gjerdesåna kraftverk SUS - søknad om løyve til Gjerdesåna kraftverk - Vindafjord kommune - til høyring

Vi viser til brev datert 26.06.2015 angående søknad om løyve til Gjerdesåna kraftverk i Vindafjord kommune. Kraftstasjonen skal etablerast like nordvest for fv. 46. Kraftverket ligg elles ikkje til riks- eller fylkesveg.

Vi har følgjande kommentarar til søknaden, alle i høve nærleiken til fv. 46:

- Dersom det skal etablerast ny vegtilkomst, eller det blir utvida bruk av eksisterande avkøyrsløse, må det søkast Statens vegvesen om ny avkøyrsløse eller utvida bruk av eksisterande avkøyrsløse.
- Det må søkast om eventuelle tiltak innanfor byggegrensa til riksvegen. Byggegrensa er 50 m. Dette gjeld og massedeponi, riggområder og oppstillingsplassar etc.
- Ei eventuell føring av røyrgate eller kraftleidning langs veg må ikkje komme nærare vegskulder/fylling enn 3 meter. Byggegrensa på 50 m gjeld og her. Dersom ein likevel ynskjer å føre røyr/leidningar nærare enn 3 m, eller inn på Statens vegvesen sin eigedom, må dette søkast om.

Plan og forvaltning
Med helsing

Ivar Thorkildsen
Seksjonsleder

Gro Osmundsen Kyvik

Postadresse
Statens vegvesen
Region vest
Askedalen 4
6863 Leikanger

Telefon: 02030
Telefaks: 57 65 59 86
firmapost-vest@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Kvaløygata 1
5537 HAUGESUND

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Landsdekkende regnskap
9815 Vadsø
Telefon:
Telefaks: