



FYLKESMANNEN
I ROGALAND

Deres ref.: 201205869-5

Vår dato: 10.09.2015

Vår ref.: 2015/8089

Arkivnr.: 562

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstuen
0301 Oslo

Postadresse:
Postboks 59 Sentrum,
4001 Stavanger

Besøksadresse:
Lagårdsveien 44, Stavanger

T: 51 56 87 00
F: 51 52 03 00
E: fmropost@fylkesmannen.no

www.fylkesmannen.no/rogaland

Uttale til søknad om konsesjon til Gjerdesåna kraftverk SUS, Vindafjord kommune

Fylkesmannen i Rogaland viser til brev av 26.06.2015 fra NVE, høring av konsesjonssøknad for Gjerdesåna kraftverk SUS i Vindafjord kommune.

Søknad

Planområdet er i kommuneplanen avsatt som LNF-område med hensynssone «båndlagt for framtidig regulering etter plan- og bygningsloven».

Gjerdesåna kraftverk er planlagt i elvene Gjerdesåna og Dølda i Vindafjord kommune. Vann fra Dølda skal overføres til Gjerdesåna gjennom et overføringsrør på 600 meter. Røret skal legges på bakken og tildekkes med masse fra traseen, bl.a. sprengsteinsmasse fra en fjellrygg det er nødvendig å sprengte. Hovedinntaket i Gjerdesåna ligger på kote 360, og kraftstasjonen skal ligge på kote 35. Kraftverket vil derfor utnytte et fall på 325 meter. Rørgaten blir 1200 meter lang, blir plassert på vestsiden av Gjerdesåna, og skal graves ned på hele strekket.

Installert effekt for Gjerdesåna kraftverk vil bli 1,35 MW. Maksimal slukeevne vil være 0,5 m³/s, middelvannføring er på 198 l/s, og det er planlagt en minstevannføring på 10 l/s hele året. Årlig produksjon blir ca. 3,95 GWh.

I både Døldå og Gjerdesåna vil planlagt slipp av minstevannføring være 10 % over alminnelig lavvannføring. Overført vann skal ikke tilbakeføres til Dølda, men slippes ut i Gjerdesdalsvannet.

Utbygger har søkt og fått godkjent nettilknytning for kraftverket til Haugaland Kraft Nett AS. Nettilknytning er planlagt gjennom en 250 meter lang 22 kV jordkabel. Kabelen skal graves ned i rørgatetraseen.

Det skal bygges vei fra riksvei 46 inn til kraftstasjonen (ca. 40 meter). Videre er det søkt om å utvide en eksisterende traktorvei med 700 meter for å få skogsvei helt opp til inntaket. Dersom veien blir godkjent vil det bli nødvendig å bygge en bro over Gjerdesåna for å koble sammen eksisterende og ny vei.

Det vil ikke være behov for massedeponi. Eventuelle overskuddsmasser skal brukes til å jevne ut rørgatetraseen.

Fylkesmannens vurdering

Gjerdesåna og Døldåo er bratte elver med varierende vannføring. I perioder kan bekkene tørke helt ut. Forholdene gjør at bekkene ikke er levelige habitat for fisk, ål eller elvemusling. Det er ikke kjente sårbare eller truede arter eller naturtyper i tiltaksområdet.

Fossen i elven Døldåo vil forsvinne som følge av tiltaket. Fossen har betydning for landskapets karakter og opplevelsesverdi, og det er derfor viktig å ha fokus på landskapstilpasning under oppføring av kraftverket.

Det er ikke dyrkbar jord i tiltaksområdet.

Det er viktig at man i anleggsfasen etterstreber å forstyrre omkringliggende areal minst mulig, og at det legges til rette for naturlig revegetering etter at anleggsarbeidene er avsluttet.

Konklusjon

Fylkesmannen gir vår tilslutning til omsøkt tiltak, da dette etter vår vurdering ikke vil føre til betydelig negative konsekvenser for det biologiske mangfoldet i tiltaksområdet.

Vi vil anmode NVE om å stille krav om minstevannføring i henhold til det utbygger planlegger i søknad.

Med hilsen

Per Kristian Austbø
ass. fylkesmiljøvernshjef

Cathrine Stabel Eltervåg
overingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Saksbehandler: Cathrine Stabel Eltervåg
Saksbehandler telefon: 51 56 89 15
E-post: fmrocsh@fylkesmannen.no