

Til:
NVE
Postboks 5091
Majorstuen
0301 Oslo

Dato: 23.10.13
Sted: Åndalsnes
Vår ref. Kavlifossen
Deres ref.: 201206093-6 kl/baso
Vår saksbeh.: KPV

KAVLIFOSS MINIKRAFTVERK: KOMMENTAR TIL HØRINGSUTTALELSE FRA FYLKES- MANNEN I MØRE OG ROMSDAL

Viser til vår søknad om konsesjon for bygging av Kavlifoss minikraftverk, datert 28.08.12, samt høringsuttalelsen fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 05.09.13, der Fylkesmannen fremmer motsegn mot utbygginga, av hensyn til konsekvenser for vandrende laks og sjøaure i vassdraget.

Det vises videre til vår felles synfaring den 18.10.13, hvor også Fylkesmannen i MR, MR Fylkeskommune samt Isa og Glutra elveeierlag deltok.

Med tanke på den innsatsen som er gjort for å fjerne lakseparasitten *Gyrodactylus salaris* og bevare de anadrome fiskeartene i vassdraget, har Rauma Energi AS forståelse for Fylkesmannens bekymring for at utbygginga skal bli til hinder for fiskevandringa.

Under nevnte synfaring gjentok lederen for elveeierlaget synspunktet som har kommet fram tidligere i planlegginga, at en jevnere vannføring i laksetrappa vil bedre forholdene for fiskens oppvandring. Dette er i tråd med den planlagte utbygginga, som vil medføre redusert vannføring i laksetrappa og den berørte elvestrekninga, i perioder med stor vannføring.

Under synfaringa hadde elva en vannføring som er tilnærmet lik den aktuelle minstevannsføringa for kraftverket. Partene fikk dermed anledning til å vurdere funksjonaliteten til laksetrappa under aktuelle forhold og sannsynligheten for at fiskens oppvandring vil stanse ved utløpet til kraftstasjonen under disse forholdene.

Dersom det skulle vise seg nødvendig med avbøtende tiltak, har vi i forbindelse med driften av kraftverket mulighet til å styre «lokkeflommer» forbi kraftverket, og etablere rutiner for dette i aktuelle perioder av året og tidsrom i døgnet.

Vi vil videre gi følgende presisering i forbindelse med Fylkesmannens høringsuttalelse: Coanda-inntaket er en teknisk løsning som gjør at **ingen** fisk blir skadet under nedvandring over inntaket. Det er altså ikke snakk om at nedvandringa vil skje «uten større tap», men uten tap overhodet.

Med bakgrunn i overstående kommentarer, håper vi at etableringa av Kavlifossen kraftverk vil anses som forenelig med hensynet til de anadrome fiskeartene i vassdraget.



Med vennlig hilsen
Rauma Energi AS

Alf Vee Midtun

Alf Vee Midtun
Adm. direktør

Knut Peder Voldset

Knut Peder Voldset
Prosjektleder