

SFS – SAMARBEIDSORGANET FOR SURNA

201206247-11

312

KSK/STP

Norges Vassdrags- og energidirektorat,
Postboks 5091 Majorstua,
0301 OSLO.

Høringsuttalelse ref.:NVE 201206247-5 ksk/stp. Planendringssøknad for Setergrytå kraftverk, Surnadal kommune.

Samarbeidsorganet for Surna har følgende kommentarer til planendringssøknad for Setergrytå kraftverk:

- **Økt slukeevne fra 0,9 m³ til 1,2 m³.**
SFS har ingen kommentarer til at slukeevne økes fra 0,9 m³ til 1,2 m³.
- **Redusert regulering av Grytvatnet fra 5,5 m til 3,0 m.**
SFS mener det er positivt at reguleringen av Grytvatnet reduseres fra 5,5 m ned til 3,0 m.
- **Redusert omløpsventil fra 100 % av slukeevnen, til 40 % av slukeevne.**
SFS er betenkt på at omløpsventilens slukeevne reduseres ned til 40 % av slukeevnen. Vi mener slukeevnen på omløpsventilen bør være på 100 % av slukeevnen. Dersom slukeevnen på omløpsventilen blir redusert, før dette til at det ved en plutselig stopp i kraftverket, kan vannstanden i elva nedstrøms utløpet fra kraftverket plutselig bli redusert med 60 %, selv om vannet kommer gjennom omløpsventilen. Dette er en stor ulempe, da fiskeungene kan bli liggende igjen på tørt land og dør. Det er viktig at omløpsventilen har samme slukeevne (100%), slik at en ved en eventuell plutselig stopp i kraftverket opprettholder samme vannstand i elva ved at vannet føres gjennom omløpsventilen.
- **Endring i slipp av minstevannføring fra 30 l/s hele året, til 40 l/s om vinteren og 60 l/s om sommeren.**
SFS mener det er positivt at endring i slipp av minstevannføringen økes.

Med tanke på at Setergrytå blir regulert, kan det føre til at laks og sjørørret ikke får vann nok til å gå opp for å gyte, hvis ikke konsesjonæren har en kjørestrategi for kraftverket i gyteperioden som sikrer vannføringa.

Vi mener at konsesjonæren har et ansvar for å legge forholdene til rette for å sikre at fisken kommer seg opp i Setergrytå for å kunne gyte.

Vi minner om at Setergrytå er en sideelv til Surna, som er et nasjonalt laksevassdrag.

Surnadal, 24. april 2013

Samarbeidsorganet for Surna

Torbjørn Amundsgård

Torbjørn Amundsgård
Nestformann.

Formann: Arne O. Sæter, 6653 Øvre Surnadal. tlf. 71662276 / 90504417

Sekretær: Erik Øien, Bergheim, 6650 Surnadal. tlf. 97137066

e-meil: erikoien@landbrukstakst.no

Organisasjonsnr.: 071 275 261