

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

		JournalpostID: 14/8085	
		Arkiv sakID.: 14/639	Saksbehandler: Gunnar Myrstad
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre			
Sak nr.: 079/14	PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG		Dato: 26.09.2014
091/14	KOMMUNESTYRE		02.10.2014

HOLTAN KRAFT - SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å BYGGE HOLTAN KRAFTVERK I FAUSKE KOMMUNE -HØRING

Vedlegg: -Høringsbrev med vedlegg
-Søknaden om konsesjon

Sammendrag:

Kraftverket planlegges i Korsåga, og vil utnytte et nedbørfelt på 3,1 km² og et fall på 295 m, fra inntaket på kote 345 til kraftstasjon på kote 50. Det skal bygges et coandainntak, og inntaksdammen vil bli cirka 3 m lang og ca. 2 m høy. Fra inntaket vil vannet bli ført ned til kraftstasjonen gjennom et 1250 m langt rør som skal graves ned. Frem til inntaket skal det bygges en ca. 830 m lang veg fra eksisterende skogsbilveg. I tillegg er det behov for ca. 10 meter ny permanent veg fra eksisterende skogsbilveg og frem til planlagt kraftstasjonsplassering. Fra kraftstasjonen er det planlagt å legge ca. 100 m 22 kV jordkabel frem til eksisterende linjenett.

Middelvannføringen i vassdraget er 215 l/s. maksimal slukeevne for kraftverket er 400 l/s. Maksimal effekt ut på nettet er 0,95 MW. Kraftverket vil ha en årlig produksjon på 3,53 GWh. Tiltaket vil medføre redusert vannføring på en ca. 1300 m lang strekning av elva. Det er planlagt slipp av helårig minstevannføring på 12 l/s.

Saksopplysninger:

NVE ber Fauske kommune gi begrunnede synspunkter på om planene bør gjennomføres, ev. valg av alternativ. Vi ber kommunen informere om hvorvidt kjente allmenne interesser (f.eks. landskap, friluftsliv, fisk og vilt) blir berørt av tiltaket, og ev. andre forhold som kan få betydning for gjennomføringen. NVE ønsker forslag til vilkår eller avbøtende tiltak som kan redusere ev. skader ved gjennomføring av planene. NVE forventer at kommunen omtaler forhold knyttet til kommuneplanen og andre kommunale planer.

De biologiske utredningene har vurdert at tiltaket har middels negativ konsekvens for det biologiske mangfoldet.

Tiltaket fører til et bortfall av 0,36 km² INON område i sone 2, som betyr at tiltaket reduserer inngrepsfrie områder som er mellom en og tre kilometer fra tyngre tekniske inngrep.

Saksbehandlers vurdering:

Landskapsverdien i form av synlige stryk eller foss er begrenset da elva er mye skjult av skog. I flomperioden er den godt synlig.

Den har liten verdi som fiskeelv.

Områdets verdi som friluftslivsområde er begrenset. Øvre del hvor demningen er planlagt etablert er i nærheten av Finneidfjellet som er et mye brukt turområde vinter og sommer. Finneidfjellet er også klassifisert som et svært viktig friluftslivsområde i friluftslivkartleggingen. Utbyggingen vil ikke berøre dette område. Det positive er bygging av vei til inntaket som vil føre til lettere adkomst til fjellområdene.

Rådmannen vurderer at etablering av minikraftverk i Korsåga ikke har vesentlig negative konsekvenser for de forhold som er vurdert og anbefaler at tiltaket gis konsesjon.

Planstatus på området er LNF- A. Rådmannen har i tidligere søknader om småkraftverk som ligger i LNF område vurdert anlegg til småkraftverk som stedsbunden næring og krever dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK :

Konsesjon anbefales på følgende vilkår:

- Inngrepsområder må revegeteres med stedlige masser og røtter for å bevare så mye som mulig av den opprinnelige tre- og buskvegetasjon langs elva.
- Samtlige terrenginngrep skal utføres og avsluttes på en mest mulig skånsom måte, slik at lokalt biologisk mangfold blir ivaretatt.
- Veier, traseer og anleggs/riggområder må avgrenses til så lite og smalt som mulig. Unngå store skjæringer og fyllinger.
- Arkitektonisk utforming av stasjonen må mest mulig være tilpasset terreng og omgivelser, slik at bygningen blir mest mulig naturlig inn i omgivelsene rundt.
- Toppflaten på demningen søkes å utforme på en slik måte at det trygt å gå over når det ikke er overløp i flom
- Veien til inntaket blir åpen for allmennheten.

Arealplanstatus er LNF-A som tillater kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og krever dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven.

PLUT-079/14 VEDTAK- 26.09.2014

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Konsesjon anbefales på følgende vilkår:

- Inngrepsområder må revegeteres med stedlige masser og røtter for å bevare så mye som mulig av den opprinnelige tre- og buskvegetasjon langs elva.
- Samtlige terrenginngrep skal utføres og avsluttes på en mest mulig skånsom måte, slik at lokalt biologisk mangfold blir ivaretatt.
- Veier, traseer og anleggs/riggområder må avgrenses til så lite og smalt som mulig. Unngå store skjæringer og fyllinger.
- Arkitektonisk utforming av stasjonen må mest mulig være tilpasset terreng og omgivelser, slik at bygningen glir mest mulig naturlig inn i omgivelsene rundt.
- Toppflaten på demningen søkes å utforme på en slik måte at det trygt å gå over når det ikke er overløp i flom
- Veien til inntaket blir åpen for allmennheten.

Arealplanstatus er LNF-A som tillater kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og krever dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven.

KOM-091/14 VEDTAK- 02.10.2014

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.


VEDTAK:

Konsesjon anbefales på følgende vilkår:

- Inngrepsområder må revegeteres med stedlige masser og røtter for å bevare så mye som mulig av den opprinnelige tre- og buskvegetasjon langs elva.
- Samtlige terrenginngrep skal utføres og avsluttes på en mest mulig skånsom måte, slik at lokalt biologisk mangfold blir ivaretatt.
- Veier, traseer og anleggs/riggområder må avgrenses til så lite og smalt som mulig. Unngå store skjæringer og fyllinger.
- Arkitektonisk utforming av stasjonen må mest mulig være tilpasset terreng og omgivelser, slik at bygningen glir mest mulig naturlig inn i omgivelsene rundt.
- Toppflaten på demningen søkes å utforme på en slik måte at det trygt å gå over når det ikke er overløp i flom
- Veien til inntaket blir åpen for allmennheten.

Arealplanstatus er LNF-A som tillater kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og krever dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven.

Rett utskrift bekreftes


Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

Utskrift sendes:
Arealplanlegger til videre forføyning