

Austri Vind DA
Merkantilveien 2
2815 GJØVIK

Vår dato: 09.11.2017
Vår ref.: 201206641-109
Arkiv: 511
Deres dato: 08.11.2017
Deres ref.: 16/00600-15

Saksbehandler:
Jørgen Kocbach Bølling
22959854/jboe@nve.no

Austri Vind DA - Kjølberget vindkraftverk i Våler kommune, Hedmark fylke - Vedtak om økt installert effekt fra 45,6 MW til 54 MW

Norges vassdrags- og energidirektorat AS (NVE) viser til søknad av 08.11.2017 fra Austri Vind DA, om økning av installert effekt i Kjølberget vindkraftverk i Våler kommune, Hedmark fylke. Det søkes om økt effektinstallasjon fra 45,6 MW til 54 MW. Austri Vind DA begrunner søknaden med et ønske om å kunne utnytte beste mulig tilgjengelige vindturbinteknologi i vindkraftverket på Kjølberget. Det har frem til i dag vært planlagt å bygge vindturbiner med 3,6 til 3,8 MW installert effekt per vindturbin. Nå planlegges det vindturbiner med installert effekt 4,5 MW per vindturbin. Antall planlagte vindturbiner er det samme som før.

Gjeldende anleggskonsesjon for Kjølberget vindkraftverk ble meddelt Austri Vind DA 12.02.2016, og det ble i vedtak av 03.10. 2016 gitt tillatelse til økt effekt fra 40 til 45,6 MW.

NVEs vurdering

I perioden 2002 – 2012 ble det i de norske vindkraftverkene som i dag er i drift hovedsakelig installert turbiner på 2.0-2,5 MW. I de vindkraftverkene som i dag er under oppføring installeres turbiner med effekt fra 3.3 til 3.6 MW og det er sannsynlig at turbiner på 4.0-5.0 MW kan bli installert de kommende år, blant annet for Kjølberget vindkraftverk.

NVE anbefaler at installert effekt i Kjølberget vindkraftverk endres fra 45,6 til 54 MW. Dette muliggjør en samfunnsøkonomisk bedre løsning med vesentlig økt produksjon basert på samme antall turbiner uten at virkningene for omgivelsene vurderes å bli vesentlig endret.

Med bakgrunn i at den omsøkte endringen av total installert effekt ikke medfører vesentlig endrete virkninger for omgivelsene har NVE funnet det ubetenkelig å unnlate høring av søknaden

Vedtak

I medhold av energiloven § 3-1, gir NVE under henvisning til søknad av 08.11.2017 tillatelse til Austri Vind DA til å endre installert effekt i Kjølberget vindkraftverk fra 45,6 til 54 MW.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsvæien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

NVE har i vedtaket lagt vekt på at endret installert effekt ikke vil medføre vesentlig endrete virkninger for omgivelsene sammenlignet med tidligere aktuell utbyggingsløsning, og at endringen sikrer at tiltaket blir et bedre samfunnsøkonomisk prosjekt med potensial for vesentlig økt energiproduksjon. Detaljert utforming av vindkraftverket, herunder angivelse av antall turbiner, tårnhøyde og rotordiameter, forutsettes fremmet i detalj-, og miljø-, transport- og anleggsplanen, jf. vilkår i gjeldende konsesjon for Kjølberget vindkraftverk av 12.02.2016.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fvl. kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Arne Olsem
seksjonssjef

Jørgen Kochbach Bølling
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg:

Kopi til:

Våler kommune (Hedmark)