



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

BKK Produksjon AS
Postboks 7050
5020 BERGEN

Vår dato: 21 DES 2012
Vår ref.: NVE 201206949-4 kv/swj
Arkiv: 312 / 063.Z
Deres dato: 14.11.2012
Deres ref.: 11237038

Saksbehandler:
Stein Wisthus Johansen

BKK Produksjon AS - Tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Askjelldalsvatnet i Eksingedalsvassdraget, Vaksdal kommune

Vi viser til deres søknad av 14.11.2012 om tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Askjelldalsvatnet i Eksingedalsvassdraget.

Om søknaden

NVE har mottatt følgende søknad fra BKK:

"Askjelldalsvatnet, Eksingedalsvassdraget. Søknad om mellombels avvik frå manøvreringsreglementet.

1. Saka gjeld:

BKK søker om mellombels avvik frå manøvreringsreglementet for magasinet i Askjelldalsvatnet, til å senka vass-standen inntil kote 749,00, som er 1 m under lågaste regulerte vass-stand (LRV). Søknaden gjeld for ein periode frå 4. mars 2013 og til 22. april 2013.

2. Bakgrunn og søknad:

Konsesjonen for regulering og overføring i Eksingedalsvassdraget m. fl., i samband med bygging av Evanger kraftstasjon vart gjeve ved kgl. res. 4. mars 1966. Det vart då gjeve løyve til overføring av blant anna Askjelldalsvatnet til Evanger kraftverk. Manøvreringsreglementet er gjeve ved kgl. res. 23. oktober 2009, sjå vedlegg. For Askjelldalsvatnet er LRV gjeve ved kote 750,0 og HRV (høgaste regulerte vass-stand) er gjeve ved kote 805,0.

Evanger kraftverk har inntaksmagasin i Askjelldalsmagasinet. Vinteren 2014 planlegg BKK og overflatehandsama: i) hovedluke, ii) revisjonsluke og iii) lukekasse for dei 2 nemde lukene ved Evanger kraftverk sitt inntak i magasinet i Askjelldalsvatnet. Det er no om lag 40 år sidan inntaket her vart teke i bruk, og dette er fyrste gongen overflatehandsaming av desse lukekonstruksjonane skal utførast. Dette er krevjande arbeid. For i det heile å kunne få utført arbeidet på lukekonstruksjonane i 2014, ynskjer me å byggja eit bjelkestengsel framfor inntaket

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

på ettervinteren 2013, om lag eitt år før sjølve rehabiliteringa av lukekonstruksjonane er planlagt utført. Bjelkestengselet er planlagt bygt med lågaste terskel med kotehøgde på LRV (= kote 750,0). Bjelkestengselet vert bygt for at me skal ha ein buffer på magasinet, når overflatehandsaminga av lukekassa i botn av lukesjakta er planlagt utført vinteren 2014.

Bjelkestengselet er som nemnt planlagt bygt på ettervinteren 2013, i perioden frå 4. mars og i inntil 7 veker utover. På denne bakgrunnen søker BKK om mellombels avvik frå manøvreringsreglementet for å halda Askjelldalsvatnet nede slik at planlagt bygging av bjelkestengsel kan utførast etter fylgjande plan:

1. I perioden frå 4. mars og til 22. april 2013, ynskjer BKK å kunne senka vass-standen i Askjelldalsmagasinet med inntil 1 m under LRV, inntil kote 749,0.

2. Askjelldalsmagasinet vert heva opp til LRV ved naturleg tilsig, og eventuelt ved tapping frå magasinet ved Holskardvatnet, etter at bygging av bjelkestengsel er avslutta.

Mest truleg kan bjelkestengselet framfor inntaket byggjast utan at vass-standen i magasinet i Askjelldalsvatnet vert lågare enn 0,1-0,2 m under LRV. For å vere heilt trygge, dersom noko uventa skulle skje, vert det søkt om senking av magasinet med inntil 1 m under LRV.

Askjelldalsvatnet ligg i eit område som er veglaust om vinteren. Det er få brukarar av området rundt magasinet i det aktuelle tidsrommet.

Å tappe ned magasinet vil skje seint, slik det også vert gjort til vanleg. Fisk vil såleis ha høve til å fylgja med vass-standen nedover. Magasinet vart sist prøvefiska i 2010. Det er rikeleg med røye i magasinet, nesten for mykje. Røya gyt på forholdsvis stor djupn. Ved å senke magasinet kan ein leggja noko av egga tørt. Dette kan faktisk vere ein fordel, men vil neppe bety noko vesentleg. Vanleg regulering av magasinet skapar gjerne problem med reproduksjonen for aure. For auren vil det bety lite at magasinet vert senka inntil 1 m under LRV.

Me kan ikkje sjå at senkinga av magasinet det er søkt om skal vera til skade for ålmenta og me kan heller ikkje sjå at fiske skal verte nemnande skadelidande.

Dersom tilsigsforholda til magasinet skulle koma til å avvika vesentleg frå det normale, eller at Statnett ved vurdering av å ha sikker forsyning av straum til regionen, og såleis påleggja BKK å halda Evanger kraftverk i produksjon, kan arbeidet med bjelkestengselet verta utsett i eitt år, til vinteren 2014. BKK vil i så fall koma tilbake med ny søknad om å få senka vass-standen under LRV. ”

Høring

På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har vært i kontakt med Vaksdal kommune og Fylkesmannen for å få deres syn på saken, og mener at den er tilstrekkelig belyst gjennom dette.

Vaksdal kommune uttaler i e-post av 19.12.2012:

”Vaksdal kommune har ingen merknad til søknad frå BKK om midlertidig avvik frå manøvreringsreglementet der det vert søkt om å kunne tappa Askjelldalsvatnet inntil 1 meter under LRV i perioden 4. mars - 22. april 2013 for bygging av bjelkestengsel.”

Fylkesmannen i Hordaland uttaler i brev av 26.11.2012:

"Fylkesmannen har ingen merknad til søknad frå BKK om midlertidig avvik frå manøvreringsreglementet i Askjelldalsvatnet i perioden for bygging av bjelkestengsel."

NVEs vurdering

NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.

BKK planlegger en større rehabilitering på lukene i forbindelse med inntaket til Evanger kraftverk i magasinet Askjelldalsvatn. Arbeidene er planlagt utført vinteren 2014. For å kunne utføre arbeidene er man avhengig av forberedende arbeider med etablering av et bjelkestengsel allerede på ettervinteren i 2013. Bjelkestengselet skal bygges framfor inntaket med laveste terskel på kote 750,0 (LRV) for å kunne ha en buffer på magasinet når overflatebehandlingen av lukekassa på bunnen av lukesjakta skal gjennomføres i 2014. For å kunne få utført arbeidet med bjelkestengselet, søkes det om å få tappe magasinet inntil 1 meter under LRV over en periode på 7 uker fra 4. mars. Det opplyses samtidig om at det i praksis trolig bare blir aktuelt å senke vannstanden 0,1 – 0,2 meter under LRV, men at man vil være på den sikre siden i forhold til at uforutsette forhold kan oppstå.

Gjennom en enkel høring i Vaksdal kommune og hos Fylkesmannen i Hordaland er det ikke kommet noen innvendinger mot at tiltaket kan gjennomføres.

NVE er av den oppfatning at en senking på 1 meter under LRV i et magasin med en reguleringshøyde på 55 meter, neppe vil ha noen negative konsekvenser av betydning. Fisken i magasinet er fra før tilpasset en stor reguleringshøyde. Tiltaket skal gjennomføres på en tid av året hvor magasinet normalt er tappet ned en god del, samtidig som det opplyses om at det normalt er liten bruk av området magasinet ligger i på det aktuelle tidspunktet.

NVE kan derfor ikke se at tiltaket slik det er beskrevet i søknaden, kan være til skade for noen kjente allmenne interesser.

Konklusjon

NVE gir tillatelse til at BKK Produksjon AS kan senke Askjelldalsvatnet med inntil 1 meter under LRV, dvs. ned til kote 749,0, i perioden 4. mars til 22. april 2013.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Det skal føres protokoll over vannstanden i magasinet i det tidsrommet vannstanden er under LRV.
- Perioden med vannstand under LRV må gjøres så kort som mulig. Oppfylling til normal vannstand skal skje så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.
- Nedtappingen skal kunngjøres én gang lokalt i god tid før nedtappingen starter.
- Instrumentering for registrering av vannstand inntil 0,5 m under LRV skal etableres samtidig med at magasinet likevel er nedtappet, dersom slikt utstyr ikke allerede er etablert. Jf. punkt 4.5 i retningslinjer av 28.04.2008 for registrering av vannstand i reguleringsmagasin.
- Ved overtredelse av de fastsatte bestemmelsene gitt i loven eller i medhold av loven, plikter konsesjonæren etter krav fra NVE å bringe forholdene i lovlig orden. NVE kan fastsette tvangsmulkt ved overtredelse av bestemmelsene i konsesjonen eller andre bestemmelser med hjemmel i lov.

- NVE forutsetter at BKK Produksjon AS har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

Om klage og klagerett


Dere kan klage på denne avgjørelsen til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunktet underretningen er kommet fram til partene, jf. forvaltningslovens kapittel VI. Klageretten er begrenset til parter (grunneiere, rettighetshavere og konsesjonssøker) og andre med rettslig klageinteresse (hovedsakelig organisasjoner som representerer berørte interesser).

En klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen



Rune Flatby
avdelingsdirektør



Carsten Stig Jensen
seksjonssjef

Kopi: Vaksdal kommune, Konsul Jebsensgate 16, 5722 DALEKVAM
Fylkesmannen i Hordaland, Postboks 7310, 5020 BERGEN

Intern kopi: