

From: Rune Moe
Sent: onsdag 1. april 2020 16.44
To: postmottak@volda.kommune.no
Cc: Øyvind Eidså
Subject: NVE ber om tilbakemelding på søknad om utsatt byggefrist for Vassbakke kraftverk
Attachments: Søknad Vassbakke Kraft - utsatt byggefrist.pdf

NVE har mottatt vedlagte søknad fra Vassbakke Kraft AS om utsatt byggefrist for Vassbakke kraftverk. NVE mottok denne søknaden før fristen var gått ut.

NVE ønsker tilbakemelding om kommunens syn på fristforlengelsen, samt om det er kommet noen nye momenter i saken som bør vurderes før en ev. fristutsettelse kan gis. NVE sender derfor søknaden på begrenset høring til Volda kommune. Høringsfristen settes til 15. mai 2020. Dersom det er problemer med å rekke høringsfristen på grunn av koronaviruset ber vi om at dere snarest kontakter saksbehandler og søker om utsatt høringsfrist.

I forbindelse med søknad om Vassbakke kraftverk i sin tid var dette NVEs høringstekst:

«Vassbakke kraftverk —Vassbakke Kraft SUS —Volda kommune

Vassbakke Kraftverk vil utnytte eit fall på 145 m mellom kote 200 og kote 55 i Vassbakkedalselva. Inntaket er tenkt utforma som ein 2 m høg og 10 m lang betongdam utan regulering. Det er ikkje omsøkt overføringar frå andre elvar. Trykkrøyet med diameter på ca. 700 mm skal nedgravast i heile si lengd på kring 730 m. Det er planlagt oppgradering av eksisterande skogsbilveg og til saman bygging av ca. 150 m ny veg. Frå vegenden ved Løkjene er det og søkt om å byggje ei mindre bru over elva i tillegg til veg til kraftstasjonen. Middelvassføringa er 571 l/s og største slukeevne er 1,0 m³/s. Installert effekt er etter planane på 1,25 MW, med ein estimert årsproduksjon på 4,0 GWh. Utbygginga vil føre til redusert vassføring på eit 730 meter langt elvestrekke. Tilknytning til eksisterande nett er tenkt gjennom jordkabel (2,5 km) framført langs veg og dyrka mark. Det er søkt om slepp av ei minstevassføring på 25 l/s heile året.»

Vi viser ellers til sakens nettside for tidligere vedtak og sakens enkeltdokumenter:

<https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak/?id=6841&type=V-1>

Med hilsen,

Rune Moe
seniorrådgiver
Konsesjonsavdelingen
Seksjon for ny vannkraft (KNV)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Telefon: 2295 9595 eller direkte: 2295 9315
E-post: nve@nve.no eller direkte rmo@nve.no
Web: www.nve.no

