



Hemnes kommune

Saksprotokoll

Utvalg: Teknisk og miljøutvalget
Møtedato: 29.05.2013
Sak: 14/13
Arkivkode: S11 & 13 Høring, uttalelse

Resultat: Innstilling vedtatt

Arkivsak: 13/219/ 4
Tittel: SAKSPROTOKOLL: MØRKBEEKEN KRAFTVERK - SØKNAD OM
KONSESJON - HØRINGSØKER: NORSK GRØNNKRAFT AS

Behandling:

Rådmannen sitt forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hemnes kommunestyre finner at utredningene som er gjennomført i forbindelse med søknaden om konsesjon for bygging av Mørkbekken kraftverk er tilstrekkelige og dekkende som et grunnlag for å gi uttalelse til søknaden.

Ut fra samfunnets behov for fornybar kraft, og ut fra en samlet vurdering og avveining av fordeler og ulemper med en utbygging av Mørkbekken kraftverk, tilrådes konsesjon innvilget - **men uten regulering av Mørkbekktjønnå.**

Det tilrås krav om minstevannføring tilsvarende alminnelig lavvannføring på 25 l/s om vinteren og 65 l/s i sommerhalvåret.

Det forutsettes at utbyggingen kan gjennomføres uten ny permanent adkomstvei til Mørkbekktjønnå, og at det legges kabel langs veien for å føre kraften ut.

Området som blir berørt av utbyggingen har i kommuneplanens arealdel status som LNF-område. Det må derfor enten vedtas dispensasjon fra planens arealdel etter søknad - eller det må utarbeides og vedtas reguleringsplan for tiltaket. Plansaken kan behandles når konsesjonsspørsmålet er avklart.

For utleie av fallrettighetene for mer enn 10 år må det søkes om delingstillatelse etter jordlovens § 12.

Eksp, dato, sign