



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Adresseliste

Vår dato: **18 JUN 2013**

Vår ref.: 201207480-10, 201100315-16,

200900463-23, 201001357-24,

201103733-14, 200707531-15

ksk/kima og hnll

Arkiv: 312

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandlere:

Kirsten Marthinsen 22 95 92 34

Helén Liebig-Larsen 22 95 98 95

Flere søkere - Søknader om tillatelse til å bygge seks småkraftverk i Lødingen, Kvæfjord og Tjeldsund kommuner - høring

NVE har mottatt søknader fra flere søkere om konsesjon til å bygge seks småkraftverk på Hinnøya. Kraftverkene er planlagt i Lødingen, Kvæfjord og Tjeldsund kommuner i Nordland og Troms fylke. Fjellkraft AS har trukket sin søknad om bygging av Trolldalselva kraftverk i Lødingen kommune. Søknadene skal behandles samtidig og samlet belastning for området skal vurderes. NVE ønsker at høringsinstansene vurderer hver sak for seg, men også alle sakene samlet. Etter krav fra NVE er det utarbeidet en rapport som tar for seg konsekvensene de omsøkte småkraftprosjektene vil kunne få for Kannstadfjord/Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt. Rapporten er vedlagt hver enkelt søknad.

Vasskruna kraftverk – Fjellkraft AS – Lødingen kommune

Vasskruna kraftverk vil benytte et fall på 246 m i Vasskrunbekken. Fra inntaket på kote 276 føres vannet 900 m frem til kraftstasjonen på kote 30. Første del av rørgata skal gå på vestsiden av Vasskrunbekken ned til kote 175, hvor røret vil krysse elva. Vannveien vil være nedgravd. Fra kraftstasjonen bygges det en ca. 1400 m lang og 4 m bred midlertidig anleggsvei langs rørgata opp til inntaket. Eksisterende skogsbilvei skal oppgraderes og forlenges med om lag 700 m frem til kraftstasjonen.

Middelvannføringen er 0,31 m³/s, og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 0,61 m³/s. Kraftverket vil ha en installert effekt på ca. 1,2 MW, og etter planene gi en årsproduksjon på 4,3 GWh. Utbyggingen vil føre til redusert vannføring på en 900 m lang strekning i Vasskrunbekken. Det er planlagt minstevannføring på 93 l/s om sommeren.

Kobbedalselva kraftverk – Norsk Grønnkraft AS – Lødingen kommune

Kobbedalselva kraftverk vil utnytte et fall på 346 m fra inntakene på kote 376 ned til kraftstasjonen som får utløp på kote 30. Det skal etableres et inntak ved Nedre Kobbedalsvatn og et inntak i bekken fra Trollvatnan. I alternativ A planlegges det å benytte Øvre Trollvatn som reguleringsmagasin med total reguleringshøyde på 2,5 m. I alternativ B planlegges det å regulere Nedre Kobbedalsvatn med 3,1 m. Vannveien på 3590 m skal være nedgravd. En 350 m lang adkomstvei frem til kraftstasjonen skal

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO. Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge

Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord

Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest

Nausdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst

Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

oppgraderes. Middelvannføringen er $0,52 \text{ m}^3/\text{s}$, og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på $1 \text{ m}^3/\text{s}$. Kraftverket vil ha en installert effekt på 2,5 MW, og etter planene gi en årsproduksjon på 9,5 GWh. Utbyggingen vil føre til redusert vannføring på en 3,5 km lang strekning i Kobbeldalselva. Søker planlegger å slippe en minstevannføring på 40 l/s om sommeren og 25 l/s om vinteren.

Lysåelva kraftverk – Fjellkraft AS – Kvæfjord kommune

Lysåelva kraftverk vil benytte et fall på 195 m i Lysåelva. Fra inntaket på kote 200 føres vannet 980 m i nedgravd rør frem til kraftstasjonen på kote 5. Fra kraftstasjonen bygges det en midlertidig anleggsvei langs rørgata opp til inntaket. Det er to alternativer for adkomst til kraftstasjonen. Enten skal en 3 km lang traktorvei fra Kjengsnes oppgraderes, eller så skal kaien ved Lyså rustes opp. I siste alternativ skal det i tillegg bygges en ca. 400 m lang og 4 m bred permanent adkomstvei langs fjorden.

Middelvannføringen er $0,64 \text{ m}^3/\text{s}$, og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på $1,65 \text{ m}^3/\text{s}$. Kraftverket vil ha en installert effekt på 2,65 MW, og etter planene gi en årsproduksjon på 8 GWh. Utbyggingen vil føre til redusert vannføring på en 1100 m lang strekning i Lysåelva. Det er planlagt minstevannføring på 64 l/s om sommeren og 34 l/s om vinteren.

Våtvoll kraftverk – Fjellkraft AS – Kvæfjord kommune

Våtvoll kraftverk vil utnytte et fall på 160 m fra inntaket på kote 170 ned til kraftstasjonen som får utløp på kote 10. Alternativ 2 er å plassere inntaket på kote 135. Det vil bli gravd ned et 1310/890 m langt tilløpsrør på nordsiden av elva. En midlertidig anleggsvei vil følge rørtraseen. Det eksisterer allerede adkomstvei til kraftstasjonsområdet. Middelvannføringen er $0,47 \text{ m}^3/\text{s}$, og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på $1,1 \text{ m}^3/\text{s}$ etter alt. 1 og $1,19 \text{ m}^3/\text{s}$ etter alt. 2. Kraftverket vil ha en installert effekt på 1,4 MW (alt. 1) eller 1,2 MW (alt. 2), og vil etter planene gi en årsproduksjon på 4,1 GWh etter alt. 1 og 3,4 GWh etter alt. 2. Utbyggingen vil føre til redusert vannføring på en ca. 1300/900 m lang strekning i Våtvollselva. Søker har planlagt å slippe en minstevannføring på 48 l/s i sommersesongen og 34 l/s i vintersesongen.

Moelv kraftverk – Fjellkraft AS – Kvæfjord kommune

Moelv kraftverk vil utnytte et fall på 415 m fra inntaket på kote 453 ned til kraftstasjonen som får utløp på kote 38. Det er også planlagt å overføre Øvre og Nedre Grytvatn til Tverrelvvatn. Det vil bli gravd ned et 1700 m langt tilløpsrør fra nordsiden av utløpet i Tverrelvvatn, over elva og ned til kraftstasjon ved Moelva. Alternativt kan vannveien legges i tunnel. Eksisterende traktorvei må utbedres og forlenges, slik at det blir permanent vei opp til Tverrelvvatn og Grytvatnan. Veien blir om lag 2 km lang. I tillegg må det bygges ca. 100 meter ny adkomstvei til kraftstasjonsområdet. Middelvannføringen er $0,41 \text{ m}^3/\text{s}$, og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på $1,0 \text{ m}^3/\text{s}$. Kraftverket vil ha en installert effekt på 3,4 MW, og etter planene gi en årsproduksjon på ca. 9,1 GWh. Utbyggingen vil føre til redusert vannføring på en ca. 2,1 km lang strekning i Tverrelva og Grytelva. Søker har planlagt å slippe en minstevannføring i Grytelva på 25 l/s hele året.

Dalelva kraftverk – Blåfall AS – Tjeldsund kommune

Dalelva kraftverk vil utnytte et fall på 170 m fra inntaket på kote 230 ned til kraftstasjonen som får utløp på kote 60. Det er samtidig planer om å overføre vann fra to bekker vest for Dalelva. Det vil bli gravd ned et 1550 m langt tilløpsrør på østsiden av elva. Eksisterende skogsvei og traktorvei/sti må utbedres over ca. 1,6 km og forlenges ca. 300 meter til hovedinntaket. Middelvannføringen er $0,56 \text{ m}^3/\text{s}$, og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på $1,48 \text{ m}^3/\text{s}$. Kraftverket vil ha en installert effekt på 2 MW, og etter planene gi en årsproduksjon på 5,3 GWh. Utbyggingen vil føre til redusert vannføring på en ca. 1,6 km lang strekning i Dalelva, samt hhv. 300 og 500 meter i to bekker. Søker har planlagt å slippe en minstevannføring på 100 l/s i Dalelva hele året.

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av tiltakene med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje.

Søknadene skal behandles samlet og etter reglene i kap. 3 i vannressursloven, og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknadene med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og de blir kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. Hvis høringspartene ønsker papirutgave av søknaden, kan dere kontakte søkerne eller NVE v/Kirsten Marthinsen på tlf. 09575 eller e-post: kima@nve.no.

NVE ber Lødingen, Kvæfjord og Tjeldsund kommuner om å legge to eksemplarer av søknadene ut til offentlig gjennomsyn på rådhusene i hver kommune frem til **13.9.2013**. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.

Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.

NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **13.9.2013**. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Med hilsen



Øystein Grundt
Seksjonssjef



Helén N. Liebig-Larsen
avdelingsingeniør

Vedlegg: Søknader til kommunene
Kunngjøringstekst
Informasjonsark
Kart
Adresseliste

Søknader: 1. Vasskruna kraftverk
2. Kobbedalselva kraftverk
3. Våtvoll kraftverk
4. Moelv kraftverk
5. Dalelva kraftverk
6. Lysåelva kraftverk

Adresseliste for: Søknader om bygging av seks småkraftverk i Lødingen, Kvæfjord og Tjeldsund kommuner

Behandles etter: Vannressursloven

Kunngjøres av NVE ved CIA Media Marketing 1 gang i: "Harstad Tidene" og "Bladet Vesterålen".

Antall søknader	Navn/adresse
3	Lødingen kommune, Postboks 83, 8411 LØDINGEN
3	Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 BORKENES
3	Tjeldsund kommune, 9444 HOL I TJELDSUND
	Fylkesmannen i Troms, Postboks 6105, 9291 TROMSØ
	Fylkesmannen i Nordland, Moloveien 10, 8002 BODØ
	Nordland fylkeskommune, Fylkeshuset, 8048 BODØ
	Troms fylkeskommune, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
	Statens vegvesen, Region Nord, Postboks 1403, 8002 BODØ
	Naturvernforbundet i Nordland, Loftfjellvegen 7, 8614 MO I RANA
	Naturvernforbundet i Troms, Postboks 924, 9259 TROMSØ
	Forum for Natur og Friluftsliv i Nordland, Storgata 39, 8200 FAUSKE
	Forum for Natur og Friluftsliv i Troms, FMLA, Postboks 6105, 9291 TROMSØ
	NJFF Nordland, Postboks 222, 8201 FAUSKE
	NJFF Troms, Eliborg, 9470 GRATANGEN
	Vesterålen turlag, Postboks 20, 8401 SORTLAND
	Ofotens friluftsråd, Ofoten Friluftsråd, c/o Narvik Kommune, 8512 NARVIK
	Vesterålens friluftsråd, Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 SORTLAND
	Troms Turlag, Postboks 284, 9253 TROMSØ
	Norges padleforbund, Serviceboks I Ullevål stadion, 0840 OSLO
	Norsk Ornitologisk Forening, avd. Troms, Postboks 478, 9305 FINNSNES
	Kystverket, Postboks 1502, 6025 ÅLESUND
	Mattilsynet Regionkontoret Nordland, Postboks 383, 2381 BRUMUNDDAL
	Mattilsynet Regionkontoret Troms og Finnmark, Postboks 197, 9521 KAUTOKEINO
	Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 KARASJOK / KÁRÁŠJOHKA
	Reindriftsforvaltningen Troms, Postboks 1183, 9326 BARDUFOSS
	Kanstadfjord/Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt v/Lars Roger Hansen, Pb 84, 8411 LØDINGEN
	Kongviksdalen reinbeitedistrikt v/Odd Vemund Henriksen, Dukanveien 8, 9436 KONGSVIK
	Tromsø Museum – Universitetsmuseet, 9037 Tromsø

	Vesterålskraft AS, Postboks 103, 8401 SORTLAND
	Hålogaland Kraft AS, Postboks1057, 9480 HARSTAD
	Fjellkraft AS v/Ole André Steinsvik, Postboks 55, 8501 NARVIK
	Norsk Grønnkraft v/Tone Hisdal, Postboks 5211, Majorstuen, 0303 OSLO
	Blåfall AS v/André Aune Bjerke, Vollsveien 6, 1366 LYSAKER
1	TBM – Trond Blomlie
1	TBD – RN (Vebjørn Pedersen og Terje Grindhaug)
1	ER – Jan Slapgård



ORIENTERING TIL HØRINGSPARTENE (revidert februar 2013)

Generelt

NVE er konsesjonsmyndighet i saker som gjelder utbygging av småkraftverk (inntil 10 MW), og andre vassdragstiltak. Tillatelse til større kraftutbygginger gis av Kongen i statsråd.

Denne orienteringen gjelder saker der NVE kan gi tillatelse etter vannressursloven § 8.

Behandling av søknaden fram til endelig vedtak

NVE behandler de fleste av søknadene gruppevis, vanligvis etter geografisk plassering. Dette effektiviserer saksbehandlingen samtidig som både høringspartene og NVE kan se søknadene i sammenheng.

NVE sender søknadene på høring til berørte kommuner, fylkesmenn, fylkeskommuner, statlige forvaltningsorgan og interesseorganisasjoner. Høringsperioden er vanligvis tre måneder for søknader som behandles gruppevis, og minst seks uker for enkeltsaker. Ev. søknad om utsatt høringsfrist må begrunnes. NVE forventer at høringsinstansene gir uttalelse på selvstendig grunnlag. Søknad om utsatt frist vil normalt ikke bli innvilget hvis det påvirker sakens fremdrift.

Søker får anledning til å kommentere innkomne uttalelser, før NVE gjennomfører befarings i området. De som har uttalt seg til søknaden, blir invitert til å delta på befaringsen. I konsesjonsvurderingen foretar NVE en avveining av fordeler mot ulemper i henhold til vannressursloven § 25. Olje- og energidepartementet har som overordnet politisk myndighet gitt retningslinjer for behandling av små vannkraftverk. Retningslinjene er tilgjengelige via NVEs nettsider.

Dersom NVE gir tillatelse, knyttes det vilkår til denne, jf. vannressursloven § 26. Vilkår omfatter blant annet byggefrister, vannslipping, naturforvaltning, kulturminner og sanksjoner ved ev. brudd på vilkårene.

Hva forventes av høringsinstansene?

NVE ønsker i størst mulig grad konkrete synspunkter på om tillatelse bør gis eller ikke, valg av eventuelle alternativer og forslag til avbøtende tiltak. Høringsuttalelser om myndighetenes energipolitikk på et generelt grunnlag, vil være av begrenset nytte i saksbehandlingen.

Spesielt der søknader behandles gruppevis, ønsker NVE synspunkter på den samlede belastningen.

Dersom partene er kjent med forhold som ikke er belyst i tilstrekkelig grad i søknaden, ønsker vi opplysninger om det.

Det forventes at kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn og andre myndighetsorganer gir uttalelse med utgangspunkt i sine respektive ansvarsområder. Kommunene bes spesielt om å vurdere søknadene i forhold til gjeldende arealplanstatus.

Høringsuttalelsene, opplysningene i søknaden og retningslinjene fra Olje- og energidepartementet er viktige for NVEs vurdering og vedtak.

Innsigelses- og klagerett

Energianlegg trenger ikke behandles etter plan- og bygningsloven, og det er ikke lenger krav om reguleringsplan. For å ivareta intensjonen bak innsigelsesinstituttet i plan- og bygningsloven, er det innført bestemmelser i energi- og vassdragslovgivningen om innsigelse og klagerett, jf. vannressursloven § 24. NVE understreker at en ev. innsigelse må reises i høringsperioden. Vi viser til våre nettsider for mer informasjon: www.nve.no/konsesjoner.

NVEs vedtak kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt partene mottok orientering om vedtak. Vi viser til forvaltningslovens kapittel VI om klage og omgjøring.

